

Consultas Realizadas

Licitación 418280 - ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Consulta 1 - Aclaración

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Consulta: Favor aclarar el color de luz del tubo led, ya que en el ítem solicitado del precio de referencia piden luz fría y en la Especificaciones Técnicas dice 4000K que seria luz neutra.

Respuesta Fecha de Respuesta 11-10-2022

Indicamos que la luz del tubo debe ser blanco neutro y se generó una adenda respecto al código de catálogo para mejor aclaración.

25/02/25 19:15 1/1