

Consultas Realizadas

Licitación 419555 - CD 6569/2022 Adquisición de Aisladores

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas - Marcaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
Considerando el corto plazo de entrega (20 días), favor aclarar si serán aceptadas las marcaciones estándares de los fabricantes y que cumplen con las normas citadas en cada especificación técnica, considerando que en las marcaciones establecidas en las EE.TT. se indican que debe ir la sigla ANDE y debe de ser fabricado a medida. Favor aclarar que solo es necesaria la palabra ANDE para los embalajes, que además de palabra la ANDE también se indica el Número de Licitación, Año y Orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor tener en cuenta la Adenda N° 1 publicada en el SICP.		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Para el Aislador Polimérico Perno Recto MT p/ Cable Protegido solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si por cada aislador deben ser suministrados los materiales que se menciona en el punto 6, ítem 6.1 de la especificación técnica N° 03.34.12- Rev.3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Al respecto, sirvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en la Especificación Técnica.		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Consultamos respetuosamente a la convocante. si pueden adjuntar la especificación técnica y la planilla de datos garantizados, en formato PDF. no escaneado ni fotografiado. Para mayor practicidad en el manejo documental.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Marcaciones.

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante sea aceptada la marcaciones estándares de los fabricantes y que cumplan con todas las normas solicitadas en la especificación técnica. . Esta solicitud atiende a que los plazos de entrega de este llamado son bastantes ajustados y la cantidad no justifica la fabricación de un lote con marcación diferenciada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor tener en cuenta la Adenda N° 1 publicada en el SICP.		

Consulta 5 - Especificaciones técnicas-Marcaciones del embalaje

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante que sea aceptada la entrega de los bienes en embalajes con marcaciones estándares de los fabricantes y que tenga la suficiente resistencia mecánica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor tener en cuenta la Adenda N° 1 publicada en el SICP.		

Consulta 6 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de todos los ítems , a un plazo de por lo menos de 90 días. Considerando que el plazo de fabricación es de 60 días por lo que con lo solicitado se tendrían muchos más competidores que presentarían oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Al respecto, sirvanse considerar para la presentación de sus ofertas, los plazos publicados en el SICP.		