

## Consultas Realizadas

# Licitación 425329 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS

### Consulta 1 - Capacidad tecnica:

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2023
En el pbc en la sección de Requisitos de calificación y criterios de evaluación, capacidad técnica, se solicita: Presentar Declaración Jurada de contar con un staff mínimo de 4 personas, profesional técnico y técnicos operativos, con numero de C.I., y copias de certificados de los cursos de especialización de capacitación en los equipos de la marca requerida y del ramo requerido en prevención, al respecto consultamos si se podrían aceptar técnicos de capacitados y con cursos de especialización en el ramo requerido pero no necesariamente de la marca, teniendo en cuenta que los sistemas de detección y alarma contra incendios se basan en los mismos criterios técnicos de instalación, funcionalidad y operación. De modo a permitir una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

### Consulta 2 - Suministro Requeridos - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2023
La marca del panel objeto de mantenimiento del presente llamado posee un dongle (llave de seguridad) que si no se conecta al panel no permite la programación y configuración del mismo. Al respecto consultamos si la convocante posee dicho dongle en su poder y si podrá entregarle al contratista adjudicado sin costos adicionales para el uso en caso de ser necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON DONGLE (LLAVE DE SEGURIDAD)		

### Consulta 3 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
Autorización del Fabricante Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: SI APLICA, para todos los ítems, autorización de la marca registrada en los equipos que se encuentran instalados en el edificio NHC. Presentar carta o Declaración jurada en su defecto. Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere este punto ,la presentación de Declaración jurada en su defecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		

## Consulta 4 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica Presentar Declaración Jurada de contar con un staff mínimo de 4 personas, profesional técnico y técnicos operativos, con numero de C.I., y copias de certificados de los cursos de especialización de capacitación en los equipos de la marca requerida y del ramo requerido en prevención . Solicitamos a la convocante amablemente aceptar la subcontratación de los técnicos ya que están solicitando de la marca de los equipos existente para así tener una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-05-2023
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		