

Consultas Realizadas

Licitación 426815 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL

Consulta 1 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Teniendo en cuenta la gama de servicios requeridos, sugerimos a la convocante optar por el sistema de adjudicación POR LOTES. De esta manera, se ampliará la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 2 - 07 Acondicionadores manuales de incendio

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Respecto al ítem "07 Acondicionadores manuales de incendio" de la misma sección mencionada anteriormente, solicitamos amablemente una aclaración con respecto a si este término se refiere a un "ACCIONADOR" o a otro tipo de dispositivo relacionado con el control de incendios. En caso de que efectivamente se trate de un "accionador manual", solicitamos una corrección en la descripción o especificación correspondiente para garantizar una comprensión precisa y adecuada de los requisitos del suministro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Se aclara que el termino se refiere a que el Acondicionador es un sistema manual de incendio direccionable.-		

Consulta 3 - Batería sellada de gel de 7.5 Amp.h

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Con respecto a la solicitud de Batería sellada de gel de 7.5 Amp.h detallada en la sección "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" de la convocatoria, solicitamos amablemente aclarar si serán aceptadas baterías de 7 A/h, que actualmente son las disponibles en el mercado local		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 4 - 03 U.P.S 06.04.03.01 U.P.G de 1000VA

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Favor aclarar en el ítem 03 U.P.S 06.04.03.01 U.P.G de 1000VA a que se refieren con las iniciales UPG		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Se aclara que por un error de tipeo se colocó U.P.G de 1000VA, queda modificado: UPS 1000VA.-		

Consulta 5 - 02Equipos de grabación digital 06.04.00002.01 Grabar video para CCTV

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Con respecto al punto 02Equipos de grabación digital 06.04.00002.01 Grabar video para CCTV, se refiere a la mano de obra para realizar la grabación o al grabador de video en si?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Se aclara que se refiere al grabador de video en si.-		

Consulta 6 - 08 Baterías 05.03.08.04 Batería de GEL AH

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Con respecto al "item 08 Baterías 05.03.08.04 Batería de GEL AH", deseo solicitar una aclaración adicional en relación a la capacidad especificada de la batería. Para poder presentar una oferta precisa y cumplir con los requisitos de la convocatoria, es fundamental contar con información detallada sobre la capacidad en amperios-hora (Ah) que se espera para esta batería de gel.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
con respecto a la batería sellada de GEL AH, se debe adendar que la capacidad es de 12 V y 17 Amper, queda modificado la descripción: batería de GEL AH con capacidad de 12 V y 17 Amper.-		

Consulta 7 - Cámara móvil CCD 480 TVL

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
En el item 06.04.05.01 Cámara móvil CCD color, 480 TVL 1 Lux (dia) y 0 Lux B/N (nocturna) lente de auto iris de 4 mm, zoom 23 X control sensitivo electrónico. Movimiento PAN (rotación continua) movimiento manual de Joys Tick Sin embargo, ese tipo de cámaras ya no se comercializa en el mercado, será aceptada en su reemplazo una cámara de similares características de movilidad pero con características de resolución con valores actualizados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 8 - Grabador DVD de 250 GB con entrada de video y audio

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Favor aclarar que equipo se solicita ya que no existe el equipo con las características expresadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 9 - Gabinete con ventilador

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
<p>Con relación a la especificación Gabinete para exteriores para alojamiento de cámaras móviles con zoom CCTV para protegerla de los rigores de la interperie. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2</p> <p>Se aclara que este tipo de gabinetes ya no se fabrican en la actualidad, cual sería aceptado en su reemplazo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 10 - ítem 06 cámara color filmadores para CCTV fijas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
<p>El ítem 06 cámara color filmadores para CCTV fijas 06.04.06.05 Cámara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360</p> <p>Teniendo en cuenta que se trata de cámaras obsoletas y que ya no se fabrican, cual sería aceptada en su reemplazo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 11 - U.P.S capacidad 1000 WA para respaldo de cámaras monitores grabador digital

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
<p>Con relación al ítem U.P.S capacidad 1000 WA para respaldo de cámaras monitores grabador digital</p> <p>Favor aclarar la unidad de medida, ya que la mencionada no existe</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
estece a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.-		

Consulta 12 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
<p>Solicitamos amablemente a la convocante , favor de también extender el plazo de la visita técnica a fin de dar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Se extiende el plazo para la visita técnica en la fecha 03 de octubre desde 08:00 hs hasta las 13:00 hs.-		

Consulta 13 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante si puede tambien extender el plazo de visita técnica a fin de dar mayor posibilidad a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

Se extiende el plazo para la visita técnica en la fecha 03 de octubre desde 08:00 hs hasta las 13:00 hs.-