

Consultas Realizadas

Licitación 428313 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS CON PROVISIÓN DE BATERIA

Consulta 1 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-05-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si el UPS a cubrir está funcionando normalmente o presenta fallas. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2023 |
| Con respecto a la consulta, el banco de baterías y el cargador no están funcionando actualmente por lo que la UPS se encuentra sin funcionamiento. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-05-2023 |
| Debe referirse a la aclaración publicada en el SICP. | | |