

Consultas Realizadas

Licitación 430346 - LCO 1195/2023_Aquisición de Seccionadores para Puestos de Distribución Aéreos

Consulta 1 - Marcaciones - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Considerando el corto plazo de entrega (20 días), favor aclarar si serán aceptadas las "marcaciones" de los productos estándares de los fabricantes y que cumplen con las normas requeridas según cada especificación técnica en los que se contemplan los parámetros eléctricos y constructivos del bien a proveer. Sin embargo, sí se podría incluir en los "Embalajes" la palabra ANDE, Número y Año de la Licitación y el Número de Orden de Compra, no afectando el plazo de entrega ya que no se interfiere en el proceso de fabricación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Al respecto, las marcaciones serán exigidas únicamente por el embalaje.		

Consulta 2 - Ensayos de recepción - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Considerando el corto plazo de entrega de (veinte) 20 días desde la emisión de la orden de compra, favor confirmar que no serán realizados los ensayos de recepción establecidos en las especificaciones técnicas y que las Inspecciones de la Contratante serán solamente: "Una vez que el Proveedor haya cumplido con lo establecido en el Plan de Entregas en el lugar indicado en el mismo, se procederá a una inspección y verificación de los bienes y/o servicios, con los documentos pertinentes" según los establecido en la página 27/43 del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Al respecto, debido al corto plazo de entrega serán exigidos únicamente los Ensayos de Tipo y de Rutina.		

Consulta 3 - EE.TT. N° 02.21.21 - Rev. 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Seccionador Fusible Unipolar tipo Expulsión. En las especificaciones técnicas dice lo siguiente: "8. Alcance del suministro 8.1. Repuesto: El suministro debe incluir la provisión del tubo porta fusible, con sus herrajes superior e inferior. La cantidad es establecida en el Pliego de Bases y Condiciones." Favor aclarar que no serán requeridos los repuestos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Al respecto, la provisión de cada seccionador Fusible Unipolar debe ser suministrada con todos los accesorios, tornillos, herrajes y tubo porta fusible completo, para el montaje inmediato y correcto funcionamiento. Los repuestos no son requeridos en el presente llamado.		

Consulta 4 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
----------	-------------------	------------

Favor confirmar si la experiencia solo sera aceptada del oferente, o podría ser también experiencia (documentos) del fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
-----------	--------------------	------------

Al respecto, sírvanse considerar lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.