

Consultas Realizadas

Licitación 435658 - Adquisición de Rack de Pared

Consulta 1 - Indicar la profundidad requerida para el Rack.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Consultamos amablemente a la convocante aclarar cual es la profundidad requerida.		
El de 450 mm de fondo es fijo con los laterales extraíbles para equipos rackeables de hasta 35 cm de profundidad.		
El de 550 mm de fondo es pivotante para equipos rackeables de hasta 45 cm de profundidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2023
VER ADENDA N° 01.		