

Consultas Realizadas

Licitación 437331 - Adquisición de Motobombas de Agua y Accesorios

Consulta 1 - 1) Pag. 19 Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Demostrar la experiencia en provisión y/o instalación de bombas de agua y/o equipos de sistema de agua potable con contratos, facturas y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en los últimos 2 (dos) años (2021, 2022). Consulta: Podría darse por cumplida la experiencia requerida con la presentación de facturas de ventas de bombas de agua y/o equipos de sistemas de agua en los periodos 2021,2022?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
Podrá darse por cumplida la experiencia requerida con la presentación de facturas de ventas de bombas de agua y/o equipos de sistemas de agua en los periodos 2021,2022. Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		

Consulta 2 - Pag.22 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Donde dice ... 1) Kit completo armado de Motobomba de 5,5 HP "con caños", favor aclarar la medida de los caños.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
El Caño debe ser de 2". Se solicita 80 metros caño negro liso de 2". Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		

Consulta 3 - 1) Pag. 19 Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Podría darse por cumplida la experiencia requerida con la presentación de facturas de ventas de bombas de agua y/o equipos de sistemas de agua en los periodos 2021,2022?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
Podrá darse por cumplida la experiencia requerida con la presentación de facturas de ventas de bombas de agua y/o equipos de sistemas de agua en los periodos 2021,2022. Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		

Consulta 4 - Pag.22 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Accesorios: cuerpo de Bomba para 5,5 HP, motor sumergible, Boya eléctrica, tablero de arranque de 5,5 HP de 380 Volt, cable tipo taller (multifilar) 3x2mm x 100 metros. Usada para el pozo artesiano.....;		
En este punto se solicita aclarar si el cable de 3x2 mm es para funcionar con la bomba de 5,5 HP?, ya que técnicamente el cable de 3x2 mm, solo puede aguantar motores de hasta 3Hp trifásico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
El Cable debe ser 3x4 mm multifilar TIPO TALLER, por motivo de consumo del motor de 5.5 HP.		
Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		

Consulta 5 - Pag.22 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Aclarar si el tablero de arranque es el común con TM o ¿debe llevar contactor-rele térmico con falta de fase?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
Al referirnos a tablero de arranque solicitamos - CONTACTOR RELE TERMICO CON FALTA DE FASE (GUARDA MOTOR PARA BOMBA DE 5.5 HP).		
Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		

Consulta 6 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Favor aclarar si las entregas se harían en un solo evento y en un único lugar ya que en los items solicitados son 2 bombas y en el plan de entrega detalla cantidad 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2023
Las entregas se harían en un solo evento y en un único lugar por la cantidad de 2 bombas.		
Remitirse a la Adenda N° 1 y al PBC del llamado.		