

Consultas Realizadas

Licitación 439698 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-AD REFERENDUM 2024

Consulta 1 - EETT - Ítems 6, 7 y 8

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-02-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante para estos ítems solicita en sus EETT Conductor aluminio, aislación PVC/F, de 300 V. Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda aceptar conductores preensamblando de aluminio con aislación del tipo XLPE y un nivel de tensión 0.6 a 1 KV, está aislación soporta temperaturas más elevadas sin deformarse, excelente resistencia al agua y a la humedad. Menos propenso a la degradación por humedad que el PVC. Mejor resistencia a la radiación UV que el PVC. Menos propenso a la degradación por exposición al sol. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-02-2024 |
| Remitirse a la Adenda. | | |