

Asunción, 28 de agosto del 2024.-

**MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 33/2024**  
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP Y AIG"**  
**ID. Nº 448.218**

**ADENDA Nº 1**

La DINAC de conformidad al Art. 46 del Decreto Reglamentario Nº 9823/23 de la Ley Nº 7021/23 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de modificar los siguientes puntos:

**MODIFICACIONES:**

**SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN DEL AISP**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Unidad
<b>Mantenimiento y Reparación de Línea de Media Tensión</b>				
25	Provisión de Transformador de Tensión para equipo de medición 23/ 0,11 KV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión Primaria: 23 KV</li> <li>• Tensión Secundaria: 110 V</li> <li>• Potencia: 500 VA</li> <li>• Frecuencia: 50 HZ</li> </ul>	Unidad	EVENTO	1

**LOTE Nº 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN DEL AIG**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
<b>Mantenimiento y Reparación de Línea de Media Tensión</b>				
25	Provisión de Transformador de Tensión para equipo de medición 23/ 0,11 KV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión Primaria: 23 KV</li> <li>• Tensión Secundaria: 110 V</li> <li>• Potencia: 500 VA</li> <li>• Frecuencia: 50 HZ</li> </ul>	Unidad	EVENTO	1

**Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.**

  
**C.P. Ivonne Orué**  
**Jefa Dpto. de Compras Directas**  
**UOC-DINAC**