



DICTAMEN N° 040/2024
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, 2 de mayo de 2024

Dictamen Técnico correspondiente a la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 de "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES – PLURIANUAL" con ID. 449.027

El Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, en cumplimiento del Art. 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023, POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", se procede a elevar el dictamen legal referente a las especificaciones de la convocatoria up supra mencionada, en los términos que paso a exponer a continuación:

1. ANTECEDENTES

El pedido realizado por la Directora Administrativa, según Memorándum DA N° 33/2024, de fecha 26 de abril de 2024, adjuntando los Acondicionadores de Aires necesarios para la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 04/2024 de "Adquisición de Acondicionadores de Aires – Plurianual", el cual posee registro de ID. N° 449.027;

2. MARCO NORMATIVO

El Art. 25, primer apartado de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" preceptúa: *"Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades"*.

El Art. 40° del Decreto N° 9823/2023 "Que Reglamenta la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" reza: *"Las especificaciones técnicas que deban contener las bases de la contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes"*.

El Art. 40° de la Resolución DNCP N° 4401/2023 dispone: *"La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación: a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, de conformidad a los artículos 25 y 45 de la ley, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó...."*

3. CONFORMACIÓN DE LAS EE.TT.

Conforme a los Arts. 25 y 45 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" se conforman las especificaciones técnicas bajos los siguientes fundamentos:

De acuerdo a la necesidad de contar con los acondicionadores de aires, los cuales son indispensables para la cobertura de equipos de acondicionadores de aires para las distintas aulas y laboratorios donde se imparten clases y las oficinas administrativas, se conforman las especificaciones técnicas en base a los antecedentes de la contratación citada, que reproducen con claridad las características de los insumos requeridos, quedan conformadas de la siguiente manera:



Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

www.qui.una.py
E - mail.: uocfcq@qui.una.py
Telefax: 595 - 21 -7290030
CC: 1055, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
40101701-9994	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU, monofasico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros,cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC.
40101701-9993	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU, monofasico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros,cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC.
40101701-9992	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU, monofasico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros,cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC.
40101701-9991	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.
40101701-9990	AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 48000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros,cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC
40101701-9989	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 60000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros,cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas


www.qui.una.py
E - mail.: uocfcq@qui.una.py
Telefax: 595 - 21 -7290030
CC: 1055, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
40101701-9981	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 36000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC
40101701-9978	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 48000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 48000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC
40101701-9975	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 60000 BTU	Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 60000 BTU, trifásico con compresor y evaporador de pared de 380 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.




Lic. Fátima B. Cabañas P.
Jefa del Dpto. de Contrataciones

Refrendado por: 
Prof. G.F. Gladys Cabañero
Directora Administrativa Interin. 3
FCQ - UNA