
INTERNO N° 022/DSG/DA/2024

A : GERENCIA OPERATIVA CONTRATACIONES
DE : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
REF. : RESPUESTA AL MAIL RV N° 09/2024
FECHA : 29 DE MAYO DE 2024

Señor Pablo Paniagua:

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de responder las aclaraciones con relación a ciertos aspectos de la Licitación por Concurso RV: LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 09/2024 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ID 441.692 – CONSIDERACIONES Y SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, solicitado en fecha 20/05/24, por la Gerencia Operativa de Contrataciones en los puntos:

PUNTO 1.

PUNTO 19. DEL PBC: Se debe realizar la visita técnica para una mayor visualización de los equipos.

A – PUNTO 15 Y 16:

Los técnicos a ser asignado tienen que estar capacitados para realizar ese tipo de trabajos.

B – Tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

C – Es importante contar con la Certificación (INTN).

D – Debe contar con un Técnico Superior en instalaciones eléctricas, Categoría B. (ANDE).

E – Debe de contar con dos (2) Técnicos Superior en Refrigeración y Climatación.

F – Sugerimos excluir

G – El poseer Certificado es su mejor carta de presentación.

H – Es importante, estamos de acuerdo.

I – Debe poseer.

J – Indistintamente.

K – El Oferente tiene que contar con personal calificado

- Repuestas similares a los anteriores, A, B, C, D, E, F, G.

PUNTO 2.

- **CARGO: JEFE DE DIVISION SERVICIOS GENERALES**
- **DEPENDENCIA: DPTO. ADMINISTRATIVO Y G.A.F.**

- Necesitamos un ambiente fresco, agradable, para poder desempeñar mejor las tareas diarias y los equipos deben estar en buenas condiciones, para eso es importante el Mantenimiento de Aire.
- La Planificación: Se trata de un llamado SUCESIVO. El llamado será anual cada (12 meses)
- Si un equipo acondicionador de aire no recibe un buen cuidado o un correcto mantenimiento, su tiempo de vida se reduce drásticamente, estos equipos cuentan con piezas muy delicadas que precisan de recambios y mantenimiento cada cierto tiempo, además de una limpieza periódica.
- Con un buen mantenimiento del equipo de aire acondicionado, se puede aumentar su vida útil, ya que de esta manera se evitan averías. También siempre y cuando cuenten con un mantenimiento preventivo periódico, en el que se revise el equipo, se limpie, se revisen piezas, filtros, etc.

PUNTO 3:

- Se modifica por metro lineal los puntos 38 y 40.
- Las Planillas serán elaboradas por el Administrador de Contrato, al momento de realización del servicio.

Mantenimiento preventivo.

Son tareas de mantenimiento que se ejecutan para prevenir, reducir los riesgos y prolongar la vida útil del equipo. Incluye tareas como mantener el aire acondicionado limpio y lubricado, revisar y mantener las partes de la unidad interior como tornillos, terminales eléctricos y demás para prevenir fallos o averías en el funcionamiento del equipo.

La ventaja de ejecutar un mantenimiento preventivo es que te permiten ahorrar dinero en reparaciones futuras más graves, tendrás el equipo en un correcto funcionamiento, aumentas la vida útil del equipo y mantendrás la calidad del aire. Evitando problemas para la salud de las personas al evitar la expulsión de gases tóxicos, partículas de polvo y partículas que pueden producir alergias.

En caso de reparaciones menores que requieren poca atención técnica plazo 2 (dos) días hábiles

Mantenimiento correctivo.

Son tareas de mantenimiento que se realizan una vez se ha producido un daño en el equipo. Su objetivo es reparar las fallas que ya se han presentado. Por ejemplo, daños provocados por bajas eléctricas, filtros tapados, daños en las rejillas del ventilador, fracturas en la bandeja de condensados, falta de gas refrigerante y filtraciones de agua.

El tiempo que se demore la reparación depende del tipo de daño y la complejidad del mismo. El inconveniente es que supone un costo económico para la empresa que debe seguir operaciones con el equipo averiado. Por eso, la empresa debería priorizar el tipo de mantenimiento preventivo para evitar en lo posible tener que usar el mantenimiento correctivo.

En caso de reparaciones mayores según tipo de problema, el tiempo de reparación dependiendo del tipo de daño y la cantidad de unidades a ser reparadas el plazo de entrega se determinará en conjunto con el administrador del contrato, y no tiene que superar los 10 (diez) días hábiles.

Atentamente.

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO

Firmado digitalmente
por TERESA DEJESUS
RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2024.06.11
13:43:31 -04'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INTERNO N° 016/DSG/DA/2024

A: DR. GERMÁN ESCURRA
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

DE: C.P. TERESA RAMIREZ
JEFA DIV. DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 13 DE MAYO DE 2024

REF.: REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO" Y SERVICIO DE CERRAJERIA

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir las Especificaciones Técnicas referente al llamado del "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de la Institución" y del "Servicio de Cerrajería", solicitado por el Departamento de Gestión de Contrataciones de la Gerencia Operativa de Contrataciones, según Memorando N° DGC N° 42/2024/GOC.

Cabe recalcar que en el Interno N° 013/DSG/DA/2024 de fecha 19 de abril de 2024, solicitamos la adenda de ampliación del 20% referente al Servicio de Cerrajería.

Atentamente,


C.P. Teresa Ramírez Olmedo
Jefa División Servicios Generales
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

La contratación será bajo la modalidad de Contrato Abierto, con vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Conforme al Art. 20, inc. s) de la Ley N° 2051/03 y el Art. 36 del Decreto Reglamentario; por la modalidad de Contrato Abierto la Convocante se obliga a adquirir los servicios por el monto mínimo de la contratación.

Para la reparación de equipos la Contratista deberá realizarlo en las instalaciones de la CONATEL: Edificio Ayfra, Avda. Artigas N° 3.951, Isla Bogado (Luque), Regional de Encarnación o Regional de Ciudad del Este y, una vez reparados, se verificarán y se decepcionarán los servicios. Los repuestos deben ser originales y nuevos.

El Plazo máximo para la presentación de los Presupuestos es de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción del Pedido de Presupuesto. Con el presupuesto se deberá indicar el plazo de reparación, no pudiendo superar los 2 (dos) días hábiles para las reparaciones menores, y en caso de reparaciones mayores el plazo de entrega se determinará en conjunto con el Administrador del Contrato.

El Plazo máximo de entrega de los servicios será establecido en cada Orden de Servicio que emita el Administrador del Contrato.

La CONATEL establecerá un calendario para la ejecución del mantenimiento preventivo anual de los equipos de todas las sedes de la Institución

1.1. Otras consideraciones para el servicio:

La Contratista será el único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria prestación del servicio y no podrá eludir responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los trabajos objeto del servicio.

La Contratista no podrá subcontratar a empresas para la prestación del servicio, salvo autorización expresa de CONATEL.

Para los servicios en las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, la CONATEL acompañará los trabajos con un funcionario de la División de Servicios Generales quien fiscalizará los trabajos a realizar.


C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

LISTADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

1. EDIFICIO AYFRA (TIPO SPLIT)					
Ítem	Marca	Capacidad	Cant.	UBICACIÓN	PISO
1	GOODWEATHER	24.000	2	DATA CENTER INFORMATICA	1
2	VCP	36.000	1	SALON AUDITORIO	2
3	JAM	36.000	1	SALON AUDITORIO	2
4	JAM	36.000	1	PROTOCOLO	2
5	WINDMAN	36.000	1	PROTOCOLO	2
6	VCP	24.000	2	C.A.P. – AS. LEGAL	2
7	TOKYO	18.000	1	ANTICORRUPCIÓN	3
8	JAM	24.000	1	OFICINA	3
9	JAM	36.000	1	AUDITORIA	3
10	JAM	18.000	1	AUDITORIA	3
11	JAM	24.000	1	SINDICATURA	3
12	TOKYO	36.000	1	CAPITAL HUMANO	6
13	JAM	36.000	1	CAPITAL HUMANO	6
14	TOKYO	36.000	2	DATA CENTER	11
15	GOODWEATHER	24.000	2	DATA CENTER	11
16	JAM	24.000	1	DATA CENTER	11
17	VCP	24.000	1	INFORMATICA	11
18	JAM	36.000	4	DIRECTORES	14
29	WIDMAN	36.000	1	PRESIDENCIA	14
20	JAM	24.000	1	MONITOREO	14
21	TRANE	36.000	1	DIRECTOR	14
22	JAM	36.000	1	SECRETARIA GENERAL	14
23	JAM	24.000	1	DPTO, FINANCIERO	15
24	JAM	18.000	1	GERENCIA FINANCIERA	15
25	TOKYO	36.000	1	GERENCIA G.I.I.	16
26	PIONNER	24.000	1	GERENCIA TECNICA	16
27	GOTZE	48.000	2	MONITOREO	17
28	CHUNLAN	18.000	1	BASE DE DATOS	17
29	NATIONAL	24.000	1	GERENCIA G.A.R.	17
30	KEHUA TECH (Fancoil)	9.000	240	Edificio Ayfra	2,3,4,5,6,11
31	AUX (Fancoil)	9.000	240	Edificio Ayfra	2,3,14,15,16,17
32	Westinghouse	9.000	98	Edificio Ayfra	7 y 10
TOTAL AIRES FANCOIL.					578
TOTAL AIRES SPLIT.					37


C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

2. LOCAL ISLA BOGADO				
Ítem	Marca	Capacidad	Cantidad	Ubicación
1	MIDEA	24.000 - split	1	RECEPCION
2	SPEED	18.000 - split	1	MONITOREO
3	ADMIRAL	12.000 - ventana	1	MONITOREO (JEFATURA)
TOTAL AIRES SPLIT.				2
TOTAL AIRES VENTANA.				1

3. LOCAL ARTIGAS				
Ítem	Marca	Capacidad	Cantidad	Ubicación
1	TOKYO - split	36.000	2	SALON AUDITORIO
2	TOKYO - split	36.000	1	SALON AUDITORIO
3	TOKYO - Split	36.000	1	SALON AUDITORIO
4	JAM - split	36.000	2	OFICINAS
5	JAM - split	18.000	1	OFICINAS
6	SPRINGER -ventana	12.000	1	OFICINA - GUARDIA
TOTAL AIRES SPLIT.				7
TOTAL AIRES VENTANA.				1

4. LOCAL CIUDAD DEL ESTE			
Ítem	Marca	Capacidad	Cantidad
1	TOKYO	36.000	2
2	SPEED	18.000	2
3	VCP	12.000	1
4	JAM	12.000	1
5	JAM	24.000	1
TOTAL AIRES SPLIT.			7

C.P. *Teresa Ramirez*
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

5. LOCAL ENCARNACIÓN			
1	TOKYO - split	24.000	3
2	VCP - split	24.000	1
3	JAM	18.000	1
4	SPEED	18.000	2
TOTAL AIRES SPLIT.			7

PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

N° ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	UNIDAD	1	EVENTO	Precio Unitario
1.1	72102305-001	Limpieza de Condensador	Unidad	1	Evento	72.000
1.2	72102305-001	Limpieza de Evaporador	Unidad	1	Evento	50.000
1.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	30.000
1.4	72102305-001	Mantenimiento de plaqueta electrónica del equipo de Aire Acondicionado	Unidad	1	Evento	12.000
1.5	72102305-001	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo.	Unidad	1	Evento	20.000
1.6	72102305-001	Lubricación de motor, ventilador y turbina	Unidad	1	Evento	75.000
1.7	72102305-001	Limpieza de Drenaje	Unidad	1	Evento	41.000
1.8	72102305-001	Programación de Plaqueta electrónica y Control de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Evento	30.000
1.9	72102305-001	Limpieza de ajuste y rejilla y/o paletas direccionales de aire	Unidad	1	Evento	24.240
1.10	72102305-001	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	624.000
1.11	72102305-001	Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1,2 o 3 salidas.	Unidad	1	Evento	169.200
1.12	72102305-001	Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	30.600
1.13	72102305-001	Provisión y cambio de termostato	Unidad	1	Evento	114.600
1.14	72102305-001	Provisión y cambio de válvula inversora.	Unidad	1	Evento	132.600



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

1.15	72102305-001	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza de equipo de Aire Acondicionado y cambio de llave TM	Unidad	1	Evento	65.400
1.16	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporadora y/o compresor y/o ventilador de condensador.	Unidad	1	Evento	73.800
1.17	72102305-001	Mantenimiento y sustitución de cableado de mando del equipo de Aire Acondicionado.	Unidad Por metro	1	Evento	18.600
1.18	72102305-001	Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora y/o evaporadora.	Unidad	1	Evento	169.200
1.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno.	Unidad	1	Evento	180.600
1.20	72102305-001	Provisión y cambio de motor ventilador de aire individual y/o unidad	Unidad	1	Evento	264.600
1.21	72102305-001	Provisión y cambio de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	289.200
1.22	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha de ventilador.	Unidad	1	Evento	30.360
1.23	72102305-001	Provisión y cambio de capacitores de marcha del compresor.	Unidad	1	Evento	48.360
1.24	72102305-001	Provisión y sustitución de protectores térmicos.	Unidad	1	Evento	30.600
1.25	72102305-001	Provisión y cambio de llave pulsador luz piloto.	Unidad	1	Evento	24.600
1.26	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	1	Evento	18.600
1.27	72102305-001	Provisión y cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	96.600
1.28	72102305-001	Provisión, cambio y montaje válvula de servicio.	Unidad	1	Evento	144.600
1.29	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de gas.	Unidad	1	Evento	73.200
1.30	72102305-001	Mantenimiento y reparación de placa electrónica y controles remotos.	Unidad	1	Evento	48.600
1.31	72102305-001	Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	1	Evento	66.600
1.32	72102305-001	Provisión y colocación de válvula de solenoide.	Unidad	1	Evento	72.600
1.33	72102305-001	Provisión y cambio de llave TM en el tablero para la alimentación eléctrica del equipo.	Unidad	1	Evento	30.600

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay


C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

1.34	72102305-001	Provisión y colocación de filtro de aire UE	Unidad	1	Evento	25.800
1.35	72102305-001	Reparación y balanceo de ventiladores y turbina de unidades evaporadoras y condensadoras.	Unidad	1	Evento	52.500
1.36	72102305-001	Provisión y montaje de ménsula o soportes para unidades evaporadoras y/o condensadoras.	Unidad	1	Evento	48.600
1.37	72102305-001	Provisión y montaje traslado de AA: consiste en cañerías de cobre, soldadura, drenaje e interconexión eléctricas de la UE y UC incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque grueso sin pintura por metro lineal.	ml	1	Evento	65.400
1.38	72102305-001	Provisión y cambio de cableado de fuerza desde tablero seccional hasta el pie de los equipos tipo taller NY incluyendo canaletas plásticas con tapa de cubrimiento interior y exterior por metro lineal.	Unidad	1	Evento	39.240
1.39	72102305-001	Instalación y montaje de equipos nuevos, mano de obra	Unidad	1	Evento	181.200
1.40	72102305-001	Kit. de instalación equipo tipo Split por metro lineal	ml	1	Evento	48.600

2.	72102305-001	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	UNIDAD	1	EVENTO	Precio Unitario
2.1	72102305-001	Limpeza de Evaporador	Unidad	1	Evento	70.000
2.2	72102305-001	Limpeza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	47.000
2.3	72102305-001	Mantenimiento de plaqueta electrónica del equipo de Aire Acondicionado	Unidad	1	Evento	60.000
2.4	72102305-001	Lubricación de motor, ventilador y turbina	Unidad	1	Evento	30.000
2.5	72102305-001	Limpeza de Drenaje	Unidad	1	Evento	20.000
2.6	72102305-001	Programación de Plaqueta electrónica y Control de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Evento	57.000
2.7	72102305-001	Limpeza y ajuste de rejilla y/o paletas direccionales de aire	Unidad	1	Evento	18.000
2.8	72102305-001	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	780.000



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

2.9	72102305-001	Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1,2 o 3 salidas.	Unidad Por kilo	1	Evento	150.600
2.10	72102305-001	Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	12.600
2.11	72102305-001	Provisión y cambio de termostato	Unidad	1	Evento	90.600
2.12	72102305-001	Provisión y cambio de válvula inversora.	Unidad	1	Evento	133.200
2.13	72102305-001	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza de equipo de Aire Acondicionado y cambio de llave TM	Unidad	1	Evento	42.600
2.14	72102305-001	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporadora y/o compresor y/o ventilador de condensador.	Unidad	1	Evento	48.600
2.15	72102305-001	Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora y/o evaporadora.	Unidad	1	Evento	96.600
2.16	72102305-001	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno.	Unidad	1	Evento	133.200
2.17	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador.	Unidad	1	Evento	61.200
2.18	72102305-001	Provisión y cambio de termostato (alámbrico) con relay de 24 y transformador 220V/24V.	Unidad	1	Evento	88.200
2.19	72102305-001	Provisión y sustitución de protectores térmicos.	Unidad	1	Evento	37.800
2.20	72102305-001	Provisión y cambio de tacos de goma del compresor.	Unidad	1	Evento	18.600
2.21	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de aire.	Unidad	1	Evento	40.200
2.22	72102305-001	Provisión y cambio de sistema de expansión.	Unidad	1	Evento	48.600
2.23	72102305-001	Provisión y cambio de filtro de gas.	Unidad	1	Evento	36.600
2.24	72102305-001	Mantenimiento y reparación de placa electrónica y controles remotos.	Unidad	1	Evento	24.600
2.25	72102305-001	Provisión y cambio de llave TM en el tablero para la alimentación eléctrica del equipo.	Unidad	1	Evento	24.600
2.26	72102305-001	Reparación y balanceo de ventiladores y turbina de unidades evaporadoras y condensadoras.	Unidad	1	Evento	49.800
2.27	72102305-001	Instalación y montaje de equipos nuevos, mano de obra	Unidad	1	Evento	182.400

Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

Teresa Ramirez
C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

3	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AIRE AC. FANCOIL: AUX Y KEHUA TECH	Unidad	1	Evento	Precio Unitario
3.1	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandeja de drenaje grande	unidad	1	Evento	90.000
3.2	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de bandeja de drenaje mediana	unidad	1	Evento	60.000
3.3	72102305-001	Mantenimiento del Evaporador	unidad	1	Evento	130.000
3.4	72102305-001	Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo.	Unidad	1	evento	20.000
3.4	72102305-001	Control Remoto	unidad	1	Evento	234.000
3.5	72102305-001	Válvula de conexión	unidad	1	Evento	504.000
3.6	72102305-001	Aspa del ventilador del evaporador	unidad	1	Evento	360.000
3.7	72102305-001	Motor del ventilador del evaporador	unidad	1	Evento	984.000
3.8	72102305-001	Termostato	unidad	1	Evento	282.000
3.9	72102305-001	Placa electrónica	unidad	1	Evento	500.000
3.10	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	evento	150.000


C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

2. PLAN DE ENTREGAS: Los servicios se solicitarán según necesidad de la Contratante, por medio de nota del Administrador del Contrato, como mínimo con 1 (un) día de anticipación. El proveedor deberá suministrar el servicio solicitado en el plazo establecido en la Nota de Pedido. EL PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO DE PRESUPUESTO. CON EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ INDICAR EL PLAZO DE REPARACIÓN, NO PUDIENDO SUPERAR LOS 2 (DOS) DÍAS CALENDARIO LAS REPARACIONES MENORES, Y EN CASO DE REPARACIONES MAYORES EL PLAZO DE ENTREGA SE DETERMINARÁ EN CONJUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LOS REPUESTOS DEBERAN SER NUEVOS Y ORIGINALES.

3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Todos los servicios de mantenimiento preventivo deberán ir acompañados de la planilla y la ficha confeccionadas para el efecto (los cuales se adjuntan)

4. DURACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 12 (doce) meses.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO ESTARA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Monto Mínimo Gs. 125.000.000.- (guaraníes ciento veinticinco millones).

Monto Máximo Gs. 250.000.000.- (guaraníes doscientos cincuenta millones).


C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL