



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI
TESÁI HA TEKO
PORÁVE
MOTENONDEHA



Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Instituto Nacional del Cáncer

NOTA UOC N° 396/2024

Capiatá, 04 de octubre de 2024.-

Señor

**Dr. Juan Agustín Encina, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente**

Me dirijo a Usted, en referencia al Reparo DNCP de fecha 2 de octubre del 2024 de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 15/2024 "ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL" ID N° 455.210**, convocado por la UOC N° 3 – Instituto Nacional del Cáncer, a fin de informar que las Especificaciones Técnicas remitidas de dicho proceso difieren de las EETT proveídas en la Tienda Virtual. Por lo cual se procedió a realizar el proceso licitatorio.

Se adjuntan las documentaciones respaldatorias del proceso de referencia.

Sin otro particular y esperando curso favorable a lo solicitado, hago propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.


Lic. Benjamín Andrés Bobadilla
Director Administrativo
INCAN

**LIC. BENJAMIN BOBADILLA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER**

FORMULARIO N° 2 – PLANILLA DE REQUERIMIENTO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

Ítems del llamado "ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL " ID 455.210

Item	O.G.	S.G.O.O.	LP.	P.F.	Cód de Catál.	Descripción del Bien/ Servicio	ETT	Cantidad	U.M.	Presup.
1	541				40101701-9994	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo tipo Convencional . Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN. Instalacion completa de los A.A.	27	UNIDAD	UNIDAD
2	541				40101701-9993	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Convencional . Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN. Instalacion completa de los A.A.	4	UNIDAD	UNIDAD
3	541				40101701-9991	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split piso/techo frío/calor. Equipo Tipo Convencional . Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN	3	UNIDAD	UNIDAD
4	541				40101701-9992	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo tipo Convencional . Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN. Instalacion completa de los A.A.	3	UNIDAD	UNIDAD
5	541				40101701-9989	Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor Condensador horizontal	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. Equipo Tipo Convencional . Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo trifásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador horizontal. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.	13	UNIDAD	UNIDAD

ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR

PBC y otros documentos del Convenio

Consultar Precio Promedio

Cantidad

 AÑADIR AL CARRITO



Compartir  



Descripción Detalles del producto

Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. **Equipo tipo Inverter**. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 4 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral

[Inicio](#) / [Productos](#) / [Electrodomésticos y muebles](#) / [Acondicionadores de Aire](#) / [Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor](#)

ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR

PBC y otros documentos del Convenio

[Consultar Precio Promedio](#)

Cantidad

 **AÑADIR AL CARRITO**




Compartir



Ítem 1

IMAGEN REFERENCIAL



Descripción [Detalles del producto](#)

Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor [Equipo Tipo](#)

Inverter

Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+).

Bajo nivel de ruido.

Encendido/Apagado automático

Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético.

Encendido automático, luego de un corte de energía.

Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía.

Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la

Capa de Ozono (SAO)

R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32

o equivalente, pre instalado para el kit de instalación.

Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3



ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU DE PISO/TECHO - FRÍO/CALOR - CONDENSADOR HORIZONTAL

P8C y otros documentos del Convenio

[Consultar Precio Promedio](#)

Cantidad

1


añadir al carrito



Compartir



Descripción [Detalles del producto](#)

Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split piso/techo frío/calor. **Equipo Tipo Inverter** Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.

Inicio / PRODUCTOS / Electrodomésticos y muebles / Acondicionadores de Aire / Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO - frío/calor Condensador horizontal



ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO SPLIT PISO/TECHO - FRÍO/CALOR CONDENSADOR HORIZONTAL

PBC y otros documentos del Convenio

Consultar Precio Promedio

Cantidad

 **AÑADIR AL CARRITO**



Compartir



Descripción Detalles del producto

Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. **Equipos Inno-Inventors**

Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++ , A++ , A+).

Bajo nivel de ruido

Encendido/Apagado automático

