



CONJUNTO DE SUSPENSION
CONDUCTOR HTLS 220 KV

POS.	DESCRIPCION	CANT.
1	GRILLETE	1
2	BOLA OJO - RECTO	1
3	DESCARGADOR	1
4	AISLADOR	1
5	ANILLO EQUIPOTENCIAL	1
6	ROTULA OJO - REVIRADO	1
7	GRAPA DE SUSPENSION	1
8	VARILLA DE ARMADO	1




CONJUNTO DE ANCLAJE
CONDUCTOR HTLS 220 KV

POS.	DESCRIPCION	CANT.
1	GRILLETE	1
2	BOLA OJO - REVIRADO	1
3	DESCARGADOR	1
4	AISLADOR	1
5	ANILLO EQUIPOTENCIAL	1
6	ROTULA OJO - RECTO	1
7	GRAPA DE ANCLAJE	1




CONJUNTO DE SUSPENSION DEL HILO DE GUARDIA
PARA CABLE OPGW


POS.	DESCRIPCION	CANT.
1	GRAPA DE SUSPENSION	1
2	BASE PLANA	1
3	CONECTOR BIFILAR	1
4	CONECTOR UNIFILAR	1
5	CABLE OPGW	1



AMORTIGUADOR PARA
CONDUCTOR L.T. 220 kV



AMORTIGUADOR PARA
CABLE DE GUARDIA



CONJUNTO DE ANCLAJE DEL HILO DE GUARDIA
PARA CABLE OPGW

POS.	DESCRIPCION	CANT.
1	GRILLETE	1
2	EXTENSION	1
3	CONJUNTO TERMINAL DE RETENCION	1
4	CONECTOR UNIFILAR	1
5	CABLE DE GUARDIA	1
6	CONECTOR BIFILAR	1

NOTA:

1- LOS CONJUNTOS INDICADOS SON ORIENTATIVOS.
2- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPONER EL CONJUNTO REQUERIDO PARA ACAR 950 MCM
3- EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR CON SU OFERTA DEL CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PROPUESTO CONTRAPESOS PARA LA CADENA EN CASO DE QUE SE REQUIERA A LOS EFECTOS DE LIMITAR. ÁNGULOS MÁXIMOS DE BALANCEOS EN CADENAS DE SUSPENSIÓN

REVIS.	LOCAL.	DESCRIPCION	DIBUJO	VERIFIC.	APROB.	FECHA

OBS.:

ANDE ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LT 220 kV VALLEMI - CARMELO PERALTA

CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE DE CONDUCT. LT 220kV
AMORTIGUADOR P/CONDUCTOR 220 kV Y CABLE DE GUARDIA
CONJUNTO DE SUSPENSION Y ANCLAJE DEL HILO DE GUARDIA
PROYECTO A NIVEL DE CONTRATO

PROYECT.	ING. H. RAMOS	11/24
DIBUJO	B.C.G.	11/24
VERIFICO	ING. H. RAMOS	11/24
APROBO	ING. R. GIL	11/24

GT-DPE | ESCALA: 1/20 | N°: L-1210-36270-001