

RUTA 1 — MCAL. LOPEZ

GRAL. CABALLERO

GRAL. ESCOBAR

JUAN GONZALEZ

REFERENCIAS

- ARTEFACTO FLUORESCENTE ADOSADO A LA PARED CON 1 LÁMPARA DE 40W
- APLIQUE DE ADOSAR CON LÁMPARA LED EQUIVALENTE A 50W
- FAROLA DOBLE CON LÁMPARA BAJO CONSUMO DE 100W
- FAROLA LED 60W IP65
- LÁMPARA DE PISO BALIZA LED 10W IP65
- APLIQUE LED 12W IP44
- REFLECTOR LED RGB 10W IP65
- LLAVE DE COMBINACIÓN ESCALERA
- LLAVE DE DOS PUNTOS
- TOMA DE CORRIENTE A MEDIA ALTURA
- PILAR DE TABLERO GENERAL Y TABLERO DE TOMAS DE CORRIENTE
DETALLES EN PLANOS
- PILAR DE TABLERO SECCIONAL N°2, N°3 Y TABLERO DE TOMAS DE CORRIENTE
DETALLES EN PLANOS
- DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
- DISYUNTOR DIFERENCIAL
- CAJA DE CONEXIÓN OCTOGONAL
- CAJA EXTERIOR PLÁSTICA DE CONEXIÓN 200x155x80
- CAÑO CORRUGADO ANTILLAMA 3/4" EMBUTIDO EN PARED
- CAÑO ELECTRODUCTO RIGIDO 4P 1"
- CAÑO ELECTRODUCTO RIGIDO 4P 2"
- MEDIDOR TRIFÁSICO
- REGISTRO ELÉCTRICO 30x30x70CM
- PILAISTRA TRIFÁSICA

PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ESCALA: 1-500



[Signature]
Ing. Rodolfo Eiras Duarte Perelman
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3278