



PLAZA / CANCHA

- Detección de Incendios

  - PANEL CENTRAL DE INCENDIO
  - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
  - DETECTOR HUMO-CALOR
  - DETECTOR HUMO-CALOR. LOSA HO-Ag.
  - ALARMA AUDIOVISUAL
  - PULSADOR MANUAL
  - LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMA
  - SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA
  - SIRENA INTERIOR
  - SIRENA CON GABINETE ANTIVANDALISMO
- REFERENCIAS

CCTV

  - ALMACENAMIENTO CCTV
  - ADMINISTRADOR CCTV
  - MONITOR LCD-LED
  - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD
  - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD CON GABINETE
  - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD P/EXTERIORES, ZOOM Y MOVIMIENTO
  - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD CON GABINETE P/ EXTERIOR
  - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD
- General

  - BANDEJA PORTA CABLE DE SEÑALES
  - DEBILES-METALICA
  - 40 CM Y 60 CM DE ANCHO
  - A BANDEJA PORTA CABLE DE SEÑALES DEBILES-METALICA
  - A SALA DE CONTROL O GABINETE

NOTA: LOS DUCTOS SON DE 3/4"

LOS DUCTOS SUBTERRANEOS SON DE 1"

TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEBERAN TENER CERTIFICACIONES DE CALIDAD

LA CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS DEBERA CONTAR CON PROTOCOLOS DE COMUNICACION MODBUS, KNX, BACNET U OPC Y CONEXION IP

EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DEBERA CONTAR CON PROTOCOLOS DE COMUNICACION MODBUS, KNX, BACNET U OPC Y CONEXION IP

Planilla de cantidades

| CODIGO  | CANTIDAD | CODIGO       | CANTIDAD |
|---|----------|--------------|----------|
| CCTV IP PoE                                       | 25       | DETECC. INC. | 2        |
| 40 CM Y 60 CM DE ANCHO                            | 0        | 100          | 28       |
| A BANDEJA PORTA CABLE DE SEÑALES DEBILES-METALICA | 0        | 13           | 13       |
| A SALA DE CONTROL O GABINETE                      | 2        | 77           | 30       |
|   | 1        | 0            | 0        |

SEGUNDO PISO

Arq. CAROLINA RUFFINELLI  
Directora  
Dirección de Infraestructura Física

| FECHA  | Nro. | MODIFICACION | VERIFICADO | APROBADO |
|--|------|--------------|------------|----------|
|  |      |              |            |          |
|  |      |              |            |          |
|  |      |              |            |          |
|  |      |              |            |          |
| <div><div></div><div>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA C S J<br/>DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS</div><div>OBRA: Ampliación- Palacio de Justicia</div><div>UBICACION: San Lorenzo</div><div>PLANO: Seguridad Electronica</div><div>SECTOR: 2do. Piso</div><div>ESCALA: 1/125</div><div>FECHA: MAYO/25</div><div>DIBUJO: D.O.P</div></div> <div>PLANO Nº<br/>SEG-04</div> |      |              |            |          |