



PLAZA / CANCHA

- REFERENCIAS**
- Detección de Incendios**
- PANEL CENTRAL DE INCENDIO
 - DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
 - DETECTOR HUMO-CALOR
 - DETECTOR HUMO-CALOR. LOSA Ho.Ao.
 - ALARMA AUDIOVISUAL
 - PULSADOR MANUAL
 - LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA
 - SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA
 - SIRENA INTERIOR
 - SIRENA CON GABINETE ANTIVANDALISMO
- CCTV**
- ALMACENAMIENTO CCTV
 - ADMINISTRADOR CCTV
 - MONITOR LCD-LED
 - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD
 - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD CON GABINETE
 - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD CON GABINETE P/ EXTERIOR
 - VIDEO CAMARA DE SEGURIDAD
- General**
- BANDEJA PORTA CABLE DE SERIALES
 - DEBILES-METALICA
 - A BANDEJA PORTA CABLE DE SERIALES DEBILES-METALICA
 - A SALA DE CONTROL O GABINETE
- NOTA:** LOS DUCTOS SON DE # 3/4" LOS DUCTOS SUBTERRANEOS SON DE # 1" TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEBERAN TENER CERTIFICACIONES DE CALIDAD LA CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS DEBERA CONTAR CON PROTOCOLOS DE COMUNICACION MODBUS, KNX, BACNET U OPC Y CONEXION IP EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DEBERA CONTAR CON PROTOCOLOS DE COMUNICACION MODBUS, KNX, BACNET U OPC Y CONEXION IP

Planilla de cantidades

CODIGO	CANTIDAD	CODIGO	CANTIDAD
CCTV IP PoE	18	Detecc. Inc.	2
DETECTOR HUMO-CALOR	0	ALARMA AUDIOVISUAL	90
DETECTOR HUMO-CALOR. LOSA Ho.Ao.	0	PULSADOR MANUAL	25
LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA	2	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	11
SIRENA INTERIOR	2	SIRENA CON GABINETE ANTIVANDALISMO	67
		ALARMA AUDIOVISUAL	24
		PULSADOR MANUAL	0
		SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	0

TERCER PISO

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

FECHA	Nro.	MODIFICACION	VERIFICADO	APROBADO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ				
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS				
OBRA: Ampliación- Palacio de Justicia				
UBICACION: San Lorenzo				
PLANO: Seguridad Electronica				
SECTOR: 3er. Piso				
ESCALA	FECHA	DIBUJO	PLANO Nº	
1/125	MAYO/25	D.O.P	SEG-05	