

DICTAMEN TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID 462395

Lugar y fecha: San Lorenzo, 21 de agosto de 2025

UOC Convocante: Facultad de Ciencias Sociales UNA

Unidad o área requirente: Dirección de Administración y Finanzas

Funcionario o técnico responsable: Lic. Mijail Lomaquis

Dependencia y cargo que desempeña: Director de Administración y Finanzas

Por medio del presente, dando cumplimiento del artículo 40 de la resolución DNCP N° 230/2025 "Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas" en la cual refiere la necesidad de contar con dictamen técnico por parte del responsable del área requirente o del técnico que las recomendó.

El presente dictamen técnico tiene como objetivo manifestar las especificaciones técnicas establecidas para la "Recarga de extintores para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA", en cumplimiento de los requerimientos inherentes a la adquisición. En tal sentido, es importante mencionar que los mismos, son equipos de seguridad indispensables para la prevención de riesgos de la institución.

El análisis detallado de las especificaciones técnicas garantiza el cumplimiento eficaz y eficiente de los bienes a ser adquiridos por la FACSO UNA.

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

Las razones por las cuales se elaboran los requerimientos técnicos del llamado, dependen del uso que será dado a los bienes. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas con objetividad y proporcional a lo mínimo necesario para la prevención de riesgos en la institución.

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**


No Aplica.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

No Aplica

A continuación se adjuntan las especificaciones técnicas de los equipos requeridos.




Lic. W. MIJAIL LOMAQUIS PEÑA
Director
Dirección de Administración y Finanzas
FACSO - UNA

"RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACSO UNA" ID 462395				
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	ETT
1	46191601-002	Producto Químico para Recarga de extintor 4kg	25	Polvo químico seco para fuegos de clase ABC aprobados por el INTN: extintores de polvo químico seco (fosfato monoamónico al 75%). Etiqueta de vencimiento. Debe incluir el acrílico señalador que va por la pared.
2	46191601-002	Producto Químico para Recarga de extintor 1kg	2	Polvo químico seco para fuegos de clase ABC aprobados por el INTN: extintores de polvo químico seco (fosfato monoamónico al 75%). Etiqueta de vencimiento.

Observaciones:

*Todos los ítems deberán contemplar retiro y entrega, extintores provisorios(mientras son recargados los de la institución),recarga,en caso de necesidad reparación y/o cambio de manómetro de presión, mangueras, válvulas de descarga, cilindro; precinta de aprobación del INTN. Debe contar con el rotulo de vencimiento.

*Charla de uso y manejo de extintores con certificado (SIN COSTO) al personal de la FACSO UNA. La fecha y hora será coordinada con la Convocante.

Por lo tanto, se recomienda seguir rigurosamente estas especificaciones técnicas ajustadas a las necesidades que se pretenden satisfacer a fin de asegurar resultados satisfactorios. Es mi dictamen salvo mejor parecer.

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración:




Lic. W. MIKAIL LOMAQUIS PEÑA
Director
Dirección de Administración y Finanzas