MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA-CENTRAL

ESCUELA BÁSICA NRO.575 JUAN JOSÉ SOLER

REFACCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ARQ. BLANCA MOLINAS

3

TS3. 5 AULAS(TECHO DE TEJAS)

CARGA DECLARADA 23000W X 0.80 = 18400

660

25000 W X 0.80 = 20.000 W

30A 3X32A







PLANTA DE UBICACIÓN REFERENCIAL

TS.3 (5 AULAS) TECHO DE TEJAS

AULAS :	LUC	TC	VT	A/A	CARGAS
AULA1 :	6	4	4		1400
GALERÍA :	2			1	3000
					200
IGUAL+40AULAS(18400)					18400
TOTAL:					23000W

8 4 4
X5 X5 X5 5 A/A MANTENIMIENTO
40 20 20

SE MANTIENE

A CAMBIAR

40 TUBOS BUIBO 30W, E : 27



BULBO LET
30W- E -27
PANTALLA ACRÍLICO