


TOTAL DE FALTANTE

3 LUCES

8 VENTILADORES

4 TOMAS

1 A/A DE 12 MIL BTU POR AULAS



TS.1 (4 AULAS)

	LUC	TC	VT	A/A	WAT	
AULA 1	6	4	4	1	1.400 2.000	3.400
AULA 2	6	4	4	1	1.400 2.000	3.400
AULA 3	6	4	4	1	1.400 2.000	3.400
AULA 4	6	4	4	1	1.400 2.000	3.400

RESERVA

2000

REAL :15.600-----15.600

OBS. -- SE DEBERA COMPLETAR CON ESTAS CANTIDADES
QUEDANDO ASI 6 LAMAPARAS ACRILICAS P/ CADA AULA

4 VENTILADORES POR AULAS ,

4 TOMAS POR AULAS ,

1 A/A DE 12 MIL BTU POR AULAS


TABLERO DE 18 MODULOS

5 TM DE 1X10 A

4 TM DE 1X 16 A

4 TM DE 1 X 20 A

1 DE 3X32 A..



BULBO LET
30W- E -27
PANTALLA ACRÍLICO

Fotocélula

