



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985 897 376

RUC: 4435718-4

arq.adrianagonzalezdelgado@gmail.com

MEMORANDUM N°3

Para: **Sr. Prof. Ramón Alberto Sanabria R.**

Intendente Municipal de Santa María de Fe de las Misiones.

De: **Cariátide. Arq. Adriana González. Fiscal de Obras**

Motivo: Informar sobre la verificación del estado actual del aula a reparar de la **“Escuela N°7174 San Jorge” (San Jorge)**

Fecha: 12 de Agosto de 2.024

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca del estado actual del aula a reparar de la “Escuela N°7174 San Jorge” de la compañía San Jorge.

Haciendo una inspección en el sitio en fecha 1 de Agosto del corriente, se informa lo siguiente:

-La ejecución de reparación del aula se debe realizar con carácter de urgencia debido a que la estabilidad estructural que presenta el aula se encuentra muy comprometida.

OBSERVACION:

Al momento de la verificación, se observa que las paredes portantes presentan rajaduras, grietas estructurales y pandeos, Los pisos y guarda obra perimetral cuentan con asentamientos y rajaduras, situación que compromete la estabilidad estructural de la sala de clases, por lo que corre riesgo de derrumbe.

A simple vista, las mencionadas lesiones estructurales, son a causa de una viga de HºAº correspondiente a un aula de construcción reciente, la cual se asienta directamente sobre los muros del aula existente, la cual no está preparada para recibir las nuevas cargas que se le añadieron.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la reparación de carácter urgente, ya que la estructura portante se encuentra con peligro de derrumbe. Para ello, se recomienda la construcción de pilares de HºAº para el apoyo y asiento de las vigas de HºAº, así como también la reestructuración de las paredes con la colocación de encadenado inferior y superior de HºAº.

Se sugiere que la sala de clases sea clausurada, en tanto se hagan los trabajos de reparación, de modo a salvaguardar la integridad física de los estudiantes y docentes que acuden a la institución educativa.

Es mi informe.

Se adjunta Fotografías.


Arq. Adriana González
Reg. Prof. N° 3.698



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985 897 376

RUC: 4435718-4

arq.adrianagonzalezdelgado@gmail.com



Adriana González
Arq. Adriana González
Reg. Prof. N° 3.698



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985 897 376

RUC: 4435718-4

arq.adrianagonzalezdelgado@gmail.com



Adriana González
Arq. Adriana González
Reg. Prof. N° 3.698



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985 897 376

RUC: 4435718-4

arq.adrianagonzalezdelgado@gmail.com



Adriana González
Arq. Adriana González
Reg. Prof. N° 3.698