

ANEXO 5

Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS

LICITACIÓN: LMC 32/2024 ADQUISICIÓN DE Baterías de acumuladores de 12 V de 150 AH y 200 AH.

Items: 1 Baterías de acumuladores de 12 V de 150 AH Tipo C

OFERENTE:		EETT GT/MET/601/2024	GARANTIZADO	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Fabricante	Indicar	YUASA	CUMPLE
2	Procedencia	Indicar	JAPON	CUMPLE
3	Adecuado para operar en ambientes según el punto 2	Subtropical Tmax/min: 50/0 °C, HR: 90%	SI	CUMPLE
4	Características constructivas de acuerdo al ítem 3.1	Según ítem 3.1 del PBC	SI	CUMPLE
5	Cuenta con Valvula de seguridad anti explosión según ítem 3.3	Valvula de seguridad anti explosión	SI	CUMPLE
6	Tipo de bornera de acuerdo al ítem 3.4	Tipo C	TIPO C	CUMPLE
7	Capacidad de corriente de acuerdo al ítem 3.5	150 AH	150 AH	CUMPLE
8	RC (Min) de acuerdo al ítem 3.6	290 +/- 20 %	294 min	CUMPLE
9	Capacidad de corriente de arranque (-18° C) de acuerdo al ítem 3.7	900 +/- 15 %	950 A	CUMPLE
10	Peso aproximado de acuerdo al ítem 3.8	41 Kg (aproximadamente)	41 Kg	CUMPLE
11	Tensión de servicio de acuerdo al ítem 3.9	12 V	12 V	CUMPLE
12	Normas de fabricación de acuerdo al ítem 4	SAE J537 ; ISO TS16949 ; ISO 14000 ó 14001	ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015	CUMPLE
13	Nombre comercial o código de producto de acuerdo al ítem 6	Indicar	YUASA HIBRID BATTERY 145G51	CUMPLE
14	Fecha de fabricación de acuerdo al ítem 7	Plazo de 12 meses	Plazo de 12 meses	CUMPLE
15	Información a proveer de acuerdo al ítem 8	Según ítem 8 del PBC	FOTO - CATALOGO - CERTIFICACIÓN	CUMPLE
16	Observaciones		LA BATERIA COTIZADA NO ES DE LIBRE MANTENIMIENTO	

Ing. Hermes Duarte
GT/MET6

Ing. Alcides Rivas
GT/MET4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS

LICITACIÓN: LMC 32/2024 ADQUISICIÓN DE Baterías de acumuladores de 12 V de 150 AH y 200 AH.

Items: 2 Baterías de acumuladores de 12 V de 200 AH Tipo C

OFERENTE:

DESCRIPCIÓN		EETT GT/MET/602/2024	GARANTIZADO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Fabricante	Indicar	VARTA	CUMPLE
2	Procedencia	Indicar	BRASIL - MARCA Y TECNOLOGIA ALEMANA	CUMPLE
3	Adecuado para operar en ambientes según el punto 2	Subtropical Tmax/min: 50/0 °C, HR: 90%	SI	CUMPLE
4	Características constructivas de acuerdo al ítem 3.1	Según ítem 3.1 del PBC	SI	CUMPLE
5	Cuenta con Valvula de seguridad anti explosión según ítem 3.3	Valvula de seguridad anti explosión	SI	CUMPLE
6	Tipo de bornera de acuerdo al ítem 3.4	Tipo C	TIPO C	CUMPLE
7	Capacidad de corriente de acuerdo al ítem 3.5	200 AH	200 AH	CUMPLE
8	RC (Min) de acuerdo al ítem 3.6	360 +/- 20 %	360 min	CUMPLE
9	Capacidad de corriente de arranque (-18° C) de acuerdo al ítem 3.7	1000 +/- 15 %	1000 A	CUMPLE
10	Peso aproximado de acuerdo al ítem 3.8	56 Kg (aproximadamente)	56,6 Kg	CUMPLE
11	Tensión de servicio de acuerdo al ítem 3.9	12 V	12 V	CUMPLE
12	Normas de fabricación de acuerdo al ítem 4	SAE J537 ; ISO TS16949 ; ISO 14000 ó 14001	ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015	CUMPLE
13	Nombre comercial o código de producto de acuerdo al ítem 6	Indicar	BATERIA VARTA SILVER DINAMYC-MAINTENANCE FREE	CUMPLE
14	Fecha de fabricación de acuerdo al ítem 7	Plazo de 12 meses	LOTE JULIO 2024	CUMPLE
15	Información a proveer de acuerdo al ítem 8	Según ítem 8 del PBC	FOTO - CATALOGO - CERTIFICACION	CUMPLE
16	Observaciones		SE ADJUNTA AUTOTIZACION DEL REPRESENTANTE	


Ing. Hermes Duarte
GT/MET6


Ing. Alcides Rivas
GT/MET4

ANEXO 6

Documentos de aclaraciones requeridas a los Oferentes



Nota: CEO N° 01

Fecha: 07/10/2024

Solicitud de Presentación de Documentos Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas – MCN ANDE 32/2024

Destinatario: IMUT S.A. (Importadora de Artículos S.A.)
At.: Marcelo Levy

Correo: mlevy@imut.com.py

Referencia: Menor Cuantía Nacional ANDE N° 24/2024 “Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para vehículos especiales”. ID443588

Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle cuanto sigue:

- Conforme el pliego de bases y condiciones de la presente licitación en el apartado de “Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica”, se solicita la presentación de las Planillas de Datos Garantizados debidamente completada y firmada, para todos los ítems. El documento debe ser completado con los datos técnicos y valores en ella solicitadas. No se admiten referencias a catálogos. Se recuerda que la omisión de algún dato expresamente solicitada será motivo de descalificación.

Se requiere además de la remisión de los catálogos o fichas técnicas de los bienes ofertados, según lo indicado en las Especificaciones Técnicas, en el párrafo “Información a Proveer”.

- De igual manera, conforme al pliego de bases y condiciones de esta licitación, en el apartado de “Requisitos Documentales para la Evaluación de la Experiencia”, se solicita evidencia documentada Fotocopia Simple de Facturaciones, Contratos Públicos o Privados y/o Recepciones finales que avalen la experiencia en la provisión de bienes objeto de la presente contratación.
- Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, Artículo 4º, que se refiere al “Criterio de Evaluación aplicable al análisis de los precios de referencia”, exige que el Comité de Evaluación proceda a solicitar a los oferentes una “explicación detallada de la composición del precio ofertado” cuando:
 - “En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.”


Ing. Alcides Rivas
GT/MET4

Solicitamos explicar las justificativas correspondientes para los precios ofertados; a través del desglose de precios en el: ítem 1 (+36,4 %).

Plazo para presentación: hasta las 15:00 horas del día martes 08/10/2024.

El documento con las respuestas correspondientes podrá ser presentado por medio de correo electrónico, a las siguientes direcciones: hermes.duarte77@gmail.com; alcides.rivas77@gmail.com; alcides_rivas@ande.gov.py.

Atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE



Ing. Alcides Rivas
GT/MET4



Nota: CEO N° 02

Fecha: 14/10/2024

Solicitud de Presentación de Documentos Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas – MCN ANDE 32/2024

Destinatario: IMUT S.A. (Importadora de Artículos S.A.)
At.: Marcelo Levy

Correo: mlevy@imut.com.py

Referencia: Menor Cuantía Nacional ANDE N° 24/2024 “Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para vehículos especiales”. ID443588

Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle cuanto sigue:

- Conforme el pliego de bases y condiciones de la presente licitación en el apartado de “Requisitos de Calificación en los puntos 3 y 4”, se solicita si el señor Edgar Agustín Gaona Vera N° de cedula 3.205.761 dejo de ser efectivamente funcionario público ya que el SINARH no posee el campo de fecha de baja.

Plazo para presentación: hasta las 15:00 horas del día martes 15/10/2024.

El documento con las respuestas correspondientes podrá ser presentado por medio de correo electrónico, a las siguientes direcciones: hermes.duarte77@gmail.com; alcides.rivas77@gmail.com; alcides_rivas@ande.gov.py.

Atentamente.

Ing. Alcides Rivas
GT/MET4

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE