


## ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL con ID: 426.815

En la ciudad de Caacupé, a los 22 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: el Sr. Carlos Aguilera – Jefe de la sección de Obras Civiles, la Arq. Virginia Duarte, Técnica de la sección de Obras Civiles; la Lic. Zunilda Mena- Administradora de Contrato y la Lic. Victoria Diarte - Jefa de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa IOCON S.R.L, correspondientes a la Orden de Servicio N°22, según Contrato N° 13/2023. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL con ID: 426.815. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	P. unit.	P. total	OBSERVACIÓN
<b>10</b>	<b>MANTENIMIENTO REPARADOR</b>					
10.5	Cambio de contactor	Unidad	1	437.500	437.500	100% EJECUTADO
10.6	MANO DE OBRA cambio de contactor	Unidad	1	75.000	75.000	100% EJECUTADO
10.9	Reparación de detector termo velocímetro direccionable	Unidad	3	350.001	1.050.003	100% EJECUTADO
10.10	MANO DE OBRA reparación de detector termo velocímetro direccionable	Unidad	3	162.501	487.503	100% EJECUTADO
10.13	Cambio de batería sellada de GEL AH con capacidad de 12V y 17 Amper	Unidad	15	280.000	4.200.000	100% EJECUTADO
10.14	MANO DE OBRA cambio de batería sellada de GEL AH con capacidad de 12V y 17 Amper	Unidad	15	130.668	1.960.020	100% EJECUTADO
10.15	Cambio de contacto magnético en aberturas	Unidad	11	358.400	3.942.400	100% EJECUTADO
10.16	MANO DE OBRA cambio de contacto magnético en aberturas	Unidad	11	89.600	985.600	100% EJECUTADO
10.17	Cambio de detectores dual en movimiento	Unidad	2	512.500	1.025.000	100% EJECUTADO
10.18	MANO DE OBRA cambio de detectores dual en movimiento	Unidad	2	112.500	225.000	100% EJECUTADO
10.21	Cambio de cerradura eléctrica de seguridad	Unidad	3	375.000	1.125.000	100% EJECUTADO
10.22	MANO DE OBRA cambio de cerradura eléctrica de seguridad	Unidad	3	100.000	300.000	100% EJECUTADO
10.37	Reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	100% EJECUTADO
10.38	MANO DE OBRA reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	1	261.333	261.333	100% EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO CORRECTIVO fueron ejecutados en tiempo y forma. Y los repuestos averiados que fueron remplazados se encuentran a la vista en la oficina de obras civiles, hasta la culminación del presente contrato. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.



Lic. F. Z. B. Aguilera