



INFORME TECNICO

LMCN Nº 014/2025 "RECARGA DE COMPUESTOS QUIMICOS"
PLURIANUAL — ID Nº 463.892

Fecha: 12/09/2025

ANALISIS TECNICO

Conforme a lo solicitado por el Comité de Evaluación se procedió a verificar las especificaciones técnicas de las ofertas realizadas por las firmas **FIRE MASTER** y **MARE GROUP**. Según los criterios del PBC y lo dispuesto en el Art. 75 numerales 2, y 2.1.3: "...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación." del Decreto Nº 2264/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 "Que reglamenta a la Ley 7021/22"-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

Ítem Nº	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS		
	LOTE Nº 4. RECARGA COMPUESTO QUIMICO - CIP VILLETA	FIRE MASTER	MARE GROUP
1	RECARGA EXTINTOR ECOLOGICO 4 KG <u>Especificaciones técnicas:</u> FUNCIONAMIENTO El agente extintor se libera en forma líquida y se gasifica al hacer contacto con el fuego, extingue efectivamente fuegos Clase A y B por enfriamiento y sofocación, no conduce electricidad hacia el operador y no deja residuos polvorosos. Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva válvula de disparo. COMPONENTES - El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie - Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termo convertible, vástago de latón, con asiento y oring de caucho sintético. - Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plástico industrial verde liso. - Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Normas Internacionales. - Caño de pesca construido en acero al carbono. MANTENIMIENTO - El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco. - La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 0.8 Mpa - Presión de ensayo: 3.5 Mpa - CERTIFICACIONES: INTN	CUMPLE	CUMPLE
	LOTE Nº 5. RECARGA COMPUESTO QUIMICO - PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI	FIRE MASTER	MARE GROUP
1	Recarga extintor PQS 6 Kg 60 UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE
2	Recarga extintor PQS 4 Kg 40 UNIDAD		
3	Recarga extintor CO2 6 Kg 60 UNIDAD		
4	Recarga extintor CO2 10 Kg 40 UNIDAD		
5	Recarga extintor CO2 5 Kg 70 UNIDAD		
	LOTE Nº 6. RECARGA COMPUESTO QUIMICO SEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FIRE MASTER	MARE GROUP
1	Recarga extintor PQS 1 Kg 5 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE
2	Recarga extintor PQS 2 Kg 1 UNIDAD		
3	Recarga extintor PQS 4Kg 24 UNIDADES		
4	Recarga extintor PQS 6 Kg 3 UNIDADES		



Item Nº	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS		
	LOTE Nº 6. RECARGA COMPUESTO QUIMICO SEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FIRE MASTER	MARE GROUP
5	Recarga extintor PQS 8 Kg 8 UNIDADES	CUMPLE	CUMPLE
6	Recarga extintor PQS 10Kg 38 UNIDADES		
7	Recarga extintor CO2 4Kg 5 UNIDADES		
8	Recarga extintor ECO 2,5Kg 2 UNIDADES		
9	Recarga extintor ECO 4Kg 8 UNIDADES		

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

ITEM	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES		
	<u>LOTE Nº 4. RECARGA COMPUESTO QUIMICO - CIP VILLETA</u>	FIRE MASTER	MARE GROUP
1	<u>Lugar donde los servicios serán prestados:</u> CIP Villeta <u>Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios</u> El servicio deberá estar disponible a las 24 horas desde la firma del contrato. El retiro de los cilindros se realizará del CIP Villeta dentro de las 48hs. Posterior a la recepción de la nota de solicitud del pedido. La entrega del cilindro cargado se deberá realizar en el CIP Villeta dentro de los 15 (quince) días corridos de haber retirado los cilindros	CUMPLE	CUMPLE
	<u>LOTE Nº 5. RECARGA COMPUESTO QUIMICO - PLANTA INDUSTRIAL VALLEMÍ</u>	FIRE MASTER	MARE GROUP
	<u>Lugar donde los servicios serán prestados:</u> PI Vallemí <u>Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios</u> El servicio deberá estar disponible a las 24 horas desde la firma del contrato. El retiro de los cilindros se realizará de la Fábrica Industrial de Vallemí dentro de las 48hs. Posterior a la recepción de la nota de solicitud del pedido. La entrega del cilindro cargado se deberá realizar en la Planta Industrial Vallemí dentro de los 15 (quince) días corridos de haber retirado los cilindros	CUMPLE	CUMPLE
	<u>LOTE Nº 6. RECARGA COMPUESTO QUIMICO SEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL</u>	FIRE MASTER	MARE GROUP
	<u>Lugar donde los servicios serán prestados:</u> Sede Administración Central <u>Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios</u> El servicio deberá estar disponible a las 24 horas desde la firma del contrato. El retiro de los cilindros se realizará de la Sede Administración Central dentro de las 48hs. Posterior a la recepción de la nota de solicitud del pedido. La entrega del cilindro cargado se deberá realizar en la Sede Administración Central dentro de los 15 (quince) días corridos de haber retirado los cilindros	CUMPLE	CUMPLE

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a) Contar con la licencia para el uso de la marca INTN.



- b) Estar inscripto en el registro de empresas de verificación, mantenimiento y recarga de extintores de incendio, del Ministerio de Industria y Comercio.
- c) Contar con la infraestructura necesaria, así como el personal técnico calificado para el servicio requerido.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:

- a) Copia autenticada de la licencia para el uso de la marca INTN
- b) Copia autenticada de la nota de inscripción en el registro de empresas de verificación, mantenimiento y recarga de extintores de incendio del Ministerio de Industria y Comercio.
- c) Declaración Jurada de que posee toda la infraestructura necesaria, así como el personal técnico calificado para el servicio requerido

REQUISITOS PARA CAPACIDAD TECNICA	FIRE MASTER	MARE GROUP
a) Copia autenticada de la licencia para el uso de la marca INTN	CUMPLE Con vencimiento 19/11/2025	CUMPLE Con vencimiento 12/09/2025
b) Copia autenticada de la nota de inscripción en el registro de empresas de verificación, mantenimiento y recarga de extintores de incendio del Ministerio de Industria y Comercio.	CUMPLE Con vencimiento 28/02/2025	CUMPLE Con vencimiento 12/10/2025
c) Declaración Jurada de que posee toda la infraestructura necesaria, así como el personal técnico calificado para el servicio requerido	CUMPLE	CUMPLE



MIGUEL ANGEL LEZCANO TORRES
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL LEZCANO TORRES