

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 324288

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:23 del día 19/12/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 324288 - Adquisición de UPS's (SBE) de la Institución:

Código Verificador: b93531ec5cef5c05e0fe66921a30715c

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
UOC:	Uoc Bnf
Código SICP:	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Comunicamos a la convocante que la Sección I carece de datos sustanciales para el llamado, tales como el nombre de la convocante, la descripción del llamado, el ID, el porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta y otras instrucciones a los oferentes para la preparación de la oferta, así como los detalles y la dirección para la presentación y apertura del llamado correspondiente.		28-09-2017	09:38:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los datos del PBC no se encuentran incompletos, sino que corresponden al nuevo PBC estándar SBE que fuera aprobado por Resolución DNCP N° 2264/17 y que se encuentra en vigencia desde el 1 de septiembre de 2017. Los datos del llamado, como por ejemplo, calendario de eventos, porcentaje de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, forma de adjudicación, se encuentran en un documento denominado "llamado publicado" que es un reporte donde se encuentran todos los datos citados anteriormente, dicho documento se encuentra en el portal publico junto con los documentos de la Licitación.		13-11-2017	10:04:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor si pudieran ampliar esta sección, teniendo en cuenta que faltan informaciones sustanciales, tales como el nombre de la convocante, la descripción y número del llamado, las instrucciones para la carga de propuesta, el porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta, dirección para la entrega de ofertas y otras que consideramos sustanciales para la preparación y presentación de las ofertas.		29-09-2017	14:33:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los datos del PBC no se encuentran incompletos, sino que corresponden al nuevo PBC estándar SBE que fuera aprobado por Resolución DNCP N° 2264/17 y que se encuentra en vigencia desde el 1 de septiembre de 2017. Los datos del llamado, como por ejemplo, calendario de eventos, porcentaje de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, forma de adjudicación, se encuentran en un documento denominado "llamado publicado" que es un reporte donde se encuentran todos los datos citados anteriormente, dicho documento se encuentra en el portal publico junto con los documentos de la Licitación.		13-11-2017	10:05:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Como mínimo: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); además Mayor o igual a (4) Cuatro IEC 320 C13; además Mayor o igual a (2) dos IEC 320 C19. Consulta: Favor aclarar si serán aceptadas conexiones de salidas propias del tipo bomera, pudiendo proveerse las conexiones solicitadas con accesorios externos.		04-10-2017	10:13:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:06:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que los oferentes deberán proveer íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) máquinas importantes dentro de la sucursal, favor aclarar que tipo de máquinas podrían ser ya que solicitan: Entrada de voltaje: Monofásica: 220V, 230V o 240 3 wire (L + N + G) – Trifásica: 380V 5 wire (L1+L2+L3+N+G) (seleccionable por el usuario), Por lo tanto: Consideramos que para cumplir con el requisito de instalación podrían ser aceptados equipos UPS con entradas de voltaje Monofásica - Monofásica, así como se puede prescindir del tipo de enchufe trifásico y la variación de tensión de entrada trifásica, según se exige en las Especificaciones Técnicas.	04-10-2017	10:23:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos en la salida. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:07:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Aprobaciones - CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, UL. Consulta: Favor aclarar si serán aceptadas certificaciones o aprobaciones similares a las solicitadas, de manera a no limitar la participación de oferentes.	04-10-2017	10:24:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET.	13-11-2017	10:08:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en las distintas sucursales que indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer de energía estabilizada en caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30 minutos.- Solicitamos cordialmente a la convocante, especificar qué tipo de equipos serán finalmente alimentados por la UPS e indicar sus respectivos consumos de potencia, de modo a estimar las cargas a ser soportado por cada UPS.	04-10-2017	11:42:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los equipos a ser alimentados serán Cajeros Automáticos, Impresoras Láser, Computadoras, Equipos de comunicación como routers y swicht Poe y DVR con sus respectivas cámaras.	13-11-2017	10:10:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en las distintas sucursales que indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer de energía estabilizada en caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30 minutos.- Entendemos que la convocante solicita la instalación de 1 (una) UPS en cada sucursal. Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta. Sin embargo, notamos que se presenta una lista de 75 sitios, entre SUCURSALES DEL BNF y CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE. Por consiguiente, de ser correcta nuestra apreciación, solicitamos que la convocante indique los 13 (trece) sitios en los que serán instaladas las UPS y establezca una fecha y hora de manera a realizar una visita técnica a los sitios en donde se ejecutarán las obras a los efectos de hacer mediciones y dimensionar correctamente las implicancias del presente proyecto de instalación.	04-10-2017	11:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La instalación de los equipos será en las siguientes sucursales: 1- Fulgencio Yegros 2- Capitán Bado 3- Iturbe 4- San Estanislao 5- Pedro Juan Caballero 6- Coronel Bogado 7- San Pedro del Paraná 8- Fram 9- Villa del Rosario 10- Tomas Romero Pereira 11- Chore 12- Yhu 13- Juan León Mallorquín En caso de surgir alguna eventualidad, los lugares citados podrán ser cambiados. Así mismo, no es necesaria la visita técnica, Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:13:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Autonomía con media carga(4000 Vatios): Igual o superior a 20 minutos A su vez dice: Instalación: Los oferentes deberán instalar los equipos en las distintas sucursales que indique el BNF por toda la república del Paraguay. Los oferente deberán proveer íntegramente el cableado eléctrico para 8(ocho) maquinas importantes dentro de la sucursal, que deberá disponer de energía estabilizada en caso de corte de LUZ tener autonomía de energía eléctrica por lo menos por 30 minutos.- Solicitamos a la convocante aclarar cual sería efectivamente la autonomía de cada UPS dado que existe una contradicción en los minutos requeridos en las Especificaciones Técnicas, sabiendo que ésta, depende directamente de la carga declarada. Adicionalmente solicitamos a la convocante, qué tipo de equipamientos deberá soportar cada UPS a fin de cumplir es lo requerido.	04-10-2017	11:45:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La UPS debe poder tener una autonomía de 30 minutos. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:15:05
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Tablero de Bypass: El tablero de las UPSs debe contar con un sistema de Bypass Automático, para los casos en que la UPS necesite ser des- energizada, el tablero deberá tener la posibilidad de transferir la carga a la ANDE o al Sistema de Generador, así mismo, el tablero deberá contar con protecciones de sobre carga y descargadores atmosféricos. El tablero debe contar con los siguientes materiales mínimamente; 2-Llave termomagnética trifásica de 50amp 4- contactor tripolar de 50 A 1- temporizador de 60 seg 2- llave termomagnética de 10A monofásica 4- descargador de sobretensión 2- Contacto auxiliar NC para el selector 3- Llave termomagnética de 40 monofásica Tablero Metalico IP65 de 1200 x 800x300 10- Llave termomagnética de 16 A monofásica para circuito * obs. ver Gráfico de Tablero. Solicitamos amablemente a la convocante publicar el esquema del tablero solicitado, según se indica en las Especificaciones Técnicas, además de incluir toda la descripción de funcionalidad de cada componente de la lista de modo a que todos los oferentes puedan ofertar en igualdad de condiciones.	04-10-2017	11:53:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se debe proveer lo solicitado para el tablero en donde se detalla cada uno de los componentes. El diseño queda a cargo del oferente, excluyendo esto de los requerimientos. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:22:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige una capacidad de 1500VA/1000Watts reales. Podrán ser aceptados equipos con potencia de salida 865 Vatios / 1.5KVA, pero que a un 30% otorgue una autonomía de 19minutos o superior?	04-10-2017	11:59:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se exige una capacidad de 1500VA/1000Watts reales, teniendo en cuenta los equipos que deberán ser soportados por la UPS, por tal motivo remitirse a las ET del PBC.	13-11-2017	10:23:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, Tablero de Bypass, dice: El tablero debe contar con los siguientes materiales mínimamente: Tablero Metalico IP65 de 1200 x 800x300 Entendemos que la convocante solicita un tablero metálico con protección IP65 de 1200mm x 800mm x 300mm. Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta. En caso de que sea correcta nuestra interpretación, solicitamos a la convocante que estas dimensiones sean opcionales y que cada oferente establezca las dimensiones del tablero que más se ajuste a los requerimientos.	04-10-2017	12:00:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El tablero debe tener las dimensiones descriptas en las ET para poder albergar todos los componentes solicitados en el PBC.	13-11-2017	10:28:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la tensión de salida solicitan: (8) IEC 320 C13 (4 tomas de salida contra sobretensiones + 4 tomas de salida con protección por baterías y ... Aceptarían tomas del tipo (2) IEC Jumpers (Respaldo de batería), (8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) ?	04-10-2017	12:01:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:30:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el rango de tension de entrada sin entrar en batería solicitan 150V-285V. Aceptarían Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales que vayan en el siguiente rango: 156 - 300V?	04-10-2017	12:03:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados en un rango de 156 300V. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:31:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 55022 Clase A Solicitamos a la convocante que dicha certificación EN 55022 Clase A sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	04-10-2017	12:03:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET.	13-11-2017	10:33:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 60950 Solicitamos a la convocante que dicha certificación EN 60950 sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	04-10-2017	12:04:50
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET.	13-11-2017	10:35:00

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: EN 61000-3-2 Solicitamos a la convocante que dicha certificación EN 61000-3-2 sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	04-10-2017	12:06:01

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET	13-11-2017	10:35:50

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: GOST Solicitamos a la convocante que dicha certificación GOST sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	04-10-2017	12:06:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET	13-11-2017	10:39:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1- Especificaciones Técnicas, dice: Aprobaciones: UL Solicitamos a la convocante que dicha certificación UL sea considerada como opcional o de preferencia y sean aceptadas normas de certificación similares. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	04-10-2017	12:09:00

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para garantizar la calidad de los equipos se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET	13-11-2017	10:40:09

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
aclaramos a la entidad que las mismas son propias de la marca APC para su modelo SURT10000XLI, en varios puntos, los cuales resultan bastante limitante para potenciales oferentes que quisieran presentarse con marcas diferentes y especificaciones similares. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . Solicitamos dichas especificaciones se revean con las consultas siguientes, considerando que de mantenerse dichas EETT, se brinda exclusiva participación a dicha marca y por ende se imposibilita a otras marcas ofertar equipos que cumplan con características similares. Lo cual resulta opuesto al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.	04-10-2017	12:12:51

RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas se solicitan los parámetros técnicamente mínimos requeridos por el equipo, el oferente puede libremente ofertar equipos de mayor capacidad cumpliendo a cabalidad los requerimientos mínimos, además se están estableciendo como opcionales varios puntos mencionados en el periodo de consulta, por tal motivo la convocante da un fiel cumplimiento con la libre competencia a oferentes que provean equipos de alta calidad.	13-11-2017	10:42:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
aclaremos a la entidad que las mismas son propias de la marca APC para su modelo SURT10000XLI, en varios puntos, los cuales resultan bastante limitante para potenciales oferentes que quisieran presentarse con marcas diferentes y especificaciones similares. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . Solicitamos dichas especificaciones se revean con las consultas siguientes, considerando que de mantenerse dichas EETT, se brinda exclusiva participación a dicha marca y por ende se imposibilita a otras marcas ofertar equipos que cumplan con características similares. Lo cual resulta opuesto al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.	04-10-2017	12:13:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas se solicitan los parámetros técnicamente mínimos requeridos por el equipo, el oferente puede libremente ofertar equipos de mayor capacidad cumpliendo a cabalidad los requerimientos mínimos, además se están estableciendo como opcionales varios puntos mencionados en el periodo de consulta, por tal motivo la convocante da un fiel cumplimiento con la libre competencia a oferentes que provean equipos de alta calidad.	13-11-2017	10:44:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 5 Hz, considerando que la diferencia es mínima y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . Y de ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.	04-10-2017	12:13:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
en el PBC se solicita una Frecuencia de salida Igual o superior que: 50/60 Hz +/- 3 Hz. Por lo que los oferentes podrán ofertar 50/60 Hz +/- 5 Hz.	13-11-2017	10:45:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 2- Plan de entregas, dice PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 45 Días hábiles Teniendo en cuenta que tan solo la importación de los equipos activos solicitados en este pliego implica un periodo de 45 a 60 días, solicitamos extender el plazo de entrega en al menos a 90 (noventa) días hábiles, posteriores a la firma del contrato, considerando que el presente llamado implica también la respectiva instalación y cableado eléctrico de los mismos, dicha extensión permitirá al adjudicado ejecutar satisfactoriamente el proyecto dentro de los niveles de calidad requeridas por la convocante.	04-10-2017	12:13:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la proximidad de fin de año y debido a los reglamentos administrativos para el ejercicio financiero de la institución, remitirse a los plazos establecidos en las ET.	13-11-2017	10:51:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Conexiones de salida Como mínimo: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); además Mayor o igual a (4) Cuatro IEC 320 C13; además Mayor o igual a (2) dos IEC 320 C19. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Conexiones de salida Como mínimo: Por bornera - Hard Wire 3-wire (H N + G), considerando que las salidas (4) Cuatro IEC 320 C13; (2) dos IEC 320 C19 pueden ser proveídas mediante un PDU y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas.	04-10-2017	12:13:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas conexiones de salida tipo bornera con las conexiones y accesorios externos, en los cuales el oferente deberá realizar las conexiones. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:52:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Protección de tomas de salida Las Tomas de salida deberán contar con protección contra cortocircuitos o sobrecargas mediante disyuntores o similar. Solicitamos respetuosamente sea opcional dicho punto, considerando que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas	04-10-2017	12:14:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La protección contra cortocircuitos o sobrecargas es indispensable para nuestra Institución, el oferente podrá proveer disyuntores en tableros para cumplir con las ET, por tal motivo la apreciación de que sola una marca cumple esta errada.	13-11-2017	10:53:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Entrada de voltaje Monofásica: 220V, 230V o 240 3 wire (L + N + G) – Trifásica: 380V 5 wire (L1+L2+L3+N+G) (seleccionable por el usuario). Solicitamos respetuosamente sea opcional el punto de "Trifásica: 380V 5 wire (L1+L2+L3+N+G) (seleccionable por el usuario)", considerando que los equipos del porte requerido o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos en la entrada y salida. Además lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas	04-10-2017	12:14:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicitan equipos con entrada Trifásica y podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:54:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Tipo de enchufe Monofásica: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) y Trifásica: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Solicitamos respetuosamente sea opcional el punto de "Trifásica: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)", considerando que los equipos del porte requerido o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos en la entrada y salida. Además lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas	04-10-2017	12:14:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:55:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Variación de tensión de entrada Igual o superior que: 280 – 470Vac (a 100% de Carga) - Trifásica. Solicitamos respetuosamente sea opcional este punto, considerando que los equipos del porte requerido o son monofásicos en la entrada y salida o son trifásicos en la entrada y salida. Además lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas	04-10-2017	12:15:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar la variación de tensión de entrada igual o superior que 280 a 470VAC (100% de carga) Podrán ser aceptados equipos tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto remitirse a la Adenda N° 3.	13-11-2017	10:56:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Autonomía con media carga(4000 Vatios) Igual o superior a 20 minutos. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Autonomía con media carga(4000 Vatios) Igual o superior a 16 minutos, considerando que la diferencia es mínima y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . De ésta manera se brinda exclusiva participación a dicha marca, impidiendo así que se puedan ofertar otras marcas	04-10-2017	12:15:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que los equipos serán destinados al interior del país, en donde es propenso a corte de energía eléctrica, solicitamos el oferente remitirse a las ET del PBC	13-11-2017	10:58:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde se requiere Aprobaciones CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, UL. Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificaciones similares, considerando que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI . Dichas aprobaciones brindan exclusiva participación a la mencionada marca y en consecuencia imposibilita a otras ofertar equipos que cumplan con características similares. Por lo cual, solicitamos que esas especificaciones se vean y sean abiertas de manera a no limitar la cantidad de oferentes.	04-10-2017	12:15:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las certificaciones no son propias de una marca, sino son estándares que deben cumplir para garantizar la calidad de los equipos, sin un control de calidad la Institución puede adquirir equipos que no cumplan con un alto grado de resistencia, calidad y garantía, por tal motivo se requiere las certificaciones solicitadas en el PBC, por tal motivo remitirse a las ET.	13-11-2017	10:59:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>donde se requiere Certificación medioambiental RoHS. Solicitamos respetuosamente sea aceptado certificación ISO 14001, considerando que es una certificación similar y que lo requerido es propio de la marca APC, para su modelo SURT10000XLI. Adjunto link de especificaciones técnicas para validar lo mencionado: http://www.apc.com/shop/py/es/products/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V/P-SURT10000XLI. Dicha certificación brinda exclusiva participación a la mencionada marca y en consecuencia imposibilita a otras ofertar equipos que cumplan con características similares. Por lo cual, solicitamos que esas especificaciones se vean y sean abiertas de manera a no limitar la cantidad de oferentes.</p>	04-10-2017	12:16:03
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La certificación RoHS restringe el uso de materiales peligrosos (tipos de ácidos en las baterías) en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. No esta asociado a una marca en particular por lo tanto dicha certificación no esta direccionado, ya que es un requisito que deben cumplir las marcas prestigiosas para garantizar la calidad de sus productos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.	13-11-2017	11:00:49

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos extender el mismo a 60 días hábiles, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y que los proveedores no cuentan con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. Por lo cual incurrirían en un proceso de importación, lo cual demoraría aproximadamente la cantidad de días solicitados. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.	04-10-2017	12:16:19

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la proximidad de fin de año y debido a los reglamente administrativos para el ejercicio financiera de la institución, remitirse a los plazos establecidos en las ET.	13-11-2017	11:02:12

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80046953-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
19.1508.0003635.0002	Póliza	Fenix S.A. de Seguros y Reaseguros	14-12-2017	19-12-2017	18-05-2018
Oferente: NETLOGIC S.R.L. - RUC: 80015538-6					
Oferente: NETLOGIC S.R.L. - RUC: 80015538-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
007.1508.040499	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	18-12-2017	19-12-2017	28-04-2018
Oferente: COMPUTERS SERVICES S.R.L. - RUC: 80068301-3					
Oferente: COMPUTERS SERVICES S.R.L. - RUC: 80068301-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
16277	Póliza	Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A.	24-10-2017	15-11-2017	15-04-2018
16277	Endoso de Póliza	Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A.	07-12-2017	18-12-2017	18-05-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121004-014	Adquisición de UPS					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	GAMATRONIC	GAMATRONIC	Power Plus Classic	Israel	UPS DE 10 kVA	58.400.000	759.200.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	APC Schneider	APC Schneider	SURT10000XLI	FILIPINA	UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGIA	58.000.000	754.000.000
COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3	Delta	Delta Electronics	RT-10k	Taiwan		57.860.000	752.180.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Total				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	590.000.000	19-12-2017	09:23:30.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10f6b3e371d087a0c6d2d3a7c22239f1	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	593.000.000	19-12-2017	09:23:23.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5af9076b35bbc206d35cff3254595cc4	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	594.000.000	19-12-2017	09:23:10.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1eeb3349482f99092497b4e044332622	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	595.000.000	19-12-2017	09:22:47.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bba40d0df3aa65d868094e7257ac9269	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	599.000.000	19-12-2017	09:22:33.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c112d79ff8eca759238f511da210304	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	600.000.000	19-12-2017	09:21:35.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	965db89e81a71933470d81738a4af7df	
COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3	637.000.000	19-12-2017	09:23:08.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5f0f0a045e42f0b699275dd27443d81	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	659.000.000	19-12-2017	09:21:47.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6fd077c4612d54ea76497c3dcd38f3a	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	668.000.000	19-12-2017	09:21:39.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	388a61b3a0b71435b3be82bed7226e85	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	675.000.000	19-12-2017	09:21:19.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5ce5049f326d6bec7556f894da838a2	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	679.000.000	19-12-2017	09:21:14.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a90a299a84febd979c003ec34fa1281b	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	680.000.000	19-12-2017	09:20:57.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59f4a301e30628a1bceea24f0456e826	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	699.000.000	19-12-2017	09:20:47.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5baf98477c7e6ab6d57d39bf209941	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	707.000.000	19-12-2017	09:15:37.078	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b7ed3190848398081eba53a51e19d143	
COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3	709.000.000	19-12-2017	09:14:33.010	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e826b6ff862f8d11cca03d69570af5d2	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	710.000.000	19-12-2017	09:13:54.291	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d9f9cdf72833bd1e80b55dbdc85d9d26	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	720.000.000	19-12-2017	09:13:24.011	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0c60ada610d6d41de86282cb77b70159	
COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3	752.180.000	19-12-2017	08:56:58.851	Propuesta
		Código Verificador:	cecdddb8779f02a68486f4e0865c5662	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	754.000.000	19-12-2017	08:56:58.849	Propuesta
		Código Verificador:	01c7595f0ffa05fe7f05796f133cf4d2	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	759.200.000	19-12-2017	08:56:58.846	Propuesta
		Código Verificador:	24939fb63b64f25f7bff21f04467236e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Total	
Oferente	Mejor Precio
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	590.000.000
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	594.000.000
COMPUTERS SERVICES S.R.L. - 80068301-3	637.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80015538-6 - NETLOGIC S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - Total	590.000.000

Listado de Mensajes

1 - Total		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-12-2017	09:01:44.166
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-12-2017	09:06:49.358
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	19-12-2017	09:06:58.792
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	19-12-2017	09:07:07.702
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	19-12-2017	09:11:06.130
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-12-2017	09:12:06.592
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-12-2017	09:12:09.972
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-12-2017	09:20:33.257
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-12-2017	09:23:42.281
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-12-2017	09:23:42.354

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.