

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 380847

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:34 del día 23/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 380847 - ADQUISICION DE EQUIPOS DETECTORES DE LLAMAS Y MEZCLAS EXPLOSIVAS PARA PLANTAD DE GLP de la Institución:

Código Verificador: 2c5f0dcd30fc069627d6ae663289d9d9

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Petróleos Paraguayos
UOC:	Uoc Petropar
Código SICP:	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
POR LA PRESENTE SE SOLICITA LA EXTENSION DEL PLAZO DE FECHA TOPE DE CONSULTAS HASTA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE		30-10-2020	17:01:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El plazo tope de consultas se extendió hasta el 13/11/2020 mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones.		12-11-2020	18:20:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SE SOLICITA LA EXTENSION DEL PLAZO TOPE DE CONSULTAS HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE		02-11-2020	17:08:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El plazo tope de consultas se extendió hasta el 13/11/2020 mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones.		12-11-2020	18:20:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el Punto 8. Experiencia Requerida, se solicita Demostrar la experiencia en provisión, instalación y puesta en servicio de dispositivos o componentes de un sistema de automatización industrial a instituciones públicas o privadas, con Contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos cinco (05) años. (2015-2016-2017-2018-2019). Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados la provisión de dispositivos o equipos de medición, equipos de protección personal o seguridad industrial a instituciones públicas o privadas.		03-11-2020	07:46:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Punto 8 "Experiencia Requerida" de los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.		12-11-2020	18:22:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el Punto 8. Experiencia Requerida, se solicita Demostrar la experiencia en provisión, instalación y puesta en servicio de dispositivos o componentes de un sistema de automatización industrial a instituciones públicas o privadas, con Contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos cinco (05) años. (2015-2016-2017-2018-2019). Nota 2 para el Oferente: Cada contrato, facturaciones de ventas y/o recepciones finales deberán estar acompañados de su correspondiente certificado de buen cumplimiento de contrato o certificado de buen cumplimiento de la orden de compra. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito Solicitamos respetuosamente a la convocante, que dicho requerimiento sea solicitado exclusivamente a contratos con instituciones públicas.	03-11-2020	07:47:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera que podría ser una condición limitante para la participación de los oferentes que la experiencia sea evaluada únicamente con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales celebrados con instituciones públicas, razón por la cual solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones.	12-11-2020	19:04:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el Punto 8.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: se solicita Certificado de buen cumplimiento de los contratos o Certificado de buen cumplimiento de las órdenes de compra correspondientes a los contratos, facturaciones y/o recepciones finales presentadas. Solicitamos respetuosamente a la convocante, que dicho requerimiento sea solicitado exclusivamente a contratos con instituciones públicas.	03-11-2020	07:48:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera que podría ser una condición limitante para la participación de los oferentes que la experiencia sea evaluada únicamente con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales celebrados con instituciones públicas, razón por la cual solicitamos a los potenciales oferente adecuarse a los términos del Pliego de Bases y Condiciones.	12-11-2020	19:04:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Tipo de Sensor de detección: UV / IR. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con sensores IR con análisis de comportamiento de llama. Este tipo de tecnología reduce los falsos positivos que se ocasionan por las condiciones climáticas a las cuales son expuestas este tipo de dispositivos. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:49:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Tipo de Sensor de detección" del Ítem 1 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:40:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Grado de protección: IP66 a IP67 por EN 60529, NEMA 250 6P0 Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con grado de protección de solo IP66 y por EN 60529, NEMA 4X o superior. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:51:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Grado de protección" del Ítem 1 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:41:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Tiempo de respuesta y Sensibilidad para alarma de detección de llama: Como máximo, 5 seg. para fuego de n-Heptano de 0.1m ² a 18 metros. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con Tiempo de respuesta y Sensibilidad para alarma de detección de llama: Como máximo, entre 5 a 10 seg. para fuego de n-Heptano de 0.1m ² a 60 metros. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:52:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse al PBC, debido que es crucial para la convocante obtener ofertas de equipos que cumplan con el rango de segundos establecidos debido a la sensibilidad del mismo, considerando que cualquier detección superior a los 5 segundos podría implicar un daño catastrófico.	12-11-2020	18:37:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Campo de visión: Mínimo 90° Vertical y 90° Horizontal. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con Campo de visión: Mínimo 80° Vertical y 120 Horizontal. La misma proporcionará un campo de visión más amplio de las zonas a ser monitoreadas. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:52:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Campo de visión" del Ítem 1 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:44:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Temperatura de operación: -10 a 60C°. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean solicitados equipos con Temperatura de operación: -60C° a +85C°, como mínimo. Esta característica proporciona una mayor protección a los dispositivos ante las condiciones ambientales adversas. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:53:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Temperatura de operación" del Ítem 1 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:44:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 Detectores de Llamas, se solicita Acceso para conexión eléctrica: NPT ½ o ¾ Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con acceso para conexión eléctrica: NPT ½ o ¾ con capacidad a tener opcional a métrica 20 o M25. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:54:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Acceso para conexión eléctrica" del Ítem 1 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:45:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Tecnología de detección: Infrarrojo Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con Tecnología de detección: Infrarrojo inalámbrico que cumpla con certificación SIL2 y uso de un protocolo de comunicación cifrado que acepte dicho nivel (SIL2), como lo es ISA100. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:55:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Tecnología de detección" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:46:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Grado de protección: IP 64 con Sensor Tipo 4X. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean solicitados equipos con Grado de protección: IP 66 y 67 como mínimo. Esta característica proporciona una mayor protección a los dispositivos ante las condiciones ambientales adversas. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:56:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Grado de protección" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:50:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Precisión Mínima: $\pm 5\%$ LEL. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean solicitados equipos con Precisión Mínima: $\pm 5\%$ LEL y que no requieran calibraciones periódicas, semestrales o anuales durante su vida útil. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:58:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Precisión Mínima" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Alimentación Eléctrica: 24 VDC. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos de Alimentación Eléctrica de 24 VDC o a Baterías de al menos 2 (dos) años de duración. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	07:59:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Alimentación Eléctrica" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Tipo de señal de salida: 4 – 20mA. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con Tipo de señal de salida: 4 – 20mA., para inhalambricos ISA100 y Estructura de MODBUS. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	08:00:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Tipo de señal de salida" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:53:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita Temperatura de operación: -10 a 60C°. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean solicitados equipos con Temperatura de operación: -20C° a 65C°, como mínimo. Esta característica proporciona una mayor protección a los dispositivos ante las condiciones ambientales adversas. Al respecto traemos a colación que lo solicitado/expresado, encuentra sustento en dos de los cuatros principios generales que deben regir las contrataciones públicas, siendo los mismos los atinentes a ECONOMÍA Y EFICIENCIA, así como el de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA, preceptuados en los incisos a y b del Art. 4° de la LEY N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	03-11-2020	08:00:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El punto "Temperatura de operación" del Ítem 2 fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:54:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el Punto 8. Experiencia Requerida, se solicita Demostrar la experiencia en provisión, instalación y puesta en servicio de dispositivos o componentes de un sistema de automatización industrial a instituciones públicas o privadas, con Contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos cinco (05) años. (2015-2016-2017-2018-2019). Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados la provisión de dispositivos o equipos de medición, equipos de protección personal o seguridad industrial a instituciones públicas o privadas.	03-11-2020	08:07:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Punto 8 "Experiencia Requerida" de los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, fue modificado mediante la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones. Favor ver Adenda N° 02.	12-11-2020	18:43:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1 DETECTORES DE LLAMA e Ítem 2 DETECTORES DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA, se solicita, Condición de Entrega: Instalados, Configurados e Integrados al Sistema SCADA existente Solicitamos respetuosamente a la convocante, pueda proporcionar información del PLC indicando las características de capacidad, como ser, entradas y salidas a relé aún disponibles, así como también la lógica de control del mismo con la matriz de causa efecto.	13-11-2020	10:52:48
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Bajo el concepto de provisión de equipos inalámbricos, dentro de la sala central de control y no en el tablero de islas, se debe tener en cuenta que el Sistema, esta diseñado para tomar datos del campo a través de sus periferias descentralizadas, no así desde el tablero central, en caso de que esto no ocurra, se debe prever una ampliación a través de tarjetas o módulos de EA y ED (entradas analógicas y digitales), previendo la disposición necesaria dentro del tablero, nótese que cada detector analógico o digital ira a un modulo que no fue previsto en el tablero principal, esto implica, la provisión de los módulos, el cableado hasta borneras, la actualización de planos, la modificación del software del PLC y la modificación del hardware desde el TIA Portal, respetando el diseño original y las EETT tenidas en cuenta para un diseño homologado.	18-11-2020	11:58:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PROVINDUS SA - RUC: 80010810-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508003937	Póliza	Royal Seguros SA	20-11-2020	23-11-2020	12-04-2021
Oferente: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - RUC: 80003433-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
01.1508.005206	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	18-11-2020	20-11-2020	18-04-2021
Oferente: TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - RUC: 80024262-9					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
1508049915	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	20-11-2020	20-11-2020	30-03-2021
Oferente: WINNER S. R. L. - RUC: 80010090-5					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 4		
1508015757	Póliza	SEGUROS CHACO S.A.	16-11-2020	23-11-2020	21-04-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	46191504-9998	Detector de llama				18	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Honeywell	Honeywell	FS20X	EEUU	Detector de llama	68.550.000	1.233.900.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	CONTECHIND-ESP-SAFETY	ESP-SAFETY	CTH-IPES-UV-AL / CTH-ESP-SAFETY	USA	DETECTOR DE LLAMAS	74.003.193	1.332.057.474
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	ROSEMOUNT	ROSEMOUNT-EMERSON	975UR	USA	Detector de llama	65.880.000	1.185.840.000
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Dräger	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Dräger Flame 3000	Alemania	Detector de llama	66.000.000	1.188.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	26131701-001	Equipo detector de gases	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Honeywell	Honeywell	Sensepoint XCD	EEUU	Equipo detector de gases	83.740.000	669.920.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	CONTECHIND-ESP-SAFETY	ESP-SAFETY	CTH-VECTOR-PGU-IR-C4H10/CTH-ESP-SAFETY	USA	DETECTOR DE GASES, MEZCLA EXPLOSIVA	80.684.186	645.473.488
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	NET SAFETY	NET SAFETY - EMERSON	Millennium II M21+SC311	USA	Equipo detector de gases	76.730.000	613.840.000
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Dräger	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Dräger Polytron 8700	Alemania	Equipo detector de gases	76.800.000	614.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	46191504-9999	Lámpara para pruebas de los detectores de llama	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Honeywell	Honeywell	TL-2055X	EEUU	Lámpara para pruebas de los detectores de llama	66.200.000	66.200.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	CONTECHIND-ESP-SAFETY	ESP-SAFETY	CTH-ITES-DUAL TEST LAMP	USA	LÁMPARA PARA PRUEBAS DE LOS DETECTORES DE LLAMA	22.182.774	22.182.774
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	ROSEMOUNT	ROSEMOUNT - EMERSON	FS-UVIR	USA	Lampara para prueba de los detectores de llama	58.750.000	58.750.000
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Dräger	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Dräger FS-5000 Flame Simulator	Alemania	Lámpara para pruebas de los detectores de llama	5.900.000	5.900.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.349.000.000	23-11-2020	08:34:36.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1083f57935a0c24ed66dab37d7bf05ac	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.350.000.000	23-11-2020	08:34:23.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b93590ef54c57087a082245abb4bce2	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.355.000.000	23-11-2020	08:34:18.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5042d0ca50e160213593ceaa416d99e9	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.356.225.000	23-11-2020	08:34:02.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bda159c4a37e4bddc9f3540def8843dc	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.430.000.000	23-11-2020	08:34:02.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	033de9e9fd25bbb32c4cf97494a3b291	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.433.000.000	23-11-2020	08:33:38.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7973488856906a7826c712f016dfc0a9	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.438.000.000	23-11-2020	08:33:33.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d0c7634b618470b01fb1afd9dc84e1	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.440.000.000	23-11-2020	08:33:15.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f83dc1c522410125aa94e0b133123200	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.440.000.000	23-11-2020	08:33:21.298	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a19655f40532ab10d728242216fff178	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.446.640.000	23-11-2020	08:33:05.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	322d2e57b8c0497d48680c07060ca2ac	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.488.000.000	23-11-2020	08:33:11.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fc6760a048abcceb6f4cf4530600d6	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.490.000.000	23-11-2020	08:32:58.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	338f0b4ffda7aea460310f139acc90b9	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.500.000.000	23-11-2020	08:32:46.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa524e23ac58a0c82cac7d92d32ce3a1	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.515.000.000	23-11-2020	08:32:38.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a57bc610fb8350cb312486df88a038ca	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.520.000.000	23-11-2020	08:32:24.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	112d5aca2747ee5a93d73c3fc1b7ac21	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.535.000.000	23-11-2020	08:32:18.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e039342864e5823ab94ff6b9864abdbf	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.537.055.000	23-11-2020	08:32:05.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	006cf77cc66d153a50fb33743e4368ea	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.610.000.000	23-11-2020	08:32:13.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	791e515991ca34f6ee1c9a31c9b75559	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.619.000.000	23-11-2020	08:31:52.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e32e0ac0d0521367fcd6381e7c56318c	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.620.000.000	23-11-2020	08:31:35.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc8ef25c8f9308767327532370b3f1d7	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.625.000.000	23-11-2020	08:31:22.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f66350a4797944f1de6d266108150e3	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.627.470.000	23-11-2020	08:31:11.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4032c6d43a6af86bb96ac42412ab3a6e	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.655.000.000	23-11-2020	08:31:25.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93a64ebfca52bf836d0c568d384e3ccc	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.660.000.000	23-11-2020	08:30:55.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb27cfbd4a20178b0c07c03aa46727f	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.670.000.000	23-11-2020	08:30:43.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00a98338b56e849f0379fd6c9be52a74	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.680.000.000	23-11-2020	08:30:19.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbfa3dcda34a22ff2730ee6f1346a58b	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.690.760.500	23-11-2020	08:30:08.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0385df3fb263033d7d9ac83e23171332	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.700.000.000	23-11-2020	08:29:58.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0221f7d2ae88250d52d44c2a8045189f	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.707.000.000	23-11-2020	08:27:47.466	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4f47736de2b337cb32b11a1538add8b7	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.708.843.500	23-11-2020	08:27:10.603	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3ed93cabe79845f5ea082de99eaac4d4	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.716.000.000	23-11-2020	08:23:37.827	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cdfd212a8a579fb2cc613977a5aa3bdb	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.717.885.000	23-11-2020	08:19:16.529	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f412fbd3e6b806ef738fc6259a139264	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.800.000.000	23-11-2020	08:15:12.763	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d334c67bada0156d628a9b670a4ab969	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.808.300.000	23-11-2020	08:01:00.003	Propuesta
		Código Verificador:	04e888839181de7ef93bb54cf4da575	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.840.000.000	23-11-2020	08:14:24.499	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3e728cfe2562d658bc8378dfb0601c4d	
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.858.430.000	23-11-2020	08:01:00.004	Propuesta
		Código Verificador:	b302daaa9868b6f6c36c8f48b78e7ac1	
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.970.020.000	23-11-2020	08:00:59.996	Propuesta
		Código Verificador:	9891ed5bc3f98f1c7b10385a6e004982	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	1.999.713.736	23-11-2020	08:01:00.001	Propuesta
		Código Verificador:	e83ac8ba437d727d420b627402aae4ac	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Ofrente	Mejor Precio
PROVINDUS SA - 80010810-8	1.349.000.000
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL) - 80024262-9	1.350.000.000
WINNER S. R. L. - 80010090-5	1.356.225.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	1.999.713.736

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010810-8 - PROVINDUS SA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.349.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2020	08:11:59.519
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-11-2020	08:12:09.604
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	23-11-2020	08:12:28.884
Señores bajen sus precios.	23-11-2020	08:12:37.923
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2020	08:14:30.524
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2020	08:14:34.154
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2020	08:29:37.911
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2020	08:34:38.950
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2020	08:34:39.045

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.