# ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 27
# LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014 "READECUACION Y OPTIMIZACION DE ILUMINACION EDILICIA DEL MIC - ID Nº 274.951

En la ciudad de Asunción, a los TREINTA días del mes de JUNIO del año DOS MIL CATORCE, en el Departamento de Evaluación y Contratos, sito en la calle Mcal. López N° 3333, se procede a la Evaluación de la Oferta recibida en el llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014 "" - ID Nº 274.951**, convocado por el Ministerio de Industria y Comercio, cuya Acta de Apertura de Sobres se realizó en fecha 27/06/2014.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por la autoridad competente de la convocante conforme al artículo 55 del Decreto 21909/03 y que se constituye de la siguiente forma:

1. **LAURA OJEDA N.**, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.
2. **ABOG. NELSON FLORENTIN,** representante de la Dirección General de Asuntos Legales.
3. **FIDENCIO OZUNA**, representante de la Dirección Servicio Administrativo.

**PRIMERO: Se da lectura al Documento que forma parte del llamado:** EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Adenda 1, Adenda 2, Adenda 3 Y EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.

**SEGUNDO:** Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 143/2014 que corresponde al PAC Institucional Nº 274.951** del programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta,** por lo que la presente Licitación por concurso de Ofertas Nº 08/2014, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

**TERCERO:** En fecha 27 de Junio de 2014 a las 08:45 horas en la Dirección de Contrataciones de este Ministerio y en presencia de funcionarios de la Dirección de Contrataciones, se procedió a dar inicio a la apertura de los sobre correspondiente a la oferta presentada por la siguiente empresa: PIRO'Y S.A., la cual se detalla en el siguiente cuadro:

| EMPRESA | PRECIO TOTAL Gs. | GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA |
|---|---|---|
| PIRO`Y S.A. | 135.900.432 | **LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS**<br>**Póliza Nº: 43.1501.0001349.0000**<br>**Monto Asegurado:** 10.000.000.-<br>**Vigencia:** desde 27/06/2014 hasta 30/09/2014 |

Los detalles constan en el Acta de Apertura de Sobres, labrada en su oportunidad y al cual nos remitimos, procediéndose a realizar la apertura de sobres.

**OBS**.: La empresa participante se encuentran habilitadas según fue verificado en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

**CUARTO**: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:** Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

**QUINTO**: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**:

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO: | PIRO'Y S.A. |
|---|---|
| 1. **Formulario Oferta***: El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI] | CUMPLE |
| 2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta***: La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente] | CUMPLE |
| 3. **Declaración Jurada*** Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | CUMPLE |
| 4. **Fotocopia autenticada de los documentos** que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE |
| 5. **Fotocopia autenticada de los documentos** que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE |

Analizado el Cuadro que antecede se puede determinar que la oferta presentada por la empresa **PIRO'Y S.A.** contienen los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.-

**PIRO'Y S.A.:** Presenta CONSTANCIA SIPE Nº 1304154

**SEXTO**: **CORRECCIONES ARITMÉTICAS**

**1-** No se registran errores aritméticos en la oferta presentada por el oferente para este proceso de Contratación.

**SEPTIMO**: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona provisoriamente la única oferta presentada en el marco de la presente contratación correspondiente a la empresa ***PIRO'Y S.A.***, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas".**

**Empresa: PIRO'Y S.A.**

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

| PIRO`Y S.A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Marca** | **Procedencia** | **Unidad de Medida** | **Cantid** | **Presentacion** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 1 | INSTALACION DE PROYECTOR CON VAPOR DE SODIO 400W CON EQUIPO CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. REJA METALICA DE PROTECCION Y EXCAVACION. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | TICAR | ARGENTINA | UNIDAD | 9 | UNIDAD | 2.440.000 | 21.960.000 |
| 2 | INSTALACION DE PLAFON CUADRADO CON PAR 30 LED CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | LEDS C4 | ESPAÑA | UNIDAD | 17 | UNIDAD | 1.393.000 | 23.681.000 |
| 3 | INSTALACION DE PROYECTOR CON VAPOR DE SODIO 250W CON EQUIPO CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | LUMENAC | ARGENTINA | UNIDAD | 10 | UNIDAD | 2.180.000 | 21.800.000 |
| 4 | INSTALACION DE FAROLA CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. FABRICACION DE REGISTROS Y EXCAVACION. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | LUXACRIL | PARAGUAY | UNIDAD | 7 | UNIDAD | 2.900.000 | 20.300.000 |
| 5 | INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO CON VAPOR MERCURIO HALOGENADO CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | GITLAND LIGH TING | CHINA | UNIDAD | 8 | UNIDAD | 850.000 | 6.800.000 |
| 6 | INSTALACION DE BAÑADOR LED RGB CON FUENTE INTEGRADA Y CONTROLADOR DMX CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | KIWI LED | CHINA | UNIDAD | 9 | UNIDAD | 2.400.000 | 21.600.000 |
| 7 | INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO CON ALUMINIO CON SUS RESPECTIVOS CABLEADOS ELECTRICOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | KIWI LED | CHINA | UNIDAD | 6 | UNIDAD | 530.000 | 3.180.000 |
| 8 | INSTALACION DE TABLERO Y DISYUNTORES DE PROTECCION DE CIRCUITOS. PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PIRO`I | PARAGUAY | UNIDAD | 7 | UNIDAD | 2.207.692 | 15.453.844 |
| 9 | GLOBAL DE SOPORTE Y MATERIALES MENORES. | PIRO`I | PARAGUAY | GLOBAL | 1 | GOBAL | 1.125.588 | 1.125.588 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **135.900.432** |

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

# 1. Especificaciones Técnicas

## 1. ASPECTOS GENERALES

Establecer los mínimos requerimientos técnicos y de seguridad, para la provisión de los materiales y servicios detallados en el presente proyecto.

## 2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

Provisión de supervisión, mano de obra, equipos, herramientas, documentaciones conforme a obra, materiales eléctricos e instalación de artefactos para la Fachada y Patio Frontal del Edificio del Ministerio de Industria y Comercio, teniendo como referencias: Reglamento de Baja Tensión de ANDE, NP 2 028 – Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y NBR 5410 – Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.

## 3. REQUERIMIENTOS GENERALES

- El sitio de obras deberá presentar un aspecto ordenado y limpio, durante todo el plazo de ejecución.
- Queda a cargo del Contratista la instalación y mantenimiento del Obrador que permita la visita y o acompañamiento por parte de la fiscalización de la contratante para la verificación de diseños, aclaración de dudas e inspección de materiales.
- La totalidad de los materiales a ser utilizados en la instalación, deberán ser nuevos (sin uso) y de marcas reconocidas para lo cual el contratista deberá indicar en la oferta las características técnicas y marca comercial de los elementos y otros materiales auxiliares a ser utilizados. Como mínimo se deben especificar las marcas de conductores, llaves termomagnética y seccionadores, y de artefactos de iluminación.

## 4. DETALLE DEL SUMINISTRO

4.1) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ESQUEMA DE PROTECCIÓN O REGIMEN DE NEUTRO ACEPTADO.
Para eliminar los riegos que se derivan de los defectos de aislamiento para la seguridad de las personas y de los bienes, deberá ser proveído e instalado un sistema de aterramiento según el régimen de neutro TN-S como se muestra en la siguiente figura:




La sección del conductor de protección será de acuerdo a lo especificado en la planilla lista de materiales adjunta. El mismo será claramente identificado de los demás conductores y deberá ser de color verde combinado con amarillo o en su defecto verde.

Conductores verdes o verdes con raya amarillas no podrán ser utilizados para otros usos que no sean el de aterramiento.

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

El conductor de Protección (CP) o de aterramiento deberá estar físicamente separado, en todo su recorrido, del cable de neutro. El conductor de protección nunca deberá conducir la corriente de operación de la instalación en condiciones normales.

Se deberá utilizar terminales ojales aprobados para la conexión del conductor de tierra PE a los equipos eléctricos. Deberá estar suficientemente fijado a los terminales y barra de tierra para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la corriente de defecto.

Deberán ser conectadas a la red de tierra, todas las carcasas y todos los gabinetes metálicos eléctricos cajas terminales, cajas de paso, etc. Se deberá asegurar que los terminales de tierra rasguñen las carcasas esmaltadas de los tableros eléctricos de modo a asegurar la continuidad eléctrica.

4.2) CANALIZACIONES, CABLEADOS Y BORNERAS
El contratista deberá proveer todos los caños y accesorios requeridos para la completa instalación del sistema de electroductos necesarios para dar protección mecánica a los cables.

Los electroductos serán instalados en tramos que no dificulten el tránsito del personal.

Todos los accesorios de fijación, sujeción, tornillos, etc. deberán ser resistentes a la corrosión.

Los electroductos serán instalados en tramos rectos, haciendo ángulos rectos, o en líneas paralelas con las construcciones y equipos existentes.

Los electroductos a instalarse en las oficinas serán embutidos en las paredes y sobre cielorraso, del tipo corrugado de PVC antillama. La sujeción de los mismos se hará únicamente mediante abrazaderas tipo "D" o grampas tipo OMEGA y las conexiones a las cajas mediante conectores adecuados. Todos los accesorios también deberán ser de PVC antillama o metálico.

Todos los cables de la instalación deberán ser de hilos de cobre electrolítico blando con 98% de conductividad o mayor, instalados con terminales correspondientes y respetando el siguiente esquema: Fase R: rojo; Fase S: Blanco; Fase T: azul; Neutro: negro; Tierra: Verde amarillo.

4.3) TABLEROS
El tablero seccional para alimentación de circuitos de luces debe estar bien señalizado y con disyuntores de protección de acuerdo a cada circuito de iluminación.

4.4) DISYUNTORES
Los disyuntores de 6 a 63 A de capacidad nominal deberán tener las siguientes características:

- Poder de corte mínimo en cortocircuito I: 4.5 a 6 KA
- Norma IEC 60947
- Tensión de Servicio: 230/400 V
- Frecuencia Nominal: 50/60 Hz
- Clase de selectividad: 3

Longevidad mecánica: al menos 20.000 maniobras

## 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y LÁMPARAS

| | |
|---|---|
| **ITEM 1** | **PROYECTOR CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO Y EQUIPO.** |
| 1.1 | **ARTEFACTO** |

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

| | | |
|---|---|---|
| | Sistema Óptico: | Reflector de aluminio facetado brillante y cristal templado transparente |
| | Distribución de Luz: | Directa - Simétrica |
| | Materiales: | Cuerpo de Aluminio y Soporte de Hierro |
| | Tratamiento de Superficie: | Pintura en Polvo Poliéster |
| | Dimensión: | 310 mm (diámetro), 340 mm (largo), 300 mm (ancho) |
| 1.2 | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 400 W |
| | Flujo Luminoso: | 48.000 lm. |
| | Vida Media: | 28.000 hs. |
| | Diámetro: | 47,0 mm. |
| | Posición de Funcionamiento: | Universal |
| | Equipo: | Auxiliar de Funcionamiento para lámpara de 400 W. |
| | Formato: | Tubular |
| **ITEM 2** | **PLAFON CUADRADO CON LÁMPARA PAR 30 LED** | |
| 2.1 | **ARTEFACTO** | |
| | Protección: | IP54 |
| | Clase: | I. |
| | Distribución de Luz: | Directa. |
| | Materiales: | Aluminio inyectado y cristal transparente |
| | Normas: | Sello de Conformidad Europea (CE) |
| | Dimensión: | 90 mm (lado), 140 mm (alto) |
| | Color: | Gris oscuro |
| 2.2 | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 12 W. |
| | Flujo Luminoso: | 630 lm. |
| | Temperatura color: | 2.700 K. |
| | Vida Media: | 45.000 hs. |
| | Diámetro: | 92,0 mm (diámetro), 91,0 mm (largo) |
| | Casquillo: | E27 |
| | Formato: | PAR30 |
| | | |
| **ITEM 3** | **PROYECTOR CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO CON EQUIPO.** | |
| 3.1 | **ARTEFACTO** | |
| | Materiales: | Inyección de Aluminio con aletas de enfriamiento y separador entre cavidad óptica y porta equipo |
| | Distribución de Luz: | Simétrico, difundente de aluminio de alta pureza 99.85 y baja iridiscencia, spot de aluminio y alta pureza anodizado y abrillantado |
| | Lente: | Vidrio Frontal templado de 4 mm serigrafiado, abisagrado y sujeto con 4 clips de acero inoxidable |

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

| | | |
|---|---|---|
| | Pintura: | Poliéster, micro textura horneada de alta resistencia |
| | Equipo: | Balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión 230V/50Hz. |
| | Portalámparas: | E40 de cerámica |
| | Cableado: | Interno con aislación primaria de silicona, malla protectora de fibra de vidrio y terminal |
| | Montaje: | Escuadra de Fijación de acero con goniómetro para facilitar su orientación |
| 3.2 | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 250 W. |
| | Casquillo: | E40 |
| | Flujo Luminoso: | 28.000 lm. |
| | Vida Media: | 28.000 hs. |
| | Diámetro: | 47,0 mm. |
| | Posición de Funcionamiento: | Universal |
| | Formato: | Tubular |
| **ITEM 4** | **FAROLA CON LÁMPARA BAJO CONSUMO SIN COLUMNA** | |
| 4.1 | **ARTEFACTO** | |
| | Sistema Óptico: | Difusor de policarbonato anti vandálico, estabilizado a los rayos UV. |
| | Distribución de Luz: | Difusa - simétrica |
| | Materiales: | Cuerpo de aluminio fundido |
| | Tratamiento de Superficie: | Pintura en Polvo Poliéster |
| 4.2 | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 85 W. |
| | Flujo Luminoso: | 4.800 lm. |
| | Temperatura color: | 2.700 K. |
| | Vida Media: | 8.000 hs. |
| | Casquillo: | E40 |
| | Formato: | Espiral |
| **ITEM 5** | **ARTEFACTO ADOSADO CON VIDRIO SERIGRAFIADO CON LÁMPARA VAPOR MERCURIO HALOGENADO CON EQUIPO** | |
| 5.1 | **ARTEFACTO** | |
| | Color: | Blanco |
| | Equipo: | Electrónico |
| | Dimensión: | 240 mm. (diámetro), 150 mm. (alto). |
| 5.2 | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 70 W. |
| | Flujo Luminoso: | 6.000 lm. |
| | Temperatura color: | 3.200 K. |
| | Vida Media: | 10.000 hs. |
| | Dimensión: | 20,0 mm. (diámetro), 114,20 mm. (largo). |
| | Casquillo: | RX7s. |

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM 6** | **BAÑADOR LED RGB CON FUENTE INTEGRADA Y CONTROLADOR DMX** | |
| 6.1 | **ARTEFACTO** | |
| | Potencia: | 36 W. |
| | Protección: | IP 66. |
| | Dimensión: | 1000 mm. (largo), 65 mm. (ancho), 70 mm. (alto). |
| | Flujo Luminoso: | No aplica. |
| | Temperatura color: | RGB. |
| | Controlador: | Controlador DMX para RGB. |
| | Formato: | LED. |
| **ITEM 7** | **ARTEFACTO ADOSADO DE ALUMINIO CON LÁMPARA BAJO CONSUMO** | |
| **7.1** | **ARTEFACTO** | |
| | Material: | Aluminio. |
| | Color: | Negro. |
| | Dimensión: | 195 mm. (largo), 80 mm. (ancho), 105 mm. (alto). |
| | Casquillo: | E27. |
| **7.2** | **LAMPARA** | |
| | Potencia: | 15 W. |
| | Flujo Luminoso: | 880 lm. |
| | Temperatura color: | 2.700 K. |
| | Vida Media: | 8.000 hs. |
| | Formato: | Espiral. |
| | | |

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LOS ARTEFACTOS

- Se requiere la provisión de 2 (dos) focos de repuestos para cada artefacto solicitado en las especificaciones técnicas, cuyo costo deberá ser consignado dentro del precio ofertado del bien.
- Se requiere la entrega de Catálogos de los bienes ofertados.
- Antes de la instalación de los Artefactos, se deberá poner a consideración del Fiscalizador los bienes con su correspondiente catálogo para la aprobación del mismo y posterior montaje.
- El correcto funcionamiento queda a cargo de la Contratista

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE PINTURA Y LIMPIEZA FINAL

- Todos los componentes, equipo y materiales instalados en general serán entregados limpios y correctamente pintados. Tableros, gabinetes, cajas de paso, de derivación, de conexión, electroductos o cualquier equipo eléctrico que esté rayado, abollado u oxidado deberá ser limpiado o en su defecto cambiado.
- Todos los equipos eléctricos que no sean pintados o galvanizados de fábrica, deberán ser pintados para que su acabamiento coincida con el resto de la Instalación.
- Durante los trabajos de pintura, los equipos y componentes eléctricos que no deban ser salpicados con pintura, deberán ser protegidos.
- El contratista deberá dejar los lugares de la planta afectado por los trabajos de este proyecto en perfectas condiciones de orden y limpieza, retirando del lugar todo material de desperdicio resultante del trabajo.

## 8. CUSTODIA DE MATERIALES

El Adjudicatario se constituirá en depositario de todos los materiales necesarios para la completa ejecución de la obra, aún cuando los mismos hayan sido adquiridos o pagados por el MIC. Tomará a su cargo todos los riesgos que puedan afectarlos, debiendo reponerlos en caso de pérdida, o cualquier otra causa que impida su utilización.

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

## 9. PROCEDIMIENTO DE TEST Y RECEPCIÓN DE OBRAS

El Contratista adjudicado, deberá proponer a la supervisión del MIC los procedimientos de test y recepción de obras, para su discusión y aprobación.

Un representante del MIC y de la Contratista adjudicada deberá estar presente durante las pruebas de test y recepción de obras.

## 10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Son responsabilidades del contratista:

- Todos los materiales, herramientas o instrumentos requeridos para concretar la completa ejecución de los trabajos.
- Los elementos de seguridad personal, la ropa del trabajo, los elementos de izaje, los equipos eléctricos y herramientas, los cuales deberán ser aprobados por la inspección del MIC previo a la iniciación de los trabajos, y podrán ser verificados por ésta durante la ejecución de los mismos.
- La falta de elementos de seguridad personal o la desaprobación de herramientas, equipos o procedimientos inseguros por razones técnicas o de seguridad, dará lugar a la detención parcial o total de las tareas.

## 11. GARANTÍA

La provisión, objeto de estas especificaciones técnicas, tendrá un plazo de garantía de 6 (seis) meses a partir de la recepción definitiva de la obra por parte del MIC.

## (a) CAPACIDAD FINANCIERA

### ESTIMACIÓN DE LOS RATIOS FINANCIEROS

| Denominación de la empresa | Ratio de Liquidez | Endeudamiento | Rentabilidad | Observación |
|---|---|---|---|---|
| PIRO`Y S.A./2011 | 1,69 | 0,53 | 0,37 | |
| | | | | |
| PIRO`Y S.A./2012 | 1,73 | 0,52 | 0,19 | |
| | | | | |
| PIRO`Y S.A./2013 | 1,47 | 0,57 | 0,09 | |
| | | | | |
| **PROMEDIO** | **≥ 1** | **≤ 0,80** | + | |
| PIRO`Y S.A. 11/13 | 1,63 | 0,54 | 0,22 | **CUMPLE** |

### DATOS

| PIRO`Y S.A. | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | 70.637.364.375 | 73.616.426.251 | 56.403.050.787 |
| PASIVO CORRIENTE: | 41.756.405.142 | 42.559.128.597 | 38.307.920.311 |
| ACTIVO TOTAL: | 79.057.002.151 | 82.189.135.358 | 67.561.533.921 |
| PASIVO TOTAL: | 41.756.405.142 | 42.559.128.597 | 38.307.920.311 |
| UTILIDAD NETA: | 4.801.929.296 | 3.796.176.427 | 1.748.800.812 |
| CAPITAL: | 12.900.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

- Se verifica las siguientes documentaciones requeridas en:

1. SECCION II – CRITERIOS DE EVALUACION – REQUICITOS PARA CALIFICACION POSTERIOR – Experiencia y Capacidad Técnica – punto 2: **Se procede analizar el cumplimiento** de la Habilitación en el Rubro. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 34 último párrafo de la Ley 2051/03 "...las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bien, servicios u obras a contratar...", a verificarse a través de consultas en la página Web del Sub Secretaria de Estado de Tributación, www.set.gov.py. Todo oferente que no cumpla con este requerimiento será descalificado. (Se realiza una verificación en el la página de la Sub Secretaria de Estado de Tributación y se observa que la empresa PIROR'Y S.A. cuenta con la habilitación requerida en el PBC por lo que **CUMPLE** con el presente requerimiento.

2. SECCION VII – ANEXO I

| **D) Documentos legales** | |
|---|---|
| **Personas Jurídicas**. | **PIROR'Y S.A.** |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE |
| Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | CUMPLE |

| **G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.** | **PIROR'Y S.A.** |
|---|---|
| 1. Presentar copia del Balance General con su respectivo Cuadro Comparativo para los ejercicios 2011, 2012 y 2013. | CUMPLE |

| **H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.** | **PIROR'Y S.A.** |
|---|---|
| Copia autenticada por Escribano Público de los estatutos sociales o extracto de los mismos, en el que indique: nombre o razón social, tipo de sociedad, fecha de constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En el caso de firmas unipersonales, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente. | CUMPLE |

| **I) Cualquier otro documento adicional requerido.** | **PIROR'Y S.A.** |
|---|---|
| 1. Se solicita presentar catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos con la traducción al castellano correspondiente, la misma no requerirá que sea por medio de traductor matriculado. | CUMPLE |

Analizado los documentos de carácter legal, los ratios financieros y la planilla de especificaciones técnicas requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso de contratación, se observa que lo ofertado por la empresa PIRO'Y S.A. **CUMPLE** con los requerimientos solicitados por la convocante como así de las condiciones del llamado estipulados en el PBC.

**OCTAVO**: La oferta presentada ha sido analizada y evaluada conforme a los diferentes criterios establecidos para el efecto en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) por el Comité de Evaluación. Este

Abog. NELSON FLORENTÍN
Jefe de Departamento
de Cuestiones de Personal y Adquisiciones

informe de evaluación fue realizado en estricto cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que rigen las Contrataciones del Estado, sobre la base de los criterios de evaluación mencionados en el artículo 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el artículo 61 del Decreto Nº 21909/03, con resguardo de los principios generales establecidos en el Artículo 4º de la Ley.

**NOVENO:** Habiendo concluido el análisis conforme a lo mencionado precedentemente, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación de la** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014 "READECUACION Y OPTIMIZACION DE ILUMINACION EDILICIA DEL MIC" I.D. Nº 274.951 según el siguiente detalle**:**

| Empresa | Monto Total Adjudicado | Modalidad |
|---|---|---|
| ***PIRO'Y S.A.*** | 135.900.432 | Contrato Cerrado |

**Monto total adjudicado:** guaraníes ciento treinta y cinco millones novecientos mil cuatrocientos treinta y dos.-

Con lo que se dio por terminado el Acto el día miércoles 11 de julio de 2014 siendo las 16:00 horas, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

**SR. FIDENCIO OZUNA**
Dirección de Servicio Administrativo
Fidencio Ozuna
Jefe de Departamento de Servicios Generales
Dirección de Servicios Administrativos

**LAURA OJEDA N.**
Dirección de General de Administración y Finanzas

**Abog. NELSON FLORENTIN**
Dirección General de Asuntos Legales