PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
Comité de Evaluación

Informe Comité Evaluador Nº 09 /2013

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, conforme a lo establecido en el Art. 26 y 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el Informe **Técnico de Evaluación de Ofertas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente:----------

1) **DATOS DE LA CONVOCATORIA**
   a) Nº de PAC : 254151
   b) Nombre del llamado: Reparación del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo.
   c) Modalidad : Contratación Directa.

2) **APERTURA DE SOBRES**: Según Acta N° 009/2013 de fecha 04 de Abril de 2013, en el local del Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo, se procedió a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por la siguiente empresa,: ----------

Oferente	RUC N°	Oferta Gs.
ENVING S.R.L.	80013463-0	80.116.100

Se ha invitado además para este procedimiento a **CONSTRUVIP DE PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI, GSM DE VICTOR GERARDO MENDOZA, M Y R INGENIERIA DE SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, SERVITEC DE AMALIO BARRETO Y AIRTEC S.A.**
Se deja Constancia de que en el acto apertura de fecha 20 de marzo de 2013 se ha procedido a prorrogar el plazo para la presentación y apertura de sobres en el presente llamado según acta de apertura N° 05/2013, quedando fijada el mismo para el 04/04/2013, esta decisión fue tomada bajo el amparo de lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución 805/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

3) **DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL**: El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:----------

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL	ENVING S.R.L.
Formulario de presentación de ofertas debidamente firmado y completado (Anexo 2)	CUMPLE
Declaración Jurada (Art. 40 y 20- ley 2051/03)	CUMPLE
Documentos que acrediten suficiente y adecuadamente su representación legal.	CUMPLE
Documentos que acrediten que el bien o servicio cumple con las especificaciones técnicas, planilla de descripción de trabajos y presupuestos y especificaciones técnicas requeridas.	CUMPLE
DOCUMENTOS ADICIONALES SOLICITADAS EN LA CARTA DE INVITACION	
Declaración Jurada del Menor	CUMPLE
Patente Municipal	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE

Se deja Constancia de la verificación de los documentos contenidos en el SIPE presentados por los oferentes en el presente llamado constatándose que corresponden efectivamente a lo solicitado en la carta de invitación.

4) **AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMETICOS**: De acuerdo al Cuadro comparativo de ofertas que se adjunta, se ha procedido a las correcciones aritméticas y ajustes de la oferta., que ha cumplido con las documentaciones básicas de carácter sustancial y con las especificaciones técnicas, conforme al siguiente detalle:----------

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Abog. RONALDO BRITEZ LOPEZ
Comité Evaluador

ENVING S.R.L
80.116.100

5) **EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**: La evaluación de la propuesta presentada por el oferente, se realiza en base al análisis de las especificaciones técnicas y del precio ofertado por el oferente----------

a) Análisis de las especificaciones técnicas:
En el cuadro de análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas, que forma parte del presente informe, se evalúan los servicios ofertados por el oferente, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Circunscripción Judicial de Caaguazú (de carácter sustancial), verificándose que la oferta presentada por la empresa **ENVING S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. ----------

b) Análisis de las ofertas:
De acuerdo al Cuadro Comparativo de Precios que se anexa al presente informe, se evalúan los servicios ofertados por el oferente, teniendo en cuenta la calidad de los servicios ofertados y las especificaciones técnicas verificándose que los precios presentados por el único oferente no son excesivos y son normales en el mercado.----------

6) **RECOMENDACION:** Teniendo *en cuenta lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones establece en su art. 34 inc. C)……., bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de tres ofertas, el Comité de Evaluación RECOMIENDA al Consejo de Administración; salvo mejor parecer, cuanto sigue*----------

(a) **ADJUDICAR,** En el llamado a Contratación Directa para : " Reparación del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo ", **PAC N° 254.151**, a la única oferta presentada conforme a lo solicitado en la carta de invitación y conforme a la ley, considerando que se ha prorrogado la apertura de ofertas según lo establecido en la Resolución 805/09 de la DNCP y se considera agotadas las instancias de acuerdo al Cuadro de Precios adjudicados que se anexa al presente informe, a la siguiente empresa----------

a.1) **ENVING S.R.L, por un total de Gs. 80.116.100 (ochenta millones ciento dieciséis mil cien), incluidas todas las cargas que correspondan----------**

7) **El COMITÉ DE EVALUACIÓN**, eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial Caaguazú el presente Informe Técnico de Evaluación de Ofertas.----------

Coronel Oviedo, 25 de Abril de 2.013

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Abog. RONALDO BRITEZ LOPEZ
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
Comité de Evaluación

Informe Comité Evaluador Nº 09 /2013

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA ENVING S.R.L

UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO CATAL.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL 10% I.V.A.
1	72102305-001		**ÍTEM N° 1: REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO**			
Unidad		1	Actuador Electrónico 220 Vac MVA23	Actuadores con fijación integrada rápida y tornillo. Para aplicaciones en Fancoils. On/off, modulante proporcional, integral y derivativo, 2 hilos, tamaño compacto. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con Mano de Obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.601.800	3.601.800
Unidad		1	Actuador Electrónico 220 Vac MVT44	Actuadores con fijación integrada rápida y tornillo. Para aplicaciones en Fancoils. On/off, modulante proporcional, integral y derivativo, 2 hilos, tamaño compacto. Se requiere que los Repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.922.800	3.922.800
Unidad		1	Motoventilador para Fancoil	Motor Monofásico con capacitor de arranque, con acople disponible para el alojamiento de las turbinas, para Yardy 55, 65 y 75. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	5.159.800	5.159.800
Unidad		1	Turbinas Fancoil	Turbina Engargolada tipo jaula de ardilla de aluminio de alto rendimiento, baja vibración. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	4.672.800	4.672.800
Unidad		1	Sonda de Contacto para Agua NTC	Sensor Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC 10kΩ ±1% a 25°C). Termoresistencia de alambre fino soportados por un material aislante y encapsulado. Vaina Acero de Inoxidable. Grado de Protección IP(Índice de Protección) 68 con cable Rango de temperatura -50 a 50 °C. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	3.275.800	3.275.800

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Abog. RONALDO BRITEZ LOPEZ
Comité Evaluador

Unidad		1	Sonda de Aire NTC	Sensor Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC 10kΩ ±1% a 25°C). Termoresistencia de alambre fino soportados por un material aislante y encapsulado. Grado de Protección IP (Indice de Protección) 67 con cable Rango de temperatura -50 a 50 °C. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de Calidad; precio con Mano de Obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.147.800	3.147.800
Unidad		1	Controlador del Chiller	Controlador programable basado en un microprocesador doble para un amplio rango de aplicaciones en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, aplicados en Chiller Rhoss. Memoria Flash Memory. Conector para Comunicación con PC. Controlador de Válvula, Compresor, contactor de potencia, ventilador. Reloj de Tiempo real. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	**13.780.700**	**13.780.700**
Unidad		1	Juego de Rulemanes para Bomba Primaria	Rodamientos Sellados con una jaula reforzada para Alta temperaturas, con buena capacidad radial y axial generando menos problemas en los sistemas de sellado y proporcionando mejor rendimiento para la bomba. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	5.549.800	5.549.800
Unidad		1	Juego de Rulemanes para Bomba Secundaria	Rodamientos Sellados con una jaula reforzada para altas temperaturas, con buena capacidad radial y axial generando menos problemas en los sistemas de sellado y proporcionando mejor rendimiento para la bomba. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	6.491.800	6.491.800
Unidad		1	Variador de Velocidad	Inversor de Frecuencia adaptados perfectamente a las aplicaciones HVAC (Heating, Ventilating and Air Cinditioning). Función PID (Proporcional Integral Derivativo) avanzadas para el control automático y están en condiciones de comunicar con los bus de campo para el control y seguimiento de Building Management Systems. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	30.513.000	30.513.000
TOTALES						80.116.100

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Abog. RONALDO BRITEZ LOPEZ
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
Sub Unidad Operativa de Contratación

N° de PAC: 254151
Nombre del llamado: Reparacion del sistema de Climatizacion del Palacio de Justicia de Coeonel Oviedo
Modalidad: Contaratacion Directa

UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ENVING S.R.L.	
			PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL(IVA INC.)
UNIDAD	1	Actuadores con fijación integrada rápida y tornillo. Para aplicaciones en Fancoils. On/off, modulante proporcional, integral y derivativo, 2 hilos, tamaño compacto. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con Mano de Obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.601.800	3.601.800
UNIDAD	1	Actuadores con fijación integrada rápida y tornillo. Para aplicaciones en Fancoils. On/off, modulante proporcional, integral y derivativo, 2 hilos, tamaño compacto. Se requiere que los Repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.922.800	3.922.800
UNIDAD	1	Motor Monofásico con capacitor de arranque, con acople disponible para el alojamiento de las turbinas, para Yardy 55, 65 y 75. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	5.159.800	5.159.800
UNIDAD	1	Turbina Engargolada tipo jaula de ardilla de aluminio de alto rendimiento, baja vibración. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	4.672.800	4.672.800
UNIDAD	1	Sensor Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC 10kΩ ±1% a 25°C). Termoresistencia de alambre fino soportados por un material aislante y encapsulado. Vaina Acero de Inoxidable. Grado de Protección IP(Índice de Protección) 68 con cable Rango de temperatura -50 a 50 °C. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	3.275.800	3.275.800

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Abog. RONALDO BRITEZ

UNIDAD	1	Sensor Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC 10kΩ ±1% a 25°C). Termoresistencia de alambre fino soportados por un material aislante y encapsulado. Grado de Protección IP (Indice de Protección) 67 con cable Rango de temperatura -50 a 50 °C. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de Calidad; precio con Mano de Obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.-	3.147.800	3.147.800
UNIDAD	1	Controlador programable basado en un microprocesador doble para un amplio rango de aplicaciones en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, aplicados en Chiller Rhoss. Memoria Flash Memory. Conector para Comunicación con PC. Controlador de Válvula, Compresor, contactor de potencia, ventilador. Reloj de Tiempo real. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	13.780.700	13.780.700
UNIDAD	1	Rodamientos Sellados con una jaula reforzada para Alta temperaturas, con buena capacidad radial y axial generando menos problemas en los sistemas de sellado y proporcionando mejor rendimiento para la bomba. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados	5.549.800	5.549.800
	1	Rodamientos Sellados con una jaula reforzada para altas temperaturas, con buena capacidad radial y axial generando menos problemas en los sistemas de sellado y proporcionando mejor rendimiento para la bomba. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	6.491.800	6.491.800
UNIDAD	1	Inversor de Frecuencia adaptados perfectamente a las aplicaciones HVAC (Heating, Ventilating and Air Cinditioning). Función PID (Proporcional Integral Derivativo) avanzadas para el control automático y están en condiciones de comunicar con los bus de campo para el control y seguimiento de Building Management Systems. Se requiere que los repuestos sean originales, con Certificación de calidad; precio con mano de obra incluida. La oferta deberá estar acompañada de la autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado en el Paraguay para las marcas de repuestos cotizados.	30.513.000	30.513.000
				80.116.100

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

...DO BRITEZ
...luador