CONTRATACION DIRECTA N°. 06/2010
"PRENDAS DE VESTIR"

INFORME DE EVALUACIÓN

*En la ciudad de Asunción, a los **07 días del mes de mayo del año dos mil diez,** en las dependencias de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones N°. 18 - XVIII Región Sanitaria - Capital, sito en las calles Brasil y Manuel Domínguez, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional y el Sr. Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa 10/2010, para la adquisición de **"UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a cinco (5) empresas, las cuales son:

- ✓ *Ing. Electromecánica M.G.M. SA.*
- ✓ *Luminotecnia – Piro'y*
- ✓ *Distribuidora O&R*
- ✓ *Distribuidora TDD*
- ✓ *Nd Distribuidora*

Se recepcionaron cinco (5) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- ✓ *Farres SACI*
- ✓ *MGM Ingieneria SA*
- ✓ *Comercial SAN MIGUEL*
- ✓ *CCP SA*
- ✓ *ND Distribuidora*

*La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha **28 de abril del 2010**, a las **08:00horas**, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.*

Se procedió a realizar la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe.

El sistema de adjudicación de la presente llamado será por Ítem.

En el momento de la firma del presente informe las empresas recomendadas para la adjudicación se encuentran todas habilitadas para contratar con el estado.

Se solicita por Nota a las siguientes empresas aclaración sobre la marca y procedencia de sus respectivas ofertas, notas que forman parte del presente informe:
Compañía Comercial del Paraguay SA – CCP SA: en los ítems Nro.: 12, 13, 20, 29 y 27, respondida en tiempo y forma.
MGM Ingeniería SA: en los ítems Nro.: 1, 2, 3, 6, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, respondidos todos los ítems solicitados en tiempo y forma, exceptuando el ítem 3, cuya marca y procedencia no presentan, por lo que este comité recomienda la descalificación en el referido ítem, adjudicando a la siguiente oferta con mejor precio ofertado.

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Este comité recomienda la aplicación del margen de preferencia a los productos Nacionales del 30%, en los ítems 13 y 28.

Este comité recomienda declarar desierto los siguientes ítems, a raíz de la falta de la cantidad mínima de ofertas para la realización de la comparación y posterior adjudicación: 15, 17, 18, 24, 25, 26, 30, 31, 48, 49 y 50.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

Nd Distribuidora, *representada por la Sra. Nilda Dávalos Barreto, hasta un monto de* ***Gs. 3.561.200.-*** *(Guaraníes Tres millones, quinientos sesenta y un mil, doscientos) en los Ítems Nro. 7,8,9,11 y 39. .*

MGM Ingeniería SA, *representada por el Ing. Daniel Goldenberg, hasta un monto de* ***Gs. 2.292.965.-*** *(Guaraníes Dos millones, doscientos noventa y dos mil, novecientos sesenta y cinco), en los Ítems Nro. 6, 14, 20, 29, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42 y 46.*

Comercial San Miguel, *representada por la Sr. Félix Alberto Díaz Cardozo, hasta un monto de* ***Gs. 5.668.000.-*** *(Guaraníes Cinco millones, seiscientos sesenta y ocho mil), en los Ítems Nro. 1, 2, 3, 5, 13, 21, 22, 33 y 43.*

Compañía Comercial del Paraguay SA - CCP, *representada por la Sr. Jorge Abente Saralegui, hasta un monto de* ***Gs. 3.059.639.-*** *(Guaraníes Tres millones, cincuenta y nueve mil, seiscientos treinta y nueve), en los Ítems Nro. 4, 10, 12, 16, 19, 23, 27, 28, 37, 38, 44, 45 y 47. .*

Monto Total Adjudicado: ***Gs. 14.581.804.-*** *(Guaraníes Catorce millones, quinientos ochenta y un mil, ochocientos cuatro).*

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Graciela Villalba Cabrera*, Administradora Regional*

Sr. José Romero*, Encargado de Presupuesto*

Sr. Eduardo Martínez*, Aux. Administrativo*

Rolando Cáceres*, Encargado de Suministro Regional*

Sr. Domingo Silvero*, Jefe de Servicios Generales*

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOCUMENTOS	*TIPO DE DOCUMENTO*	*Farres SACI*	*MGM Ingeniería SA*	*Comercial SAN MIGUEL*	*CCP SA*	*ND Distribuidora*
Formulario de oferta – Anexo 02	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada – Art. 40	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Garantía de mantenimiento de oferta	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de C.I.	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de RUC	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del último pago de IVA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del pago de RENTA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de la patente Municipal	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Resultado		***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***

Observación Importante: *Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.*

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

ANEXO B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Ítem	*Descripción*	*Especificaciones técnicas*	*Farres SACI*	*MGM Ingeniería SA*	*Comercial SAN MIGUEL*	*CCP SA*	*ND Distribuidora*
1	Tubos fluorescentes	De 40 Watts, caja x 25 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Tubos fluorescentes	De 20 Watts, caja x 25 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Artefactos fluorescentes y accesorios	Equipado para 40Wa tts	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Zócalo para fluorescente	Doble	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Arrancador para fluorescente	Para tubo fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Portalampara	Rosca universal, de plástico E27	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Llave con punto y toma de embutir	De 2 punto y toma, toma corriente universal 220v, cuerpo de resina color marfil, diametro de los alveolos 4mm, incluye placa y soporte, fijacion de la placa de presion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Llave con punto y toma de embutir	De 1 punto y toma, toma corriente universal 2 x 16A, mas 01 interruptor 10A, 220v, cuerpo de resina color marfil, diametro de los alveolos 4mm, incluye placa y soporte, fijacion de la placa a presion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Llave con punto y toma de embutir	De 2 punto, toma corriente universal 2 x 16A, mas 01 interruptor 10A, 220v, cuerpo de resina color marfil, diametro de los alveolos 4mm, incluye placa y soporte, fijacion de la placa a presion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Llave con punto y toma de embutir	De 3 punto, toma corriente universal 2 x 16A, mas 01 interruptor 10A, 220v, cuerpo de resina color marfil, diametro de los alveolos 4mm, incluye placa y soporte, fijacion de la placa a presion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Toma corriente de embutir	Para toma corriente, para embutir doble	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Tapa ciega rectangular	Con tornillos, para caja de conexión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Tapa ciega para llave	Con tornillos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Caja tablero electrico de embutir	Para 12 llaves de plastico; externo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Caja de empalme de embutir	para multifilares	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Caño corrugado	De 3/4", Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Canaleta plastica	Cubre cable, de facil instalacion mediante banda Autoadhesiva de fijacion al suelo, pared, techo, con solapa extraible, de 12 x 25 cm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Canaleta plastica	Cubre cable, de facil instalacion mediante banda Autoadhesiva de fijacion al suelo, pared, techo, con solapa extraible, de 6 x 10 cm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Canaleta plastica	Cubre cable, de facil instalacion mediante banda Autoadhesiva de fijacion al suelo, pared, techo, con solapa extraible, de 1,4 x 0,7cm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Ficha	RJ - 45, para redes	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Ficha	Macho, patra uso de conexión de alargues, para remplazar fichas de electrodomesticos o equipos de oficina, enchufe con espigas redondas paralelas tipo peine, cuerpo de material policarbonato de color blanco, espigas redondas protegidas, para uso residencial.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Ficha	Hembra, patra uso de conexión de alargues, para remplazar fichas de electrodomesticos o equipos de oficina, enchufe con espigas redondas paralelas tipo peine, cuerpo de material policarbonato de color blanco, espigas redondas protegidas,	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XVIII REGION SANITARIA - DIRECCION

		para uso residencial.					
23	Cable UTP CAT 5e para redes	Categoría 5A, bobina de 305 metros o más.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Cable multifilar	De 4 mm2, Rollo x 100 metros, de cobre aislado, flexible y formado por hilos de cobre electroliticos blando, encordonamiento clase 4 o 5 y resistente a la humedad, Debera contar con sello o marca de homologacion de confromidad con las normas internacionales o en su defecto el del pais de fabricacion, color gris. la aislacion debera ser en PVC BWF (compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo), antillama, espesor 0,80mm, vaina de PVC 70ºC. Caracteristicas constructivasy electricas, Material de asilacion del conductor: PVC BWF, antillama, Tension de aislacion entre 600 y 1000V, Servicio permanente: 70ºC., sobrecarga 100ºC.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Cable	Para telefono de 4 par con malla, Rollo x 100 metros.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Cable	Para telefono de 6 par con malla, Rollo x 100 metros.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	Cable cordón	De 2 x 2mm2, Rollo x 100 metros,	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	Cable cordón	De 2 x 1mm2, Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Grapa de cable plastico	Para cable, N° 8	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30	Grapa de cable plastico	Para cable, N° 10	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	Grapa de cable plastico	Para cable, N° 16	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
32	Cinta aisladora de vinilo para M/T	Rollo x 20 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	Artefactos o porta fluorescentes	De 40 Watts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	Llave termomagnética	De 3 x 50 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	Llave termomagnética	De 3 x 32 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
36	Llave termomagnética	De 3 x 63 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	Llave termomagnética	De 1 x 32 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
38	Llave termomagnética	De 1 x 20 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
39	Llave para ventilador	De metal, de 7 velocidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
40	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante p/MT	Rollo de 19mm, x 10metros, cinta aislante adhesiva y cinta estanca de polis butileno para el sellado de tubos de cables eléctricos, componentes, cables, etc., para reparaciones de uniones entre aislantes y revestimientos de materia PVC, butilo y, neopeno.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
41	Cinta aisladora de vinilo para M/T	cinta aislante vinilica de uso general de PVC de 3/4 x 4 metros. Espesor: 0,15mm, aplicación como aislación primaria de cables y conductores hasta 600v.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	Adaptador de corriente	Triple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
43	Adaptador de corriente	Zapatilla para computadora, con toma en ambas caras y botón de on/off	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
44	Terminal para cable	Terminal para cable de 6mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
45	Terminal para cable	Terminal para cable de 10mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
46	Terminal para cable	Terminal para cable de 16mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
47	Destornillador busca polo	Profesional	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
48	Batería para moto	9 x 12 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
49	Batería para camioneta	100 amper baja (p/ Nissan patrol)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
50	Baterías para camión	160 amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Asunción, a los ***07 días del mes de mayo del año dos mil diez****, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contratación Nº. 18, constituida por: la* ***Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro y el Sr. Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales*** *a fin de analizar las ofertas correspondientes a la* ***Contratación Directa Nº. 10/10****, para la adquisición de* ***"UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS"****----*

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, recomienda al Responsable de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle.----------

Nd Distribuidora, *representada por la Sra. Nilda Dávalos Barreto, hasta un monto de* ***Gs. 3.561.200.-*** *(Guaraníes Tres millones, quinientos sesenta y un mil, doscientos) en los Ítems Nro. 7,8,9,11 y 39. .*

MGM Ingeniería SA, *representada por el Ing. Daniel Goldenberg, hasta un monto de* ***Gs. 2.292.965.-*** *(Guaraníes Dos millones, doscientos noventa y dos mil, novecientos sesenta y cinco), en los Ítems Nro. 6, 14, 20, 29, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42 y 46.*

Comercial San Miguel, *representada por la Sr. Félix Alberto Díaz Cardozo, hasta un monto de* ***Gs. 5.668.000.-*** *(Guaraníes Cinco millones, seiscientos sesenta y ocho mil), en los Ítems Nro. 1, 2, 3, 5, 13, 21, 22, 33 y 43.*

Compañía Comercial del Paraguay SA - CCP, *representada por la Sr. Jorge Abente Saralegui, hasta un monto de* ***Gs. 3.059.639.-*** *(Guaraníes Tres millones, cincuenta y nueve mil, seiscientos treinta y nueve), en los Ítems Nro. 4, 10, 12, 16, 19, 23, 27, 28, 37, 38, 44, 45 y 47. .*

Monto Total Adjudicado: ***Gs. 14.581.804.-*** *(Guaraníes Catorce millones, quinientos ochenta y un mil, ochocientos cuatro).*

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en (dos) 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

NOMBRE y APELLIDO	FIRMA
Lic. Graciela Villalba Cabrera*, Administradora Regional*	
Sr. José Romero*, Encargado de Presupuesto*	
Sr. Eduardo Martínez*, Aux. Administrativo*	
Rolando Cáceres*, Encargado de Suministro Regional*	
Sr. Domingo Silvero, *Jefe de Servicios Generales*	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION · REPUBLICA DEL PARAGUAY