Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 01 de agosto de 2012

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA N° 64/2012

A : Prof. Ing. Agr. **PEDRO GERARDO GONZALEZ G.,** Rector
Universidad Nacional de Asunción
DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS**

REF.: REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DEL GRUPO GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

ANTECEDENTES

- La Nota CNC Nº 75/2012 de fecha 28 de mayo de 2012, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado número 18535, en el cual el Prof. Mg. CARLOS FILIPPI, Director General de la Dirección del Centro Nacional de Computación, solicita la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación;
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1157/2012, expedida por la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Asunción;
- La Nota de la DGAyF Nº 910/2012 de fecha 16 de julio de 2012 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con expediente de entrada Nº 325335;
- Las invitaciones realizadas a las empresas TECNO ELECTRIC S.A., RECORD ELECTRIC. INUSTRIAS BOQUERON S.A, ALFA UNIÓN S.R.L. y SIEMI S.R.L;
- La oferta presentada por la empresa TECNO ELECTRIC S.A., ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS, CONSTRUVIP, GOTZE INGENIERÍA S.A., ABBATE Y ASOCIADOS, AYALA PERDOMO INGENIERÍA e IRUN INGENIERÍA

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
1	TECNO ELECTRIC S.A	₲ 23.580.000.-
2	ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS	₲ 24.900.000.-
3	CONSTRUVIP	₲ 12.500.000.-
4	GOTZE INGENIERÍA S.A.	₲ 25.750.000.-
5	ABBATE Y ASOCIADOS	₲ 15.000.000.-
6	AYALA PERDOMO INGENIERÍA	₲ 9.450.000.-
7	IRUN INGENIERÍA	₲ 14.105.000.-

- La Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas;
- La Ley 4558/2012 de fecha 14 de diciembre de 2011, Artículo 2º expresa: "en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20%, a favor de los productos y servicios de origen nacional";
- Los Decretos N° 21.909/2003 y Nº 5174/2005 que reglamentan la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.
- La Resolución Nº 146/2010 por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación para las Contrataciones Directas a ser realizadas por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción;
- La Ley N° 136/93 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;

EVALUACIÓN

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a las Leyes 2051/03 y 3.439/07 y los Decretos Nº 21909/03 y 5174/05 en lo que corresponde a Contratación Directa. Se ha comunicado en tiempo y forma a la DNCP y se han respetado los plazos del llamado y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas. Tal como consta en el Acta de Adjudicación Nº 38/2012, se cumplieron todos los requerimientos estipulados por la Convocante, comunicando en tiempo y forma a la DNCP.

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Efectuado el **Análisis de las Documentaciones** se tiene el siguiente cuadro:

	EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	CARTA OFERTA (ANEXO 2) "PRESUPUESTO"	CONSTANCIA SIPE	DECLARACION JURADA
1	TECNO ELECTRIC S.A	₲ 23.580.000.-	CUMPLE	SIPE Nº 1201795	CUMPLE
2	ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	₲ 24.900.000.-	CUMPLE	SIPE Nº 1200967, **Presenta el Certificado de Cumplimiento Tributario Vencido**	CUMPLE
3	CONSTRUVIP	₲ 12.500.000.-	CUMPLE	**SIPE Nº 1201822,**	CUMPLE
4	GOTZE INGENIERÍA S.A.	₲ 25.750.000.-	CUMPLE	SIPE Nº 1201760, **Presenta el Certificado de Cumplimiento Tributario Vencido**	**NO CUMPLE**, no presenta la Declaración Jurada de menores Resolución DNCP 941/10
5	ABBATE Y ASOCIADOS	₲ 15.000.000.-	No Cumple	**No Presenta SIPE, ni los documentos requeridos en el ANEXO 1**	**NO CUMPLE**
6	AYALA PERDOMO INGENIERÍA	₲ 9.450.000.-	CUMPLE	SIPE Nº 1200102	CUMPLE
7	IRUN INGENIERÍA	₲ 14.105.000.-	CUMPLE	**SIPE Nº 1201841, no presenta PATENTE COMERCIAL**	CUMPLE

Y en lo que respecta a las **PROPUESTAS ECONÓMICAS** de las empresas las cotizaciones son las siguientes:

IRUN INGENIERÍA

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 14.105.000.- (Guaraníes catorce millones ciento cinco mil) IVA INCLUIDO.

AYALA PERDOMO INGENIERÍA

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 9.450.000.- (Guaraníes nueve millones cuatrocientos cincuenta mil) IVA INCLUIDO.

ABBATE Y ASOCIADOS

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 15.000.000.- (Guaraníes quince millones) IVA INCLUIDO.

La propuesta económica presentada por la Empresa ABBATE Y ASOCIADOS se descalifica por no presentar los documentos sustanciales requeridos por la convocante en el ANEXO.

Artículo 60º.- ANÁLISIS. La convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

3. Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.

GOTZE INGENIERÍA S.A.

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 25.750.000.- (Guaraníes veinte y cinco millones setecientos cincuenta mil) IVA INCLUIDO.

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Diversas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONSTRUVIP

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 12.500.000.- (Guaraníes doce millones quinientos mil) IVA INCLUIDO.

ELECTRICIDAD & TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 24.900.000.- (Guaraníes veinte y cuatro millones novecientos mil) IVA INCLUIDO.

TECNO ELECTRIC S.A.

La propuesta económica para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación es de ₲ 23.580.000.- (Guaraníes veinte y tres millones quinientos ochenta mil) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN

La Dirección de Contratación del Rectorado, solicita por nota que se aclaren la marca y procedencia de los repuestos a ser utilizado para la reparación del tablero eléctrico a las siguientes empresas

1. AYALA PERDOMO INGENIERÍA
2. CONSTRUVIP
3. ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
4. GOTZE INGENIERÍA S.A.

SE ADJUNTA LAS NOTAS REMITIDAS A LAS EMPRESAS

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 26 de julio de 2012

DOC Nº 61/2012

Señores
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
Fdo de la Mora 277 c/ Virgen del Carmen
Teléfono: 931 867
Presente

Me dirijo a Uds. en el marco de la Contratación Directa ID Nº 235945 para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo generador; en tal sentido y a los efectos de realizar una correcta evaluación de la oferta recibida le solicito que en el plazo de 24 Hs. de haber recibido esta notificación, nos ***aclaren la marca y procedencia*** de los repuestos a ser utilizado para la reparación del tablero eléctrico y además le solicito la presentación de la **PATENTE COMERCIAL** que no fue adjuntada en la oferta :

Item	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia
1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:		
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.		
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW.		
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.		
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.		
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.		
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo		
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.		
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.		
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.		
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.		
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.		
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.		
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.		
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.		

Atentamente,

Ing. Víctor Ayala Perdomo
RUC: 1510627-9
Fdo de la Mora 277 c/ Virgen del Carmen
Tel: 940990 – Cel. 0981 [illegible]

Lic. BLAS P. VERA MENDIETA
Director
Dirección de Contrataciones

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Página 1 de 1

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 26 de julio de 2012

DOC Nº 64/2012

Señores
GOTZE INGENIERÍA S.A.
Decima e/Tte. Ettiene Fdo de la Mora
Teléfono: 509231
Presente

Me dirijo a Uds. en el marco de la Contratación Directa ID Nº 235945 para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo generador; en tal sentido y a los efectos de realizar una correcta evaluación de la oferta recibida le solicito que en el plazo de 24 Hs. de haber recibido esta notificación, me ***aclaren la marca y procedencia*** de los repuestos a ser utilizado para la reparación del tablero eléctrico:

Item	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia
1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:		
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.		
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW.		
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.		
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.		
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.		
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.		
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.		
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.		
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.		
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.		
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.		
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.		
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.		
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.		

Atentamente,

Lic. BLAS P. VERA MENDIETA
Director
Dirección de Contrataciones

Recibido conforme.
26/07/2012.
Hora. 11:45.

BPVM/...

Página 1 de 1

Lic. AMADA GONZALEZ SANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 26 de julio de 2012

DOC Nº 62/2012

Señores
CONSTRUVIP
José María Aguirre Nº 130 c/ Avda. Cacique Lambaré
Teléfono: 925 348 Cel.: (0981) 847 620
Presente

Me dirijo a Uds. en el marco de la Contratación Directa ID Nº 235945 para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo generador; en tal sentido y a los efectos de realizar una correcta evaluación de la oferta recibida le solicito que en el plazo de 24 Hs. de haber recibido esta notificación, me ***aclaren la marca y procedencia*** de los repuestos a ser utilizado para la reparación del tablero eléctrico.

Además le solicito la presentación de los siguientes documentos:
1. Declaración Jurada de menores Resolución DNCP 941/10,
2. Modelo de Declaración Jurada por la que el oferente declara que el personal que emplea es en más del 70 % (setenta por cientos) de nacionalidad paraguaya establecido en la ley 4558/2011 vigente en la República del Paraguay y
3. Certificado de Cumplimiento Tributario:

Item	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia
1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:		
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.		
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW.		
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.		
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.		
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.		
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.		
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.		
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.		
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.		
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.		
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.		
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.		
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.		
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.		

Atentamente,

Lic. ***BLAS P. VERA MENDIETA***
Director
Dirección de Contrataciones

Recibí 26/07/12
Raquel Abbate
Roque Abbate

CONSTRUVIP
del Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.209.119-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

BPVM/ac

Página 1 de 1

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 26 de julio de 2012

DOC Nº 63/2012

Señores
ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGGÍA DE INFORMACIÓN
Ruta Mcal Estigarribia 771
Teléfono: 576329
Presente

Me dirijo a Uds. en el marco de la Contratación Directa ID Nº 235945 para la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo generador; en tal sentido y a los efectos de realizar una correcta evaluación de la oferta recibida le solicito que en el plazo de 24 Hs. de haber recibido esta notificación, me ***aclaren la marca y procedencia*** de los repuestos a ser utilizado para la reparación del tablero eléctrico.

Además le solicito la presentación del siguiente documento:
1. Certificado de Cumplimiento Tributario:

Item	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia
1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:		
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.		
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW.		
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.		
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.		
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.		
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.		
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.		
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.		
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.		
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.		
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.		
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.		
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.		
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.		

Atentamente,

Alberto Recalde
3.191.223
26-07-2012

Lic. ***BLAS P. VERA MENDIETA***
Director
Dirección de Contrataciones

BPVM/ac

Página 1 de 1

Lic. Blas P. Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

LIC. AMADA GONZALEZ SANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Notas recibidas

AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES

Villa Elisa, 27 de julio de 2012.-

Señor Director
de la Dirección de Contrataciones del
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Lic. Blas P. Vera Mendieta
Ref.: Nota DOC Nº 61/2012 - Contratación Directa ID Nº 235945 Para REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DEL GRUPO GENERADOR

Me dirijo a Ud. Con motivo de presentarles la planilla de marca y procedencia que han solicitado a través de vuestra nota de referencia. La planilla es la siguiente:

1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:	Marca	Procedencia
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.	RC / TESA	Nacional
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW	COEL	Brasil
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.	WEG	Brasil
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.	TERASAKI	Japón
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.	TERASAKI	Japón
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.	WEG	Brasil
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.	TERASAKI	Japón
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.	ELCOS	Italia
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.	ELCOS	Italia
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.	INPACO / CONDEL	Nacional
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2. 06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.	INPACO / CONDEL	Nacional
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2	Fly Dragon	China
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.	Fly Dragon	China
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.	Ayala Perdomo Ingeniería	Nacional

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
27 JUL 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nº 2756 Hora 09:30
Receptor:

(firma)
Oferente
Ing. Víctor Ayala Perdomo
RUC: 1514327-9
Fdo de la Mora 272 c/ Virgen del Carmen

A la U.O.C

victor.ayala71@hotmail.com

Fdo de la Mora Nº 272 - Villa Elisa Telefono 021.931867

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Gotze INGENIERIA S.A.
Casa Central: Decima E/ Tte. Ettiene. Fernando de la Mora Telfax: 672778/9
Sucursal 1: Ruta Mcal. Estigarribia Km 8.5 Telfax: 509281
Web: www.gotze.com.py Email: comercial@gotze.com.py
Transformadores – Generadores – Compresores – Cables Industriales – Bombas de agua – Maquinarias

Fernando de la Mora, 27 de Julio de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
27 JUL 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Recibido: 13:45
Recibido: Anastasio Rivaldi Ojeda
Técnico Especializado
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

Señor:
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Campus Universitario de la UNA
Teléfonos: 585540/3 Int. 127

Contratación Directa ID N° 235945
Para "REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DEL GRUPO GENERADOR"

Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de la referencia con relación a vuestra Nota Nº 64/2012 de fecha 26/07/2012, describiendo las marcas y procedencias de los repuestos a utilizar para la reparación del tablero eléctrico:

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia
1	72102201-012	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:		
		01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.	CEMAR	BRASIL
		02 (Dos) Contador LC1-D115KW.	NOKE	CHINA
		01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.	NOKE	CHINA
		01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.	CHINT	CNINA
		03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.	CHINT	CHINA
		01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.	LA ELECTROMECANICA	NACIONAL
		02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.	NOKE	CHINA
		01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.	LA ELECTROMECANICA	NACIONAL
		01 (una) placa de control PGS 12/24V.	LA ELECTROMECANICA	NACIONAL
		21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.	PHELPS DODGE	BRASIL
		07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.	PHELPS DODGE	BRASIL
		06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.	INTELLI	BRASIL
		04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.	INTELLI	BRASIL
		OBSERVACIÓN: Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.		

Atentamente,

Nombre: Olga Echague Ferreira
En calidad de Director
Firma:
Gotze Ingeniería S.A.
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

27-07-12
A la U.O.C

Las Empresas CONSTRUVIP y EIT ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN no presentaron las aclaraciones solicitadas

Lic. AMADA GONZALEZ
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 235945 PARA LA REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTRO DEL GRUPO GENERADOR DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 235945

EXPEDIENTE Nº 325335			IRUN INGENIERÍA	AYALA PERDOMO INGENIERÍA	GOTZE INGENIERÍA	TECNO ELECTRIC S.A.
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA MARCA SDMO INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, QUE DEBE INCLUIR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS SEGÚN DETALLE:	1	14.105.000	9.450.000	25.750.000	23.580.000
	01 (Un) Tablero de sobreponer medidas 800x500x250xmm.		Cemar/Brasil	RC/nacional	Cemar/Brasil	TESA/ Paraguay
	02 (Dos) Contador LC1-D115KW.		LS/Korea	COEL/Brasil	Noke/China	Schneider/ Mercosur
	01 (Un) Enclavamiento mecánico F115-F150.		LS/Korea	WEG/Brasil	Noke/China	Schneider/ Mercosur
	01 (Un) Disyuntor tripolar de 10 Amp.		LS/Korea	Terasaki/Japon	Chint/china	Schneider/ Mercosur
	03 (Tres) Disyuntor unipolar de 10 Amp.		LS/Korea	Terasaki/Japon	Chint/China	Schneider/ Mercosur
	01 (Un) Rele control de tensión RCP con zócalo.		Altronic/Brasil	WEG/Brasil	La Electromecanica/ Nacional	Schneider/ Mercosur
	02 (Dos) Rele enchufable de 12 V.		Bosh/Brasil	Terasaki/Brasil	Noke/China	SDMO/ Francia
	01 (Una) Placa de control PAGS 12/24V.		Electrom/Paraguay	ELCOS/Italia	La Electromecanica/ Nacional	SDMO/ Francia
	01 (una) placa de control PGS 12/24V.		Electrom/Paraguay	ELCOS/Italia	La Electromecanica/ Nacional	s/marca
	21 (Veinte y uno) mts. conductor unipolar NYY de 70 mm2.		Impaco/Paraguay	Impaco/Paraguay	PHELPS/Brasil	s/marca
	07 (siete) mts. conductor unipolar de 50 mm2.		Impaco/Paraguay	Impaco/Paraguay	PHELPS/ Brasil	s/marca
	06 (Seis) Terminal CU de 70 mm2.		LS/Korea	FLY Dragon/ China	INTELLI/ Brasil	s/marca
	04 (Cuatro) Terminal CU de 50 mm2.		LS/Korea	FLY Dragon/ China	INTELLI/ Brasil	s/marca
	OBSERVACIÓN:					
	Una vez realizada la reparación se deberá realizar la prueba de buen funcionamiento.					

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONCLUSIONES

Es recomendación de este Comité adjudicar la reparación de tablero eléctrico del sistema de transferencia y sistema de control del grupo general del Centro Nacional de Computación por reunir íntegramente las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante **a la siguiente empresa:**

"AYALA PERDOMO INGENIERÍA" por la suma de ₲ 9.450.000.- (Guaraníes nueve millones cuatrocientos cincuenta mil) IVA INCLUIDO, dicha oferta y/o cotización global.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Lic. **AMADA GONZÁLEZ CANO**
Jefe de Contrataciones Directas
Dirección de Contrataciones

Lic. **BLAS P. VERA MENDIETA**
Director
Dirección de Contrataciones

Lic. **ARNALDO D. CENTURIÓN JARA**
Técnico Especializado
Dirección de Contrataciones