MEMORANDUM 01/2023

A: Intendencia y/o– U.O.C.
De: Ing. Edgar Iban Roa González fiscal de Obras.
Fecha: 20/09/2023
Motivo: Remitir Informe.

A través del presente el fiscal de Obras remite nota de pedido de la Escuela Básica N.°1797 VALENTIN VARGA. A raiz de esta denuncia recibida de parte de la directora en donde informa la situación actual y solicita la verificación inmediata de la infraestructura edilicia de las Escuela afectada y lógicamente una vez levantada los requerimientos realizar las reparaciones de manera urgente; En ese sentido, fueron verificadas por esta fiscalización de obra el pabellón en donde se pudo constatar que en estos días la estructura de maderamen: viga, tirantes y alfagías no soporto el techo cerámico causando el desplome de la misma. También se comprobó el deterioro del tabique puesto que no poseía un elemento primordial que es la viga de encadenado superior.

Así mismo, la cubierta de los pabellones afectados es de una vertiente, la cual se ve conecta con otro pabellón donde se comprueba una canaleta embutida que filtra y deteriora la pared. Por ende, es de carácter urgente la reparación del techo puesto que los alumnos/as necesitan de aulas apto y seguro para seguir sus actividades.

Por último, considero importante mencionar que si bien es cierto que la Municipalidad ya contaba con autorización del MEC para realizar una intervención la misma no podía ser ejecutada por falta de recurso en este caso transferencia del fonacide, pero ante los últimos acontecimientos y que ya fueron mencionadas y comprobádas por esta fiscalización agravaron la situación por lo que amerita realizar un procedimiento de carácter urgente.

Se remite solicitud mencionada para los fines pertinentes.

Ing. EDGAR IBAN ROA GONZALEZ
REG.Nro.5670 FISCAL DE OBRA