MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• *PERIODO 2010-2015* • *Intendencia Municipal*

San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

Memorándum

A: Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruíz, Intendente Municipal

De: Lic. Juan Vicente Jacquet Herebia, Director Dpto. de Agua Potable

Objeto: Informar sobre desperfecto en el transformador de distribución trifásica

Fecha: 06-febrero-2014.

Por el presente informo a la Señora Intendente Municipal y por su intermedio a donde corresponda, que en la mañana del día de hoy, siendo las 10:00 horas aproximadamente, el transformador de distribución trifásico de 100 KVA, instalado en el predio del Tanque Elevado N° 1 ubicado en la Cptán. Justiniano Rodas y Tte. Edmundo Centeno, ha sufrido un desperfecto (explotó) por causas desconocida.

A consecuencia del mismo, las electrobombas instaladas en el predio del tanque elevado N° 1, dejan de funcionar, ocasionando con ello la falta de agua para proveer a la ciudadanía hasta un 90% de la población.

Por los mencionados brevemente solicito la adquisición urgente de un nuevo transformador y de esa manera seguir brindando la provisión de agua a la ciudadanía.

Atentamente.

Recibido en fecha
06-02-2014.