INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 01 de noviembre 2021, se presenta el Informe Final resultante de la evaluación de oferta inherente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS",** elaborado *en base a lo establecido en el Articulo 26 la* ***Ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"***, y demás artículos concordantes, a efectos de elevar a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

1. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.

Por Memorándum DOP/COP/N° 331/21 de fecha 14 de octubre de 2021, se comunica la lista de los miembros que integran la Comisión Evaluadora de Oferta son los siguientes funcionarios:

- Abg. Liliana Rodriguez, representante de la Dirección Jurídica.
- Tec. Edgar Encina, representante de la Dirección de Mantenimiento

2. ANTECEDENTES

Que, por Providencia N° 003/21 de fecha 18 de enero de 2020, la Dirección de Mantenimiento, solicitó el inicio de los trámites para el llamado de "**ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS".-**

Que, por Memorándum **DOP/DTC/Nº 0421/21** de fecha 13 de abril de 2021, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2020, el llamado para la **"ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS",** con ID N° 397.511.-

Por Resolución C.A. N° 040-025/2021, de fecha 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración resolvió: 1) Autorizar el llamado **a LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"-** 2) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS" -** 3) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) y 4) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Por Resolución C.A. N° 061-013/2021, de fecha de 13 de julio de 2021, el Consejo de Administración resolvió: **1)** Aprobar la modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"- 2)** Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada por su tratamiento por parte del Consejo de Administración.- **3)** Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Por Nota G.A.L.D.O.P. N° 443/21 de fecha 25 de mayo de 2021, se puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS".-**

En fechas, 24, 25 y 26 de agosto de 2021, fue publicada la "**ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS",** en medios de comunicación.-

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Que, por Memorándum **CA Nº 50000013861 de** fecha 19 de abril de 2021, por medio del cual la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad informa que el pedido afecta al objeto de gasto: **533 "MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES",** afectando al Programa N° 2 de **"SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD"**, y que cuenta con Disponibilidad Presupuestaria N° 1237/21 por un monto de Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes Cinco Mil Millones).-

Liliana Rodriguez E.
Abogada - Mat. Nº 5908
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Departamento Técnico de Contrataciones

4. ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID N° 397.511, siendo las 08:26 del día 11/10/21, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a los establecido en la legislación vigente, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica con ID N° 397.511 de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"-**

Listado de Proveedores Participantes

N°. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia

Oferente: SOLUCIONS ENERGETICAS TECNOLOGIA INNOVACIÓN S.A. SETI RUC: 80020750-5 Categoría: Sin categorizar N°. Oferente: 1

1508005789	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	30-08-2021	02-09-21	29-04-22

N°. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia

Oferente: SIEMI S.R.L. RUC: 80001194-5 Categoría: Sin categorizar N°. Oferente: 2

150805205-END.000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	06-10-2021	08-10-21	26-05-2022

5. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de apertura de fecha 13 de octubre de 2021, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas, dándose lectura al monto de la misma como sigue:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
SIEMI SRL	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 3.742.191.551 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A. Monto total asegurado Gs.: 370.000.000 Vigencia de la Póliza: De 8/10/2021 a 26/05/2022, 230 días
SOLUCIONES ENERGETICAS TECNOLOGIA INNOVACION S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 3.740.000.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Yacyreta Aseguradora Monto total asegurado Gs.: 458.000.000 Vigencia de la Póliza: De 2/09/2021 a 29/04/2022, 239 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
SIEMI SRL	88	1662743	NO
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.	14	1663402	NO

6. INFORME JURÍDICO.

SEIMI S.R.L. RUC 80001194-5 :

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario

Departamento Técnico de Contrataciones
2021-11-23 14:20:45.483045

Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2 - SETI S.A. (SOLUCIONES ENERGETICAS TECNOLOGIA INNOVACION S.A.) RUC 80020750-5:

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Conforme a los datos de la SINARH, se observó que los miembros directivos no tienen vínculos con ningún organismo o Entidad del estado hasta la fecha.-

En consecuencia y verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la mismas se ajustan sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03; por tanto no se encuentran objeciones legales.-

NOMINA DE MIEMBROS Y DIRECTIVOS DE OFERENTES

SEIMI S.R.L. RUC 80001194-5

Nicanor Fleitas Bareiro con C.I. Nº 327.419
Ángel Maria Recalde con C.I. Nº 397.034
Eusebio Amarilla Fernández con C.I. 423.952
Cancio Colman Ratti, con C.I. Nº 871.336
Juan Ramón Torres Martínez, con C.I. Nº 5.489.199
Jorge Ramón Galeano Ovelar, con C.I. Nº 2.948.220
Alberto Alcaraz Sosa, con C.I. Nº4.618.958
Juan Marcelo Cáceres Encina, 4.801.206
Ricardo Gómez Zorrilla, con C.I. Nº 3.803.512
Noelia Fleitas Acevedo, con C.I. Nº 4.248.334

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-11-23 14:20:45.483045

SETI S.A :

Cesar Antonio Colman Sanabria, con C.I N° 2.118.204
Julio cesar Colman Aguilar con C.I N° 432.378
Carlos Horacio Colman Sanabria con C.I N° 2.118.205

INFORME SINARH

El reporte del Sistema SINARH desprende que las personas que ostenta la representación de las firmas: **SIEMI S.R.L. y SETI S.A.,** no se encuentra ligada en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, se colige que las personas vinculadas a los oferentes, no se encuentran incursa en las prohibiciones del Art. 40 de la Ley 2051/03.-

INFORME DEL REGISTRO DE INHABILITADOS DEL SICP

Se ha Ingresado a verificar en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el dato de las firmas: **SIEMI S.R.L. y SETI S.A.,** se constata que la misma se encuentra habilitada para contratar con el Estado.

7. CONSULTA Y/O ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

En cumplimiento a la Resolución Nº 849/15 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Comité Evaluador solicitó vía correo electrónico en fecha 29 e octubre de 2021 a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones un informe si las personas que integran el directorio de las empresas participantes o que ostenten la representación legal de la sociedad aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeñen.-

Reporte Sistema SINARH: La Oficina de Coordinación remitió vía correo electrónico en fecha 29 de octubre de 2021, el reporte del SINARH de cuyo informe se desprende que las personas que integran el directorio de empresas participantes o que ostentan la representación legal de la sociedad, no se encuentran vinculadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social.-

- En fecha 18 de octubre de 2021, se solicitó por correo electrónico a la firma: **SETI S.A.** los siguientes:

Especificaciones técnicas de los generadores ofertados
b) Especificaciones técnicas del Panel de Comando, Modulo de Control y ATS con las normativas según se indican en el PBC, Todas las funcionalidades, características y/o normas deberán figurar en el catálogo de fábrica del módulo de control.
c) Remitir muestra del Medidor de Flujo diferencial, Caudalimetro para recarga de combustible y del sensor de nivel para tanques de combustible. Las especificaciones técnicas, modelo ofertado y normas deberán estar en la página web del fabricante a modo de corroborar los datos, por lo tanto adjuntar enlace de la página web del fabricante.
d) Autorización del fabricante para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
e) Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)
f) Copia de Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 20 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020) años.
g) Documentos que avalen lo solicitado en el punto 9. Capacidad Técnica:

Capacidad del personal: La empresa oferente deberá contar mínimamente con 4 personales técnicos especializados en manejo de grupos generadores en fábrica, deberá contar con un ingeniero electromecánico o ingeniero electricista y un ingeniero civil o arquitecto, para ello se deberán presentar copias de títulos o certificados para el personal técnico.

Infraestructura: Declaración Jurada que la empresa cuenta con transporte para traslado de los grupos generadores a donde el Administrador del contrato lo indique y con almacén para guardar los equipos que se retiran y posteriormente se reubicara.
h) Documentos que avalen lo solicitado en el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Generadores donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los

Departamento Técnico de Contrataciones
www.

2021-11-22 14:20:45.483045

últimos 05 (cinco) años (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).
i) Documentos que avalen lo solicitado en el punto 9.3- **Para el Ítem 1 al Ítem 7** *Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage II EPA TIER 2 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva * Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva. * Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.
j) Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
k) Declaración jurada de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma lo solicitado.
l) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS.-

Respuesta: La firma presento lo solicitado en tiempo y forma.-

- En fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó por correo electrónico a la firma: SIEME S.R.L. los siguientes:

1. Especificaciones técnicas de los generadores ofertados
2. Especificaciones técnicas del Panel de Comando, Modulo de Control y ATS con las normativas según se indican en el PBC. Todas las funcionalidades, características y/o normas deberán figurar en el catálogo de fábrica del módulo de control.
3. Remitir muestra del Medidor de Flujo diferencial, muestra del Caudalimetro para recarga de combustible y muestra del sensor de nivel para tanques de combustible. Las especificaciones técnicas, modelo ofertado y normas deberán estar en la página web del fabricante a modo de corroborar los datos, por lo tanto adjuntar enlace de la página web del fabricante.
4. Documentos que avalen lo solicitado en el punto 9.3- **Para el Ítem 1 al Ítem 7** *Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage II EPA TIER 2 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva * Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva. * Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.
5. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS.-

Respuesta: La firma presento lo tiempo y forma.-

En fecha 28 de octubre de 2021, se solicitó por correo electrónico a la firma: SIEMI S.R.L. los siguientes:

- Folletos técnicos en idioma **castellano** del medidor de flujo diferencial, caudalimetro de recarga y sensor de nivel.
- Se reitera muestras del Medidor de Flujo diferencial, Caudalimetro para recarga de combustible y del sensor de nivel para tanques de combustible

Respuesta: La firma NO presento lo solicitado

En fecha, 17 de noviembre de 2021, se solicitó por correo electrónico a la firma: SIEMI S.R.L. los siguientes:

- Folletos técnicos en idioma **castellano** del medidor de flujo diferencial, caudalimetro de recarga y sensor de nivel.
- Se reitera muestras del Medidor de Flujo diferencial, Caudalimetro para recarga de combustible y del sensor de nivel para tanques de combustible

Respuesta: La firma presento las muestras y las demás documentaciones se presentaran para la firma del contrato.

8. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5.174/05, se ha procedido a la verificación y corrección aritmética de la oferta presentada por las firmas: **SIEMI S.R.L. y SETI S.A.,** en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones,.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TCE. Edgar Espinola
Jefe
ZONA NORTE Dpto. de Mantenimiento Ambiental
Dirección de Mantenimiento

Liliana Julia ... E.
Abogada - M ... 5.908
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Departamento Técnico de Contrataciones
Ywjara
2021-11-23 14:20:45.483045

9. CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS

A continuación se despliega la tabla comparativa de acuerdo a la lista de precios presentada por los oferentes agrupando de menor a mayor:

MONTO MINIMO:	**7.284.627.563**
MONTO MAXIMO:	**14.569.255.126**

						SETI S.A.				SIEMI S.R.L.				
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**PRECIO REFERENCIAL**
1	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 500 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	915.400.000	15%	AKSA	TURQUÍA	907.440.000	14%	796.000.000
2	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 400 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	736.995.095	15%	AKSA	TURQUÍA	730.586.442	14%	640.865.300
3	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 330 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	672.750.000	15%	AKSA	TURQUÍA	666.900.000	14%	585.000.000
4	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 250 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	556.600.000	15%	AKSA	TURQUÍA	551.760.000	14%	484.000.000
5	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 200 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	419.750.403	15%	AKSA	TURQUÍA	416.100.399	14%	365.000.350
6	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 110 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	271.150.500	11%	AKSA	TURQUÍA	278.730.000	14%	244.500.000

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ZONA NORTE - Dpto. de Mantenimiento
2021-11-23 14:20:45.483045

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 80/21 "ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE GENERADORES PARA EL IPS CON CASETAS Y SISTEMAS DE MONITOREOS"

						SETI S.A.				SIEMI S.R.L.				
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	% DE VARIACIACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	% DE VARIACIACIÓN	PRECIO REFERENCIAL
7	26111601-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 50 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	MWM	BRASIL	160.500.000	0%	AKSA	TURQUÍA	182.970.000	14%	160.500.000
8	72154503-001	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA PARA TRANSPORTE DE GENERADOR	KM	UNIDAD	1	SETI	LOCAL	29.900	15%	NO APLICA	NO APLICA	29.640	14%	26.000
9	39121333-001	SERVICIO DE MONTAJE DE REGISTRO ELÉCTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	SETI	LOCAL	600.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	684.000	14%	600.000
10	72131601-003	PROVISIÓN Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN DE PBC DE 0,30 M	METRO CUADRADO	EVENTO	1	SETI	LOCAL	500.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	570.000	14%	500.000
11	72131601-009	PROVISIÓN Y MONTAJE DE PISO DE H°A° E= 15 CM, INCLUYE CONTRAPISO DE CASCOTES	METRO CUADRADO	EVENTO	1	SETI	LOCAL	450.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	513.000	14%	450.000
12	72101607-007	PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARED DE LADRILLO CONVOCO	METRO CUADRADO	EVENTO	1	SETI	LOCAL	165.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	188.100	14%	165.000
13	72131601-007	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	METRO CUADRADO	EVENTO	1	SETI	LOCAL	245.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	279.300	14%	245.000
14	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO, INCLUYE PINTURA	METRO CUADRADO	EVENTO	1	SETI	LOCAL	385.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	438.900	14%	385.000

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Jefe
Departamento de Mantenimiento Arquitectónico
ZONA NORTE

000333

						SETI S.A.				SIEMI S.R.L.				
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**PRECIO REFERENCIAL**
15	39131711-001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTE, INCLUYE CAÑERÍAS Y CABLEADO	UNIDAD	EVENTO	1	SETI	LOCAL	145.000	0%	NO APLICA	NO APLICA	165.300	14%	145.000
16	39101601-9997	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS LED 2 X 18 WATTS	UNIDAD	EVENTO	1	VCP	CHINA	135.000	0%	PHILIPS	CHINA	153.900	14%	135.000
17	39121402-006	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TIPO SHUKO	UNIDAD	EVENTO	1	VCP	CHINA	93.000	0%	CONATEL	URUGUAY	106.020	14%	93.000
18	30181503-005	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	VCP	CHINA	60.000	0%	CONATEL	URUGUAY	68.400	14%	60.000
19	26121635-997	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES TIPO NYY DE 150 MM²	METRO LINEAL	EVENTO	1	INPACO	NACIONAL	286.000	0%	INPACO	PARAGUAY	326.040	14%	286.000
20	26121635-997	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES TIPO NYY DE 240 MM²	METRO LINEAL	EVENTO	1	INPACO	NACIONAL	363.000	0%	INPACO	PARAGUAY	413.820	14%	363.000

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar Encina
ZONA NORTE - Opto. de Mantenimiento Interno
Dirección de Mantenimiento

Liliana Julia Rodríguez E.
Abogada - Mat. Nº 5.908
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

2021-11-23 14:20:45.483045

						SETI S.A.				SIEMI S.R.L.				
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO**	**% DE VARIACIACIÓN**	**PRECIO REFERENCIAL**
21	26121635-997	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE DE SECCIÓN 50 MM2	METRO LINEAL	EVENTO	1	INPACO	NACIONAL	123.000	0%	INPACO	PARAGUAY	140.220	14%	123.000
22	39131702-001	PROVISIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍA SUBTERRANEA PARA CONDUCTORES	METRO LINEAL	EVENTO	1	SETI	LOCAL	252.000	0%	TIGRE	PARAGUAY	287.280	14%	252.000
23	73121602-007	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PARA CONDUCTORES	METRO LINEAL	EVENTO	1	CEMAR	NACIONAL	283.500	0%	COMINSA	PARAGUAY	323.190	14%	283.500
24	72102201-004	DESMONTAJE DE GENERADOR EXISTENTE HASTA 500 KVA	UNIDAD	EVENTO	1	SETI	LOCAL	1.941.602	5%	NO APLICA	PARAGUAY	2.109.000	14%	1.850.000
25	39131711-001	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA CIRCUITOS DE LUZ Y TOMA	UNIDAD	EVENTO	1	CEMAR	NACIONAL	797.000	0%	COMINSA	PARAGUAY	908.580	14%	797.000

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación NO ha solicitado el desglose de precios ofertados, debido a que las mismas NO se encuentran fuera del rango establecido por la DNCP.-

Departamento Técnico de Contrataciones
Wjara

Liliana Julia Rodríguez E.
Abogada - Mat. Nº 5.903
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
2021-11-23 14:20:
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar Enciso
Dpto. de Mantenimiento A. Interior
Dirección de Mantenimiento
010320

10. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES

	SETI S.A.	SIEMI S.R.L.
PBC	CUMPLE/ NO CUMPLE	
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 106 de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes del IRPC	NO APLICA	NO APLICA
Demostrar la experiencia en Provisión de Generadores con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 20 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación	CUMPLE	CUMPLE
Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	CUMPLE
Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Generadores donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	CUMPLE	CUMPLE

Documento Técnico de Contrataciones Vigente

2021-11-23 14:20:45.483045

Autorización del fabricante: **DEL ITEM 1 AL 7** a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	CUMPLE	CUMPLE
Para el Ítem 1 al Ítem 7 *Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage II EPA TIER 2 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva * Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva. * Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.	CUMPLE	CUMPLE
Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
La empresa oferente deberá contar mínimamente con 4 personales técnicos especializados en manejo de grupos generadores en fábrica, deberá contar con un ingeniero electromecánico o ingeniero electricista y un ingeniero civil o arquitecto, para ello se deberán presentar copias de títulos o certificados para el personal técnico.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que la empresa cuenta con transporte para traslado de los grupos generadores a donde el Administrador del contrato lo indique y con almacén para guardar los equipos que se retiran y posteriormente se reubicaran.	CUMPLE	CUMPLE
La planilla de datos garantizados deben incluir para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	CUMPLE	CUMPLE

Departamento Técnico de Contrataciones
Mara

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El siguiente cuadro es el resultado de la evaluación técnica realizada a las documentaciones y muestras proveídas por los oferentes.

Cuadro comparativo

N°	Punto a Evaluar	Oferente	
		SETI S.A.	SIEMI S.R.L.
1	Autorización del fabricante	*CUMPLE*	*CUMPLE*
2	Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)	*CUMPLE*	*CUMPLE*
3	Especificaciones técnicas del Panel de Comando,	*CUMPLE*	*CUMPLE*
4	Especificaciones técnicas del módulo de Control	*CUMPLE*	*CUMPLE*
5	Especificaciones técnicas del ATS	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6	Muestra del Medidor de Flujo diferencial	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.1	*Conexión m14x1.5*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.2	*Presión Máxima 2.5Mpa*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Liliana Julia Rodríguez
Dir.

N°	Punto a Evaluar	Oferente	
		SETI S.A.	SIEMI S.R.L.
6.3	*Voltaje de Alimentación 10-50V*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.4	*Protección contra polaridad inversa SI*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.5	*Precisión de Medición +- 1.2/1.5%*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.6	*Rango de Temperatura -40/85°*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.7	*Caudal mínimo L/H 100Lh*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.8	*Interfaz de salida CAN J1939*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.9	*Interfaz de comunicación ISO 9141*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.10	*Protección IP 67 como mínimo*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.11	*Cable de conexión Tipo AMP 7 Pines para uso industrial*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.12	*Normas de ensayo en laboratorio ISO 17025*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.13	*Normas: IEC 61000,ISO 7637,Directive 2004/108/EC,*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
6.14	*Directive 2006/28/EC Directive 70/156/EEC ISO 9001:2008*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7	**Muestra del caudalimetro para recarga de combustible**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.1	*Conexión m14x1.5*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.2	*Presión Máxima 2.5Mpa*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.3	*Voltaje de Alimentación 10-50V*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.4	*Protección contra polaridad inversa SI*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.5	*Precisión de Medición +- 1.2/1.5%*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.6	*Rango de Temperatura -40/85°*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.7	*Caudal mínimo L/H 100Lh*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.8	*Interfaz de salida CAN J1939*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.9	*Interfaz de comunicación ISO 9141*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.10	*Protección IP 67 como mínimo*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.11	*Cable de conexión Tipo AMP 7 Pines para uso industrial*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.12	*Normas de ensayo en laboratorio ISO 17025*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
7.13	*Normas: IEC 61000,ISO 7637,Directive 2004/108/EC, Directive 2006/28/EC, Directive 70/156/EEC, ISO 9001:20*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8	**Muestra del sensor de nivel para tanques de combustible.**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.1	*Longitud del sensor: de 150mm a 1000mm (según verificación de cada tanque)*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.2	*Alimentación: 10-32V*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.3	*Potencia Nominal: 125Mw*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.4	*Salida: 0-190ohms (resistivo)*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.5	*Exactitud: 10mm*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.6	*Rango de Temperatura: -40 a 85°c*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.7	*Protección: IP 67*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.8	*Cables de salida: tipo AMP Tipo con cobertura para liquidos abrasivos*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.9	*Cuerpo: Acero inoxidable 304/316*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.10	*Flotador: Acero inoxidable 304*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.11	*Condición: Anti-explosivo, anti-vibración*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
8.12	*Normas: ISO 9001:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
9	**Normas de Emisión de gases: EU 97/68/EC Stage II EPA TIER 2 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
10	**Normas ISO 3046/9001/8528. Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
11	**Normas/regulaciones: IEC 60034 NEMA MG 1.32-33 BS 5000/99 VDE 0530 ISO 8528/3 UL 1446 UL 1004 Vigentes a la fecha de la Etapa Competitiva.**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
12	**Capacidad del personal**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
13	**Infraestructura**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
14	**Especificaciones técnicas Alternador**	*CUMPLE*	*CUMPLE*
15	**Especificaciones técnicas Motor**	*CUMPLE*	*CUMPLE*

Según se observa en el cuadro comparativo, ambas firmas cumplen con todas las exigencias técnicas detalladas en el PBC. Por lo tanto, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación del llamado, se **recomienda** adjudicar a la empresa SETI S.A. con el 60 % del monto máximo del llamado, teniendo en cuenta que cuentan con la mejor oferta, y adjudicar con el 40 % del monto máximo del llamado a la firma SIEMI S.R.L., quienes ofertaron la segunda mejor propuesta.

Liliana Núñez E. Abogada Mat. Nº 5.908 DIRECCIÓN JURÍDICA INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ZONA NORTE - Dpto. de Mantenimiento A. Interior Dirección de Mantenimiento

Departamento Técnico de Contrataciones

2021-11-23 14:20:45.483045

12. CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (2015-2016-2017-2018 Y 2019).

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/OFACTURA**	**MONTO**
SIEMI S.R.L.	2018	FACTURA N° 001-001 0005085	2.754.679.078
	2018	FACTURA N° 001-001 0005359	288.000.000
	2018	FACTURA N° 001-001 0005360	87.794.556
	2018	FACTURA N° 001-001 0005478	609.569.164
	2018	FACTURA N° 001-001 0005761	736.944.863
	2018	FACTURA N° 001-001 0006024	30.496.997
	2019	FACTURA N° 001-001 0006665	141.500.000
	2019	FACTURA N° 001-001 0006877	119.800.000
	2019	FACTURA N° 001-001 0006490	1.219.138.328
	2019	FACTURA N° 001-001 0006973	1.219.138.329
	2020	FACTURA N° 001-001 0007835	141.078.154
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			**7.348.139.469**
MONTO DE LA OFERTA			14.569.255.126
20%			**2.913.851.025**

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			
EMPRESA	**AÑO**	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
SETI S.A.	2018	FACTURA N° 001-001-0000932	399.150.000
	2017	FACTURA N° 001-001-0000754	127.400.000
	2020	FACTURA N° 001-001-0001258	238.788.000
	2020	FACTURA N° 001-001-0001316	795.960.000
	2018	FACTURA N° 001-001-0000928	57.000.000
	2017	FACTURA N° 001-001-000802	528.000.000
	2017	FACTURA N° 001-001-0000723	984.679.871
	2016	FACTURA N° 001-001-0000567	379.900.000
MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS			**3.510.877.871**
MONTO DE LA OFERTA			14.569.255.126
20%			**2.913.851.025**

13. CAPACIDAD FINANCIERA.

SETI S.A.									
		Año 2017		**Año 2018**		**Año 2019**		**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente		-	2.752.963.293	146,14	2.482.937.655	31,39	**59,18**	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.662.262		18.838.304		79.100.702			
Endeudamiento	Pasivo total	1.662.262	0,00	253.754.013	0,09	79.100.702	0,03	**0,04**	CUMPLE
	Activo total	1.442.300.172		2.827.377.471		2.567.150.544			
	Utilidad neta	65.274.959	0,13	966.400.705	1,93	23.593.045	0,01	**0,69**	CUMPLE
	Capital	500.000.000		500.000.000		2.000.000.000			
Capital	Activo corriente					2.482.937.655	2.403.836.953	**2.185.388.269**	CUMPLE
	Pasivo corriente					79.100.702			
									14.569.255.126

Departamento Técnico de Contrataciones
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Edgar Encina
Director General
Dpto. de Mantenimiento y Interior
2021-11-23 14:20:45.483045
Lilian Abrevelino Rodríguez E.
DIRECTORA JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

SIEMI S.R.L.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	10.259.784.989	3,83	12.682.554.854	3,65	13.189.106.030	3,85	3,78	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.680.694.836		3.472.680.437		3.425.765.744			
Endeudamiento	Pasivo total	3.310.112.756	0,28	3.571.626.557	0,25	4.056.788.405	0,28	0,27	CUMPLE
	Activo total	11.726.855.054		14.194.854.211		14.740.706.057			
Rentabiliad	Utilidad neta	2.380.662.008	3,97	2.328.446.181	2,91	17.273.486	0,02	2,30	CUMPLE
	Capital	600.000.000		800.000.000		1.050.000.000			
Capital	Activo corriente					13.189.106.030	9.763.340.286	2.185.388.269	CUMPLE
	Pasivo corriente					3.425.765.744			
									14.569.255.126

13 RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con sugerencia de Adjudicar a las firmas: **SETI S.A. el 60 %** del **monto máximo** del llamado, teniendo en cuenta que cuentan con la mejor oferta, y **adjudicar con el 40 % del monto máximo del llamado a la firma SIEMI S.R.L.**, por cumplir con los requisitos legales, económicos y técnicos, según Planilla Anexa.-

Es nuestro informe

Liliana Julia Rodríguez E.
Abogada - Mat. Nº 5.908

Abg. Liliana Rodriguez
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSU. Edgar Encina
Jefe
ZONA NORTE - Dpto. de Mantenimiento A. Interior
Dirección de Mantenimiento

Tec. Edgar Encina
Dirección de Mantenimiento

Departamento Técnico de Contrataciones
wjara

2021-11-23 14:20:45.483045