ANEXO 6 – FAXES DE ACLARACION DEL COMITÉ EVALUADOR

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

FAX: GT/DP/010/2022

FECHA: 09/03/2022

HORA: 13:00

TEL.: 595-21-302032

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**
DIVISIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - FAX Nº (595 21) 249-6349

DESTINATARIO : Barrail Hnos. de Construcciones S.A.

AT. SR./SRA. : Sr. Sebastián Cabello (secretaria@barrailhnos.com.py; admlicitaciones@barrailhnos.com.py)

REFERENCIA : Licitación Pública Internacional ANDE N° 1661/2021 "***Proyecto de Construcción e Interconexión de Subestaciones Compactas en 66 KV en el Sistema Metropolitano***".

Con relación a su Oferta (Lote 1) presentada en fecha 22 de Febrero de 2022, en la Licitación Pública Internacional de la referencia, a efectos de una mejor evaluación, solicitamos puedan remitirnos el Formulario No. 9 - Compromisos Contractuales Vigentes, debidamente llenado con las informaciones conforme solicita el Pliego de Bases y Condiciones.

Aguardaremos lo requerido, hasta las 11:00 hs del dia martes 15 de marzo del presente año, en la División de Proyectos de Generación y Transmisión, Oficina N° 301, Tercer Piso – Edificio MB4, a efectos de proseguir con la evaluación de su Oferta.

Atentamente,

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

Asunción, 14 de marzo de 2022

Señores
División de Proyectos de Generación y Transmisión
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
PRESENTE

Ref.: Licitación Pública Internacional ANDE N° 1661/2021. Proyecto de Construcción e Interconexión de Subestaciones Compactas en 66 KV en el Sistema Metropolitano - Ad Referéndum. ID: 390416.

Asunto: Responder Nota Fax GT/DP/010/2022.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. Y por su digno intermedio a quién corresponda con el objeto de dar respuesta a la Nota Fax GT/DP/010/2022, donde se solicita la presentación de la documentación, en ese sentido adjuntamos lo siguiente:

- Formulario N° 09 – Compromisos Contractuales Vigentes.

Sin nada más que agregar y cumpliendo con todo lo requerido, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Barrail Hnos. S.A. de Construcciones

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

Rafael Fernando Bogado G.
División de Proy. de Gen. y Transm
Secretaría GTDP - ANDE
14 MAR. 2022
13:30 hs.

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

Formulario CCV
Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución

Nombre legal del Oferente: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

Nombre legal del miembro del Consorcio: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ID N°: 390.416

Nombre del Contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta de la presente licitación (valor actual, equivalente en ₲.) (a)	Tiempo en meses desde la fecha de presentación de oferta de la presente licitación hasta la fecha prevista de terminación (b)	Compromisos Contractuales Actuales (₲.) (c)=2 x (a)/(b)
LPI 1207/2017 - MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES - LOTE 6	ANDE - España N° 1268 - Tel.: 211001	8.234.567.994	8	2.058.641.998
LPN 1475/2018 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - LOTE 2	ANDE - España N° 1268 - Tel.: 211001	5.496.790.582	9	1.221.509.018
Total de Compromisos Contractuales Actuales				**3.280.151.017**

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

BARRAIL HNOS
CONSTRUCTORA

Formulario CCV
Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución

Nombre legal del Oferente: CONSORCIO BHICO

Nombre legal del miembro del Consorcio: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ID N°: 388.095

Nombre del Contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta de la presente licitación (valor actual, equivalente en $.) (a)	Tiempo en meses desde la fecha de presentación de oferta de la presente licitación hasta la fecha prevista de terminación (b)	Compromisos Contractuales Actuales ($.) (c)=2 x (a)/(b)
LPI 1207/2017 - MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES - LOTE 6	ANDE - España N° 1268 - Tel.: 211001	8.234.567.994	8	2.058.641.998
LPN 1475/2018 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - LOTE 2	ANDE - España N° 1268 - Tel.: 211001	5.496.790.582	9	1.221.509.018
Total de Compromisos Contractuales Actuales				**3.280.151.017**

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
BARRAIL HNOS S.A.

FORMULARIO N°9

Compromisos Contractuales Vigentes

Los Oferentes y cada uno de los socios de una asociación en participación (Consorcio) deberán proporcionar en carácter de Declaración Jurada información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les haya sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de recepción definitiva.

ID N°: 388095

Nombre del Contrato	Contratante. Dirección. Tel/Fax	Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta de la presente licitación (valor actual, equivalente en G.) [a]	Tiempo en meses desde la fecha de presentación de oferta de la presente licitación hasta la fecha prevista de terminación [b]	Compromisos Contractuales Actuales (G.) [c]=2a/b
LPN Nro 1547/2020. Ejecución de Trabajos de mejora y mantenimiento en el territorio Nacional. HHP1 y HHP4	ANDE. España 1268 c/Padre Cardozo	1.078.862.792	8	269 715 698
Total de compromisos contactuales actuales CCA				**269.715.698**

1.La columna (c) de compromisos contractuales actuales será calculada a partir de los valores consignados en las columnas a y b de la siguiente manera: 2 x (a)/ (b), esto es, el doble del cociente entre (a) y (b).

2.El valor del total de Compromisos Contractuales Actuales (CCA) será igual a la sumatoria de todos los compromisos actuales de contratos individuales consignados en la columna (c):

3.En caso de Asociación en participación (consorcio), cada socio deberá dar cumplimiento al punto 2 precedentemente en forma individual.

4.Si el Oferente o socio de una Asociación en participación (consorcio) forma parte de algún Consorcio con trabajos por ejecutar deberá declarar la proporción que le corresponda en dicho contrato.

5.En caso que el valor de CCA calculado sea superior al 15% del monto total ofertado en cada lote, el valor de CCA será considerado igual al 15% del monto total ofertado en cada lote.

Firma

Ing. SERASTIÁN CABELLO
Representante Legal

COTEPA S.A.

INGELCO S.R.L.
ELECTROMECANICA – INSTRUMENTACION Y CONTROL
CAPITAL Gs. 1.000.000.000.-
Avda. Santísimo Sacramento N° 2.170
Teléfono y Fax: 297 163 / 297 471
Asunción – Paraguay

FORMULARIO Nº 9

COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Los Oferentes y cada uno de los socios de una asociación en participación (Consorcio) deberán proporcionar en carácter de Declaración Jurada información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les haya sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de recepción definitiva.

Nº	Nombre del Contrato		Contratante, direccion/tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentacion de oferta de la presente licitacion (valor actual, equivalente en ₲.) (a)	Tiempo en meses desde la fecha de presentacion de oferta de la presente licitacion hasta la fecha prevista de terminacion (b)	Compromisos Contractuales Actuales (₲.) (c) = 2x(a)/(b)
1	L.P.N. Nº1475/2018 - Cto Nº 7619/2019	Ejecución de obras de ampliación y adecuación de alimentadores del sistema de distribución en el territorio nacional (HHPO), bajo la modalidad de contrato abierto.	ANDE	Gs 2.000.000.000	8	500.000.000
2	L.P.N. Nº1547/2020 - Cto Nº 8011/2020	Ejecución de obras de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribucion de Energia Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ITEM 4	ANDE	Gs 600.000.000	8	150.000.000
Total de Compromisos Contractuales Actuales						650.000.000

1. La columna (c) de compromisos contractuales actuales será calculada a partir de los valores consignados en las columnas a y b de la siguiente manera: 2 x (a)/ (b), esto es, el doble del cociente entre (a) y (b).
2. El valor del total de Compromisos Contractuales Actuales (CCA) será igual a la sumatoria de todos los compromisos actuales de contratos individuales consignados en la columna (c):
3. En caso de Asociación en participación (consorcio), cada socio deberá dar cumplimiento al punto 2 precedentemente en forma individual.
4. Si el Oferente o socio de una Asociación en participación (consorcio) forma parte de algún Consorcio con trabajos por ejecutar deberá declarar la proporción que le corresponda en dicho contrato.
5. En caso que el valor de CCA calculado sea superior al 15% del monto total ofertado en cada lote, el valor de CCA será considerado igual al 15% del monto total ofertado en cada lote.

Firma _____

INGELCO S.R.L.
Ing. Fernando Pekholtz R.

Ing. SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS. 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asuncion, Paraguay

FAX: GT/DP/11/2022

FECHA: 15/03/2022

HORA: 12:00

TEL.: 595-21-673175

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**
DIVISIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - FAX Nº (595 21) 249-6349

DESTINATARIO : Benito Roggio e Hijos S.A.

AT. SR./SRA. : Sr.Gustavo Pavetti / Sr. Oscar Franco (roggio@roggio.com.py)

REFERENCIA : Licitación Pública Internacional ANDE N° 1661/2021 "***Proyecto de Construcción e Interconexión de Subestaciones Compactas en 66 KV en el Sistema Metropolitano***".

Con relación a su Oferta (Lotes 1 y 2) presentada en fecha 22 de Febrero de 2022, en la Licitación Pública Internacional de la referencia, a efectos de una mejor evaluación, solicitamos puedan remitirnos las siguientes documentaciones:

Lote 1:

Suministros:

1) **Modulo Gis 66kV**: Por favor, remitir Ensayo de corto circuito y arco interno eléctrico a la corriente de corto circuito expedido por un laboratorio acreditado y de prestigio internacional como KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM etc, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

2) **Cable aislado XLPE para 66kV**: Por favor, remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Requerimos nos remitan los cálculos conforme Norma IEC 60287 de la capacidad del conductor para 100 MVA, en el Diagrama de Puesta a Tierra *single "point bonded"*.

Por otro lado, requerimos nos indiquen el material y espesor para la cinta contra penetración de agua (SEMICONDUCTIVE WATER BLOCKING TAPES), así como para el elemento denominado GRAPHITE; los cuales hacen a la composición en capas del cable.

3) **Mufa para 66kV**: Por favor, remitir autorización del fabricante. Remitir además, conforme al ítem 15 – Requisitos de Participación y Criterios de Calificación, documentaciones que acrediten toda la experiencia solicitada en dicho ítem. Remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

4) **Descargador de 60 kV**: Remitir certificados de ensayos, conforme solicitan las especificaciones técnicas respectivas.

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

TRANSMISIÓN DE FAX

Lote 2:

Suministros:

1) **Modulo Gis 66kV**: Por favor, remitir Ensayo de corto circuito y arco interno eléctrico a la corriente de corto circuito expedido por un laboratorio acreditado y de prestigio internacional como KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM etc, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

2) **Cable aislado XLPE para 66kV**: Por favor, remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Requerimos nos remitan los cálculos conforme Norma IEC 60287 de la capacidad del conductor para 100 MVA, en el Diagrama de Puesta a Tierra *single "point bonded"*.

3) **Mufa para 66kV**: Por favor, remitir autorización del fabricante. Remitir además, conforme al ítem 15 – Requisitos de Participación y Criterios de Calificación, documentaciones que acrediten toda la experiencia solicitada en dicho ítem. Remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

4) **Descargador de 60 kV**: Remitir certificados de ensayos, conforme solicitan las especificaciones técnicas respectivas.

5) **Celdas GIS 23 kV**: Por favor, remitir Planilla de Datos Garantizados No. 02.07.41.24, para la Subestación INERAM.

Aguardaremos lo solicitado en formato físico y una copia completa escaneada en CD, hasta las 15:00 hs del día martes 22 de marzo del presente año, en la División de Proyectos de Generación y Transmisión, Oficina N° 301, Tercer Piso – Edificio MB4, a efectos de proseguir con la evaluación de su Oferta.

Atentamente,

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CITE N° 13891

Asunción, 17 de marzo de 2.022

SEÑORES
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIVISION DE PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION
AVDA. ESPAÑA 1268 Y PADRE CARDOZO
SEDE CENTRAL DE ANDE

Referencia: LPI ANDE N°1661/2021 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SUBESTACIONES COMPACTAS EN 66 KV EN EL SISTEMA METROOLITANO" ID N°: 376413.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Nota GT/DP/11/2022, recibida en fecha 15/03/2022, con el objeto de solicitar la extensión del plazo de presentación hasta el 25 de marzo del corriente.
Nuestra solicitud obedece a que los proveedores de suministros se ven limitados en el plazo de entrega de los documentos solicitados, considerando que la comunicación con la fábrica es menos fluida por la situación de la pandemia y la diferencia horaria entre los países.

Sin otro particular, nos despedimos, saludándoles atentamente.

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

Rocio Cueto

De: Rocio Cueto
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 09:24
Para: 'Angélica Benítez'
CC: Jorge Amarilla
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA - LPI N° 1661/2021

Muy buenos días
Acusamos recibo de su nota y concedemos la prórroga solicitada.
Aguardamos la documentación requerida para el próximo día 25 de marzo del corriente año, hasta las 15:00 hs
Atentos Saludos

De: Angélica Benítez [mailto:pbenitez@roggio.com.py]
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 08:55 a.m.
Para: Rocio Cueto; Jorge Amarilla
CC: Rose de Stark; 'Sandra Lopez'; 'Oscar Obelar'; dmorel@roggio.com.py; 'Ing. Eduardo Insfran'
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA - LPI N° 1661/2021
Importancia: Alta

Buenos Días Estimados Sres,
Por medio del presente, adjuntamos nuestra solicitud de emplazar la fecha de entrega de los documentos exigidos vía nota GT/DP/11/2022.
Quedamos atentos a su retorno,
Saludos,

LIC. ANGELICA BENÍTEZ
ENCARGADA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES
GERENCIA ELÉCTRICA
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco 3802 – Asunción – Paraguay
Teléfonos (595 21) 673175 / 6 – Fax 671961
E-mail: pbenitez@roggio.com.py
Sitio web: www.roggio.com.py

ROGGIO
Benito Roggio e Hijos S.A.

CITE N° 13902

Asunción, 24 de marzo de 2.022

SEÑORA
ING. MARIA DEL ROCIO CUETO
DIVISION DE PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
AVDA. ESPAÑA 1268 Y PADRE CARDOZO
SEDE CENTRAL DE ANDE
PRESENTE:

Referencia: Licitación Publica Internacional ANDE N° 1661-2021.Proyecto de Construcción e Interconexión de Subestaciones Compactas en 66 KV en el Sistema Metropolitano. ID N° 390416.-

De nuestra consideración.

Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Nota GT/DP/11/2022, recibida en fecha 15/03/2022, en la cual solicitan las siguientes aclaraciones:

Lote 1: Suministros:

1) Modulo Gis 66kV: Por favor, remitir Ensayo de corto circuito y arco interno eléctrico a la corriente de corto circuito expedido por un laboratorio acreditado y de prestigio internacional coma KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM etc, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

2) Cable aislado XLPE para 66kV: Por favor, remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Requerimos nos remitan los cálculos conforme Norma IEC 60287 de la capacidad del conductor para 100 MVA, en el Diagrama de Puesta a Tierra single "point bonded".

Por otro lado, requerimos nos indiquen el material y espesor para la cinta contra penetración de agua (SEMICONDUCTIVE WATER BLOCKING TAPES), así coma para el elemento denominado GRAPHITE; los cuales hacen a la composición en capas del cable.

Rafael Fernando Bogado G.
División de Proy. de Gen. y Transm.
Secretario GTDP - ANDE
24 MAR. 2022

Escaneado con CamScanner

3) Muta para 66kV: Por favor, remitir autorización del fabricante. Remitir ademas, conforme al ítem 15

- Requisitos de Participación y Criterios de Calificación, documentaciones que acrediten toda la experiencia solicitada en dicho ítem. Remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

4) Descargador de 60 kV: Remitir certificados de ensayos, conforme solicitan las especificaciones técnicas respectivas.

Lote 2: Suministros:

1) Modulo Gis 66kV: Por favor, remitir Ensayo de corto circuito y arco interno eléctrico a la corriente de corto circuito expedido por un laboratorio acreditado y de prestigio internacional como KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM etc, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes.

2) Cable aislado XLPE para 66kV: Por favor, remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Requerimos nos remitan los cálculos conforme Norma IEC 60287 de la capacidad del conductor para 100 MVA, en el Diagrama de Puesta a Tierra single "point bonded".

3) Mufa para 66kV: Por favor, remitir autorización del fabricante. Remitir ademas, conforme al ítem 15

- Requisitos de Participación y Criterios de Calificación, documentaciones que acrediten toda la experiencia solicitada en dicho ítem. Remitir Certificado ISO 9001, conforme requerido en las documentaciones del Pliego de Bases y Condiciones.

4) Descargador de 60 kV: Remitir certificados de ensayos, conforme solicitan las especificaciones técnicas respectivas.

5) Celdas GIS 23 kV: Por favor, remitir Planilla de Datos Garantizados No. 02.07.41.24, para la Subestación INERAM.

Sin otro particular, nos despedimos, saludándoles atentamente.

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Ing. GUSTAVO PAVETTI Ing. OSCAR A. FRANCO V.

Escaneado con CamScanner

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

FAX: GT/DP/16/2022

FECHA: 18/03/22

HORA: 16:00

TEL.: +595 21 673175

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIVISIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - FAX Nº (595 21) 249 6349

DESTINATARIO : **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**

AT. SR./SRA. : Sr. Gustavo Pavetti / Sr Oscar A. Franco (roggio@roggio.com.py))

REFERENCIA : Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1661/2021

Nos dirigimos a ustedes con relación a la Licitación Pública Internacional de referencia, a fin de solicitarles las siguientes aclaraciones:

LOTES 1 Y 2

1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL

- Se solicita a ARTECHE, la remisión de la **OFERTA TÉCNICA**, aclarando **MARCA y MODELO** de cada IED de Medición, Protección y Control, según las Planillas de Datos Garantizados remitidas.
- Se solicita la remisión de **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 32.00.06 SAC R1**.
- Se solicita la remisión de la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 32.11.04 TR R4**, indicando además en el ítem 1.3 el MODELO, así como el Catálogo Técnico.
- Referente a la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 32.00.11 LT R3**, ítem 1.3, Tipo, modelo, dimensiones y catálogo completo para el Fabricante INGETEAM, favor aclarar el **MODELO** en la Planilla de Datos Garantizados y remitir Catálogo Técnico.
- Referente a la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 32.00.51 SSAA R1**, ítem 1.2, Nombre del Fabricante, **ARTECHE**. Favor aclarar el **MODELO** en la Planilla de Datos Garantizados y remitir Catálogo Técnico
- Se solicita a **SCHNEIDER** la remisión de la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 32.00.45 P&C 23 R1**, aclarando debidamente en el ítem 1.3 el **MODELO**, también remitir el Certificado de cumplimiento IEC61850 Edición 2 y remitir Catálogo Técnico.
- Se solicita la remisión de la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 05.08.11.01 Regulador de Tensión**, aclarando en el ítem 1.3 el **MODELO**. Además se solicita el Catálogo Técnico.
- Se solicita al **Fabricante ARTECHE**, la remisión de los documentos respaldatorios del Formulario de Experiencia y Capacidad en Suministros.

SWITCH INDUSTRIAL PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (EETT DTEISC032021)

- Se solicita la Planilla de Datos Garantizados de la EE TT DTEISC032021 (Switch del SAC), así como la Planilla de Datos Garantizados para el del repuesto correspondiente, conforme declarado en lista de cantidades y en la oferta técnica a remitir. Se solicitan además, los catálogos técnicos

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/15 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

TRANSMISIÓN DE FAX

correspondientes.

2. CABLES DE CONTROL

- Se solicita al Fabricante **POLIRON**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante y Catálogos Técnicos de los cables ofertados multifilares y blindados. Además, la remisión de los Certificados de cumplimiento de los ítems 6.1 y 6.2 solicitadas en ambas EETT 03.02.13.86 R4 "CABLES BLINDADOS DE CONTROL" y 03.02.13.87 R2 "CABLES MULTIFILARES DE CONTROL".
- Se solicita la remisión de la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 29.11.01 Cableado Estructurado.**
- Se solicita la remisión de la **Planilla de Datos Garantizados de la EETT 03.06.02.76 R2 Armored Multimodo.**

3. SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES

Se solicita la remisión de la Planilla de Datos Garantizados de la **EETT 05081107 MONITOR DE BATERIAS** y Catálogo Técnico.

Se solicita la remisión de la Planilla de Datos Garantizados de la **EETT 12818001 FUENTE DE ALIMENTACION REDUNDANTE** y Catálogo Técnico.

GABINETE "SELLADO" DE CORRIENTE CONTINUA 110 V (EETT 12817001)

Se solicita al Fabricante **TEKSEA**, la remisión de la **Hoja 4** Planilla de Datos Garantizados de la **EETT**, los **CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO de las Normas solicitadas** en el ítem 8 de la mencionada EETT, y el Catálogo Técnico.

GABINETE "SELLADO" DE CORRIENTE CONTINUA 48 V (EETT 12816001)

Se solicita al Fabricante **TEKSEA.** la remisión, de la **Hoja 4** Planilla de Datos Garantizados, los **CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO de las Normas solicitadas** en el ítem 8 de la mencionada EETT, y el Catálogo Técnico.

GABINETE "SELLADO" DE CORRIENTE CONTINUA 12 V (EETT 12815001)

Se solicita al Fabricante **TEKSEA,** la remisión de la **Hoja 4** Planilla de Datos Garantizados, los **CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO de las Normas solicitadas** en el ítem 8 de la mencionada EETT, y el Catálogo Técnico.

4. SISTEMA DE CCTV

Se solicita al Fabricante **VEZCO**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante y Catálogos Técnicos de los equipos ofertados.

5. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Se solicita al Fabricante **GLOBAL FIRE**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante y Catálogos Técnicos de los equipos ofertados.

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX. (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

TRANSMISIÓN DE FAX

6. SERVICIOS CONEXOS

Se solicita la remisión de la Planilla de Datos Garantizados de la **EETT 290517-1 Computadora Tipo 1.**

7. SISTEMA DE CERCO PERIMETRAL ELECTRÓNICO

Se solicita al Fabricante **FIBER SENSYS**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante.

8. SISTEMA DE COMUNICACIÓN

ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA SUBESTACIONES PORTATILES (EETT DTE/DIC/10/2021)

Se solicita al Fabricante **NEXCONEC**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante.

SISTEMAS DE RADIO (EETT DTE-MSC-001-2019 V2 y DTE-MSC-002-2019 V2)

Se solicita al Fabricante **MOTOROLA**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante.

SWITCH INDUSTRIAL PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (EETT DTEISC042021)

Se solicita al Fabricante **KYLAND**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante y Catálogos Técnicos de los equipos ofertados.

FIREWALL (NGFW) INDUSTRIAL (EETT-FW-SC-DTEISC-01-20210805)

- Se solicita al Fabricante **FORTINET**, la remisión del Formulario de Autorización del Fabricante y Catálogos Técnicos.

Se solicita indicar en la LISTA DE PANELES Y REPUESTOS de ARTECHE, además de las funcionalidades, **las MARCAS y MODELOS de todos los IEDs a ser suministrados,** ya sean de Protección, Control y Medición, GPS, SWITCHES, FIREWALL; es decir, de todo equipamiento mencionado.

Esta solicitud obedece al pedido del Comité de Evaluación de Oferta, a fin de continuar con el análisis y evaluación de su Oferta.

Aguardaremos la documentación solicitada hasta las 15:00 hs. del día 25 de marzo del corriente, en la División de Proyectos de Generación y Transmisión, Oficina N° 301, Tercer Piso – Edificio MB4

Atentamente,

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CITE N° 13900

Asunción, 23 de marzo de 2.022

SEÑORES
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIVISIÓN DE PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION
AVDA. ESPAÑA 1268 Y PADRE CARDOZO
SEDE CENTRAL DE ANDE

Referencia: LPI ANDE N°1661/2021 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SUBESTACIONES COMPACTAS EN 66 KV EN EL SISTEMA METROOLITANO" ID N°: 376413.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Nota GT/DP/16/2022, recibida en fecha 18/03/2022, con el objeto de solicitar la extensión del plazo de presentación hasta el 30 de marzo del corriente. Nuestra solicitud obedece a que los proveedores de suministros se ven limitados en el plazo de entrega de los documentos solicitados, considerando que la comunicación con la fábrica es menos fluida por la situación de la pandemia y la diferencia horaria entre los países.

Sin otro particular, nos despedimos, saludándoles atentamente.

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

Rocio Cueto

De: Rocio Cueto
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2022 15:32
Para: 'Angélica Benítez'
CC: Jorge Amarilla
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA

Muy buenas tardes
Acusamos recibo de su nota y concedemos la prórroga solicitada.
Aguardamos la documentación requerida para el próximo día 30 de marzo del corriente año, hasta las 15:00 hs
Atentos Saludos

De: Angélica Benítez [mailto:pbenitez@roggio.com.py]
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2022 11:13 a.m.
Para: Rocio Cueto; Jorge Amarilla
CC: Rafael Bogado; Rose de Stark; dmorel@roggio.com.py; 'Sandra Lopez'
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA
Importancia: Alta

Buenos Días Estimados Sres.
Por medio del presente, adjuntamos nuestra solicitud de emplazar la fecha de entrega de los documentos exigidos vía nota GT/DP/16/2022.
Quedamos atentos a su retorno,
Saludos,

LIC. ANGELICA BENÍTEZ
ENCARGADA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES
GERENCIA ELÉCTRICA
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco 3802 – Asunción – Paraguay
Teléfonos (595 21) 673175 / 6 – Fax 671961
E-mail: pbenitez@roggio.com.py
Sitio web: www.roggio.com.py

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CITE N° 13.906

Asunción, 29 de marzo de 2.022

SEÑORES
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
DIVISION DE PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION
AVDA. ESPAÑA 1268 Y PADRE CARDOZO
SEDE CENTRAL DE ANDE

Referencia: LPI ANDE N°1661/2021 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE SUBESTACIONES COMPACTAS EN 66 KV EN EL SISTEMA METROOLITANO" ID N°: 376413.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Nota GT/DP/16/2022, recibida en fecha 18/03/2022, con el objeto de solicitar la extensión del plazo de presentación hasta el 04 de abril del corriente. Nuestra solicitud obedece a que los proveedores de suministros se ven limitados en el plazo de entrega de los documentos solicitados, considerando que la comunicación con la fábrica es menos fluida por la situación de la pandemia y la diferencia horaria entre los países.

Sin otro particular, nos despedimos, saludándoles atentamente.

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Lic. GUSTAVO PAVETTI I. Ing. OSCAR A. FRANCO V

Rocio Cueto

De: Rocio Cueto
Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2022 08:30
Para: 'Angélica Benitez'
CC: Jorge Amarilla
Asunto: RE: PEDIDO DE PRORROGA

Estimada Angélica:

Tomamos nota de los inconvenientes descritos y concedemos la prórroga solicitada. Aguardamos su respuesta para el próximo día lunes 04/04/22 – 15.00 hs.

Atentos Saludos,

De: Angélica Benítez [mailto:pbenitez@roggio.com.py]
Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 04:29 p.m.
Para: Rocio Cueto
CC: Jorge Amarilla; dmorel@roggio.com.py; 'Sandra Lopez'
Asunto: PEDIDO DE PRORROGA
Importancia: Alta

Buenas Tardes Estimados Sres.
Por medio del presente, adjuntamos nuestra solicitud de emplazar la fecha de entrega de los documentos exigidos vía nota GT/DP/16/2022.
Quedamos atentos a su retorno,
Saludos,

LIC. ANGELICA BENÍTEZ
ENCARGADA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES
GERENCIA ELÉCTRICA
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco 3802 – Asunción – Paraguay
Teléfonos (595 21) 673175 / 6 – Fax 671961
E-mail: pbenitez@roggio.com.py
Sitio web: www.roggio.com.py