Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 231358

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:43 del día 21/6/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 231358 - Lp0723-12.Suministro de Cables, Conductores y Cabos de Acero de la Institución:

Código Verificador: 2f082e83b4539767bb691792f4b73418

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores ANDE. Solicitamos que el plazo de entrega comience a regir a partir de la Apertura de la Carta de Crédito Doméstica, a favor del proveedor domiciliado en la Rca. del Paraguay, esto para estar en igualdad de condiciones con los oferentes del exterior. Atentos saludos.	04-05-2012	04:05:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se prevé el pago a través de Carta de Crédito Doméstica para oferentes locales por lo tanto solicitamos ajustarse a las condiciones de pago y entrega establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	30-05-2012	08:38:54

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podran ser considerados los plazos de entrega de 120 y 150 dias?	11-05-2012	11:05:58

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a los plazos de entrega establecidos.	30-05-2012	08:45:20

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la tabla 5 se indican los valores de resistencia electrica maxima del conductor a 20°C, sin embargo estos valores difieren de los valores que estan especificados en la Norma Mercosur 280. La Norma Mercosur 280 establece los valores maximos de resistencia electrica de los conductores de cobre y aluminio, asi como tambien, la cantidad de alambres o diametro minimo de los alambres que forman el conductor de acuerdo a la clase de cableado. Esta norma esta vigente en los paises del Mercosur y es utilizada por todos los fabricantes de conductores electricos. Por lo mencionado, consultamos si seran aceptados los productos que cumplan con los valores de resistencia electrica (cableado clase 2) establecidos por la Norma Mercosur 280.	11-05-2012	11:05:24

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, serán aceptados conductores que cumplan la Norma NM 280.	30-05-2012	08:31:47

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora