Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Comité de Evaluación
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

D.C.E. N° 28 /2010

Asunción, 10 de setiembre de 2010.-

DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En virtud de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N° 26 y N° 27 de la mencionada Ley, el Art. N° 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Art. N° 1 de la Resolución del Decanato N° 241/2004, se constituye el Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes.

La Unidad Operativa de Contratación, en cumplimiento de sus obligaciones comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Pública sobre el llamado para el **Procedimiento de Contratación N° 190.844 – Contratación Directa por Única Vez "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CABLEADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS" para la Institución,** Expediente N° 321.434 de fecha 30/08/2010, así mismo, en uso de sus atribuciones procedió a la invitación a las empresas, para la presentación de sus ofertas económicas conforme a los requerimientos establecidos.

La unidad de referencia según Acta de Apertura N° 31/2010, siendo las diez y siete horas, del día jueves nueve de setiembre del año dos mil diez, procede a la apertura de los sobres con el contenido de las ofertas, correspondiente al **Procedimiento de Contratación N° 190.844 – Contratación Directa por Única Vez "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CABLEADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS"**, para la Facultad de Filosofía U.N.A.".

El Comité de Evaluación luego de verificar los documentos de caracteres formales y sustanciales de las ofertas presentadas y que cumplieron las condiciones legales y técnicas estipuladas en el llamado, presenta el siguiente cuadro:

Recibí. 20:30 hs. 16-09-10

ITEMS	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	Unidad de Medida	Cant.	PROCODA		GOTZE		INSTEL SRL		INGEMANT SA		INGENET		JUAN ORTIZ		HSAM		SETI SRL		ELEMEC	
				Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
Trabajo: Provisión e instalación de un Tablero Nuevo en el PD																					
1	Provisión e instalación de un tablero para intemperie. Características técnicas: pintura electroestática, con barra de fases y neutro, cerradura de apertura facial, placa de montaje de color naranja, tamaño como para albergar una llave TM de corte general de 3 x 150 Amp. Tipo industrial + 4 llaves trifásicas.	un.	1	1.250.000	1.250.000	1.950.000	1.950.000	1.175.965	1.175.965	382.200	382.200	2.250.000	2.250.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.320.000	1.320.000
2	Línea de alimentación trifásica desde el tablero general del PD hasta el tablero eléctrico nuevo. Incluye: conductor 4 x 70 mm2 NYY; PG's para las entradas y salidas en los respectivos tableros, terminales, etc.	ml.	5	300.000	1.500.000	290.000	1.450.000	275.360	1.376.800	218.660	1.093.300	600.000	3.000.000	243.000	1.215.000	400.000	2.000.000	200.000	1.000.000	330.000	1.650.000
3	Provisión e instalación de Llave TM de 3 x 150 Amp.	un.	1	1.150.000	1.150.000	425.000	425.000	1.001.800	1.001.800	404.300	404.300	1.500.000	1.500.000	1.719.000	1.719.000	1.500.000	1.500.000	250.000	250.000	440.000	440.000
4	Provisión e instalación de Llave TM de 3 x 63 Amp.	un.	3	250.000	750.000	120.000	360.000	192.765	578.295	81.510	244.530	100.000	300.000	325.000	975.000	400.000	1.200.000	240.000	720.000	198.000	594.000
Trabajo: Provisión e instalación de un Tablero Nuevo en el Edificio 1																					
1	Desmontaje de tablero existente con sus respectivas llaves TM.	un.	1	350.000	350.000	900.000	900.000	517.800	517.800	357.500	357.500	600.000	600.000	54.000	54.000	300.000	300.000	200.000	200.000	330.000	330.000
2	Provisión e instalación de un tablero de embutir. Características técnicas: pintura electroestática, con barra de fases y neutro, cerradura de apertura facial, tamaño como para albergar 36 elementos (llaves TM), tres hileras de riel (dos para TM y el tercero para bomeras); provisión e instalación de 48 horneras de 6mm2 en la 3ra. hilera de riel, con chapa de montaje de color naranja y contratapa. Prever colores a los conductores para alimentar las TM (fase: R - rajo, S - blanco, T - negro; Neutro: azul); prever reposición de revoque, pintura, etc.	un.	1	1.250.000	1.250.000	1.650.000	1.650.000	1.304.300	1.304.300	2.457.000	2.457.000	2.000.000	2.000.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
3	Llave de corte general. Provisión e instalación de Llave TM de 3 x 63 Amp.	un.	1	250.000	250.000	120.000	120.000	469.400	469.400	81.510	81.510	300.000	300.000	325.000	325.000	400.000	400.000	240.000	240.000	198.000	198.000

4	Llave de circuitos. Provisión e instalación de Llave TM de 1 x 10 Amp.	un.	10	45.000	450.000	54.000	540.000	57.830	578.300	52.000	520.000	24.000	240.000	21.600	216.000	50.000	500.000	50.000	500.000	55.000	550.000
5	Llave de circuitos. Provisión e instalación de Llave TM de 1 x 16 Amp.	un.	1	45.000	45.000	32.000	32.000	414.960	414.960	52.000	52.000	75.000	75.000	21.600	21.600	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Llave de circuitos. Provisión e instalación de Llave TM de 1 x 25 Amp.	un.	10	45.000	450.000	32.000	320.000	57.830	578.300	52.000	520.000	45.000	450.000	21.600	216.000	50.000	500.000	66.000	660.000	55.000	550.000
7	Línea de alimentación trifásica desde el tablero Nuevo en el PD hasta el tablero eléctrico nuevo del edificio. Incluye: conductor 4x25 mm2 NYY; PG s para las entradas y salidas en los respectivos tableros, terminales, 2 electroductos de 2" en paralelo recubierto con una capa de arena lavada, luego protección mecánica con una hilera de ladrillo recubierto con hormigón pobre, profundidad mínima de 50cm, etc.	ml.	50	70.000	3.500.000	85.000	4.250.000	85.376	4.268.800	103.000	5.150.000	30.000	1.500.000	120.000	6.000.000	150.000	7.500.000	100.000	5.000.000	132.000	6.600.000
8	Rotura y reposición de piso. Incluye: reposición de 1 (una) hilera de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm.	ml.	15	20.000	300.000	36.333	544.995	56.700	850.500	20.696	310.440	50.000	750.000	45.000	675.000	70.000	1.050.000	25.000	375.000	66.000	990.000
9	Registro eléctrico con tapa de metal recubierto con hormigón. Dimensión de luz libre: 40 x 40 cm por 50 cm de profundidad, paredes Revocadas y piedra triturada en el fondo.	un.	3	150.000	450.000	125.000	375.000	242.260	726.780	206.000	618.000	250.000	750.000	860.000	2.580.000	280.000	840.000	50.000	150.000	1.320.000	3.960.000
10	Circuito (10 un.) de AA con conductor multifilar de 2 x 4 mm2, desde el tablero eléctrico embutido.	ml.	150	7.000	1.050.000	8.703	1.305.450	12.325	1.848.750	9.945	1.491.750	10.000	1.500.000	12.000	1.800.000	20.000	3.000.000	15.000	2.250.000	11.000	1.650.000
Trabajo: Provisión e instalación de un Tablero Nuevo en el Edificio 2																					
1	Desmontaje de tablero existente con sus respectivas llaves TM.	un.	1	350.000	350.000	900.000	900.000	517.800	517.800	357.500	357.500	675.000	675.000	54.000	54.000	300.000	300.000	100.000	100.000	330.000	330.000
2	Provisión e instalación de un tablero de embutir. Características técnicas: pintura electroestática, con barra de fases, neutro, cerradura de apertura facial, tamaño como para albergar 36 elementos (llaves TM), tres hileras de riel (dos para TM y el tercero para borneras); provisión e instalación, de 48 borneras de 6mm2 en la 3ra. hilera de riel, con chapa de montaje de color naranja y contratapa. Prever colores a los conductores para alimentar las TM (fase: R - rojo, S - blanco, T - negro; Neutro: azul); prever reposición de revoque, pintura, etc.	un.	1	1.250.000	1.250.000	1.650.000	1.650.000	1.304.300	1.304.300	2.457.000	2.457.000	2.250.000	2.250.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
3	Llave de corte general. Provisión e instalación de Llave TM de 3 x 63 Amp.	un.	1	250.000	250.000	120.000	120.000	469.400	469.400	81.510	81.510	450.000	450.000	325.000	325.000	400.000	400.000	240.000	240.000	198.000	198.000

4	Llave de circuitos. Provisión e instalación de Llave TM de 1 x 16 Amp.	un.	6	45.000	270.000	32.000	192.000	250.950	1.505.700	52.000	312.000	75.000	450.000	21.600	129.600	50.000	300.000	55.000	330.000	55.000	330.000
5	Llave de circuitos. Provisión e instalación de Llave TM de 1 x 25 Amp.	un.	8	45.000	360.000	32.000	256.000	67.750	542.000	52.000	416.000	56.250	450.000	21.600	172.800	50.000	400.000	66.000	528.000	55.000	440.000
6	Línea de alimentación trifásica desde el tablero Nuevo en el PD hasta el tablero eléctrico nuevo del edificio. Incluye: conductor 4x25 mm2 NYY; PG's para las entradas y salidas en los respectivos tableros, terminales, 4 electroductos de 2" en paralelo recubierto con una capa de arena lavada, luego protección mecánica con una hilera de ladrillo recubierto con hormigón pobre, profundidad mínima de 50 cm.-	ml.	70	70.000	4.900.000	85.000	5.950.000	82.810	5.796.700	103.350	7.234.500	75.000	5.250.000	125.000	8.750.000	130.000	9.100.000	130.000	9.100.000	132.000	9.240.000
7	Rotura y reposición de piso. Incluye: reposición de 1 (una) hilera de baldosa de granito.	ml.	10	20.000	200.000	49.590	495.900	94.680	946.800	31.200	312.000	75.000	750.000	80.000	800.000	70.000	700.000	35.000	350.000	66.000	660.000
8	Registro eléctrico con tapa de metal recubierto con hormigón. Dimensión de luz libre: 40 x 40 cm por 50 cm de profundidad, paredes revocadas y piedra triturada en el fondo.	un.	3	150.000	450.000	125.000	375.000	255.600	766.800	206.000	618.000	250.000	750.000	860.000	2.580.000	280.000	840.000	50.000	150.000	1.650.000	4.950.000
9	Circuito (8 un.) de AA con conductor multifilar de 2 x 4 mm2, desde el tablero eléctrico embutido.	ml.	290	7.000	2.030.000	8.700	2.523.000	2.370	687.300	9.945	2.884.050	11.379	3.299.910	12.000	3.480.000	10.000	2.900.000	45.000	13.050.000	11.000	3.190.000
					22.805.000		26.684.345		28.227.550		28.355.090		29.539.910		35.788.000		37.280.000		40.248.000		41.525.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION • VITAM IMPENDERE VERO • COMITE DE EVALUACION • FACULTAD DE FILOSOFIA •

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Comité de Evaluación
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

tendiendo los Artículos N° 4 y N° 28 de la Ley N° 2.051 De Contrataciones Públicas y los Artículos N° 61 y N° 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 de la misma Ley, este omité sugiere adjudicar, salvo mejor parecer, el **Procedimiento de Contratación N° 190.844 – Contratación Directa por Única Vez "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DECUACIÓN DE CABLEADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS", para FACULTAD DE FILOSOFÍA UNA.,** a la Empresa **PROCODA INGENIERIA S.R.L. con RUC. 0021837-0, por hasta Gs. 22.805.000 (GS. VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL), por presentar la oferta más baja.**

a sugerencia de Adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el Art. N° 61 y Art. N° 63 del Decreto N° 21.909/03, por la cual se reglamenta la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas".

Lic. *Luis Centurión*
Contador

Prof. Magíster *Agustín Mendoza Villalba*
Representante del Consejo Directivo