ADENDA Nº 1

Asunción, 26 de octubre de 2021

Se realiza la **ADENDA Nº 1**, correspondiente al llamado para Licitación Pública Nacional (LPN) SBE N° 14/2021 **"ADQUISICION DE UPS PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"** ID N° 393.396.

A continuación, se detallan las siguientes modificaciones realizadas en el SICP y en el Pliego de Bases y Condiciones electrónico, los demás términos, cláusulas y/o referencias **no mencionadas** en esta Adenda **se mantienen invariable**

ENMIENDA N° 1: Se realiza la enmienda en Suministros requeridos - especificaciones técnicas **ítems** 1, 2 y 3 - Plazo de entrega, quedando redactado de la siguiente manera:

Plazo de entrega: 40 (cuarenta) días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra.

ENMIENDA N° 2: Se realiza la enmienda en PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 1 – UPS 4.5KVA/5KW, quedando redactado de la siguiente manera:

UPS 5Kva/4,5Kva

ENMIENDA N° 3: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Rango de Tensión de Entrada, quedando redactado de la siguiente manera:

Rango de Tensión de Entrada: 176v y 275v.

ENMIENDA N° 4: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Protección y Filtro contra Picos de Voltaje, quedando redactado de la siguiente manera:

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje: mínimamente con 300 Julios.

ENMIENDA N° 5: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Distorsión de tensión de salida, quedando redactado de la siguiente manera:

Distorsión de tensión de salida 2% @ 100% plena carga lineal; l ; 3% @ 100% Plena carga no lineal .

ENMIENDA N° 6: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Conexiones de Salida (mínimo), quedando redactado de la siguiente manera:

Conexiones de Salida (mínimo): (4) IEC 320 C13, 2) IEC 320 C20.

ENMIENDA N° 7: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Baterías - Recarga: quedando redactado de la siguiente manera:

Baterías – Recarga: mínimamente 3 horas

ENMIENDA N° 8: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Sensores: quedando redactado de la siguiente manera:

Sensores: Deberá ser compatible con 1 sensor de temperatura externa, para monitoreo ambiental (opcional)

ENMIENDA N° 9: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 1 – Lenguaje: quedando redactado de la siguiente manera:

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Jonathan Escobar
Jefe Interino

MH/SET/DAAF/DC/rodrigo_acosta

Lenguaje: español o ingles

ENMIENDA N° 10: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Datos de la Licitación, apartado Idioma de la Oferta: quedando redactado de la siguiente manera:

Idioma de la Oferta: se aceptarán catálogos en inglés.

ENMIENDA N° 11: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Protección y Filtro contra Picos de Voltaje, quedando redactado de la siguiente manera:

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje: mínimamente con 300 Julios.

ENMIENDA N° 12: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Conexiones de Salida (mínimo):, quedando redactado de la siguiente manera:

Conexiones de Salida (mínimo): mínimamente 4 conexiones IEC 320 C19.

ENMIENDA N° 13: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Baterías - Recarga: quedando redactado de la siguiente manera:

Baterías – Recarga: mínimamente 3 horas

ENMIENDA N° 14: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Sensores: quedando redactado de la siguiente manera:

Sensores: Deberá ser compatible con 1 sensor de temperatura externa, para monitoreo ambiental (opcional)

ENMIENDA N° 15: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Lenguaje: quedando redactado de la siguiente manera:

Lenguaje: español o ingles

ENMIENDA N° 16: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – General - Diseño: quedando redactado de la siguiente manera:

General - Diseño: Capacidad de Conexión en paralelo hasta 4 unidades.

ENMIENDA N° 17: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Entrada - Rango de tensión: quedando redactado de la siguiente manera:

Entrada - Rango de tensión: 342 a 475 VAC a carga completa a 40° C.

ENMIENDA N° 18: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Entrada - Eficiencia a 100%: quedando redactado de la siguiente manera:

Eficiencia a 100%: Modo Batería 95,3% será opcional, sin embargo el oferente deberá indicar la eficiencia del equipo ofertado.

ENMIENDA N° 19: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Entrada - Corto Circuito Máximo: quedando redactado de la siguiente manera:

Corto Circuito Máximo: 10kA RMS (opcional)

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

Christian Escobar
Jefe Interino

MH/SET/DAAF/DC/rodrigo_acosta

ENMIENDA N° 20: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Salida - Capacidad de sobrecarga: quedando redactado de la siguiente manera:

Capacidad de sobrecarga: 105% por 60 minutos, 125% por 10 minutos, 150% por 1 minuto.

ENMIENDA N° 21: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Salida - Respuesta de carga dinámica: quedando redactado de la siguiente manera:

Respuesta de carga dinámica: 20 milisegundos (opcional)

ENMIENDA N° 22: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Baterías - Tipo de baterías: quedando redactado de la siguiente manera:

Tipo de baterías: Se aceptarán otras configuraciones, siempre que las baterías estén contenidas en cartucho.

ENMIENDA N° 23: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Baterías - Tipo de baterías: quedando redactado de la siguiente manera:

Tipo de baterías: Se aceptarán otras configuraciones, siempre que las baterías estén contenidas en cartucho.

ENMIENDA N° 24: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Baterías - Tipo de baterías: quedando redactado de la siguiente manera:

Tipo de baterías: Gassing Rate at 2.4 V/cell (ft3 /hr) (opcional)

ENMIENDA N° 25: Se realiza la enmienda en los PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – Comunicación - Puertos: quedando redactado de la siguiente manera:

Puertos: RS485 y/o RS232.

ENMIENDA N° 26: Se realiza la enmienda a los siguientes eventos del Llamado: Tope de Consulta, Fecha Tope Respuesta, Fecha Inicio Propuesta, Fecha Fin Propuesta, Etapa Competencia, Fecha Entrega de Oferta y Fecha de Apertura de Ofertas, así también se aclara que los mismos se encuentran actualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contrataciones

CHRISTIAN ESCOBAR BOTTINO
Jefe
Departamento de Contrataciones

MH/SET/DAAF/DC/rodrigo_acosta