INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782

"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."

ANEXO - 5

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, "Experiencia Requerida"

Experiencia Requerida. Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en la provisión de bienes objeto de la presente contratación, en entidades públicas y/o privadas, con facturaciones de venta, y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos tres (3) años (2017, 2018 y 2019).

Oferente: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. (Lote 1)			50% de la oferta ₲: 52.808.805.-	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Monto (₲)**
1	INDUSTRIAS PET S.A.E.C.A. - INPET SAECA	FACTURA N° 008-001-0000755	27/08/2019	5.830.000
2	TEISA	FACTURA N° 003-011-0001084	30/11/2018	5.189.755
3	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A. - IESA	FACTURA N° 003-011-0000891	23/10/2018	2.929.450
4	DUTRIEC S.A.	FACTURA N° 006-001-0004076	16/11/2018	4.996.770
5	COMERCONS S.A.	FACTURA N° 003-005-0002699	28/11/2018	2.175.000
6	CISE INGENIRÍA	FACTURA N° 003-011-0000935	26/07/2017	14.612.600
7	CISE INGENIRÍA	FACTURA N° 003-011-0000936	26/07/2017	89.918.230
8	TOURING Y AUTOMÓVIL CLUB PARAGUAYO	FACTURA N° 006-001-0005215	15/12/2017	960.000
TOTAL				**126.611.805**

Oferente: PIRO`Y S.A. (Lote 2, 3 y 4)			50% de la oferta ₲: 159.651.840.-	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Monto (₲)**
1	MM S.A.	FACTURA N° 001-002-0033834	23/01/2017	2.033.649
2	ABRAM BUECKERT	FACTURA N° 001-002-0018188	09/10/2017	871.332
3	SERVICIO INTERNACIONAL DE CARGAS S.A.	FACTURA N° 026-006-0000912	17/05/2017	12.625.800
4	SERVICIO INTERNACIONAL DE CARGAS S.A.	FACTURA N° 001-002-0006593	13/06/2017	12.625.800
5	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	FACTURA N° 001-002-0019075	19/10/2017	678.000
6	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	FACTURA N° 001-002-0019858	27/10/2017	678.000
7	CORPORACIÓN G. S.A.	FACTURA N° 001-002-0011398	23/09/2018	2.321.664
8	TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRÍGUEZ	FACTURA N° 001-002-0002831	07/06/2018	3.134.846
9	TES INGENIERÍA DE DIEGO RODRÍGUEZ	FACTURA N° 026-006-0002046	30/08/2018	3.977.930
10	GUILLERMO SANCHEZ	FACTURA N° 026-006-0005857	24/01/2018	7.318.344
11	HEFE S.A.	FACTURA N° 001-002-0033566	06/04/2018	23.161.801
12	CORPORACIÓN G. S.A.	FACTURA N° 001-002-0021056	27/02/2019	45.337.895
13	CORPORACIÓN G. S.A.	FACTURA N° 001-002-0021338	06/03/2019	45.337.895
14	HEIDECOM S.A.	FACTURA N° 026-006-0002749	04/09/2019	14.658.624
15	UNIVERSIDAD DEL NORTE	FACTURA N° 001-002-0007327	25/10/2019	2.020.466
16	COMBUBAR COMPANY S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0000707	14/06/2019	4.202.051
17	COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LDA.	FACTURA N° 026-006-0002479	27/08/2019	701.580
TOTAL				**181.685.677**

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782

"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."

ANEXO-7

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 1 - CABLES			
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020	OFERENTE: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: CABLE COBRE AISLADO MULTIFILAR DE 2 mm2.			
Sección Nominal (mm2):	2	2	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	750	750	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	9.98 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 2: CABLE COBRE AISLADO MULTIFILAR DE 4 mm2.			
Sección Nominal (mm2):	4	4	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	750	750	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	4.95 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 3: CABLE COBRE AISLADO MULTIFILAR DE 6 mm2.			
Sección Nominal (mm2):	6	6	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	750	750	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC:	< o igual a 17,241	3.3 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 4: CABLE COBRE AISLADO MULTIFILAR DE 10 mm2.			
Sección Nominal (mm2):	10	10	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	750	750	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	1.91 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 5: CABLE COBRE AISLADO MULTIFILAR DE 16 mm2.			
Sección Nominal (mm2):	16	16	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	750	750	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	1.21 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 6: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 2 X 1 mm2			
Sección Nominal (mm2):	2 X 1	2 x 1	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	CUMPLE
Procedencia:	---	Paraguay	CUMPLE
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782
"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 1 - CABLES			
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020	OFERENTE: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	17.241 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 7: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 2 X 2 mm2			
Sección Nominal (mm2):	2 X 2	2 x 2	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	9.98 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 8: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 3 X 2 mm2			
Sección Nominal (mm2):	3 X 2	3 x 2	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	9.98 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 9: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 3 X 1 mm2			
Sección Nominal (mm2):	3 X 1	3 x 1	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	17.241 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 10: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 4 X 2 mm2			
Sección Nominal (mm2):	4 X 2	4 x 2	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	9.98 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE
ÍTEM 11: CABLE COBRE FLEXIBLE DOBLE AISLAMIENTO DE 4 X 4 mm2			
Sección Nominal (mm2):	4 X4	4 x 4	CUMPLE
Marca:	---	Inpaco	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Paraguay	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	500	500	CUMPLE
Resistencia máx. en CC a 20 ºC: Ω. mm2/km	< o igual a 17,241	4.95 Ω/Km	CUMPLE
Material del conductor:	COBRE	Cobre	CUMPLE
Material del aislamiento:	PVC/A	PVC	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782
"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 2 - INTERRUPTORES			
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020	OFERENTE: PIRO'Y S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (unipolar) 1 x 16 - 6 kA- 380 V.			
Calibre (Amp.):	1 x 16	1x6	CUMPLE
Marca:	---	Steck	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Brasil	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	230/400	230/400	CUMPLE
Capacidad de Ruptura mínima (kA):	6	6	CUMPLE
ÍTEM 2: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (tripolar) 3 x 63- 6 kA- 380 V.			
Calibre (Amp.):	3 x 63	3 x 63	CUMPLE
Marca:	---	Steck	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Brasil	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	230/400	400	CUMPLE
Capacidad de Ruptura mínima (kA):	6	6	CUMPLE
ÍTEM 3: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (tripolar) 3 x 100 - 10 kA- 380 V.			
Calibre (Amp.):	3 x 100	3 x 100	CUMPLE
Marca:	---	Steck	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Brasil	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	230/400	400	CUMPLE
Capacidad de Ruptura mínima (kA):	6	10	CUMPLE
ÍTEM 4: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 x 125 - 10 kA- 380 V.			
Calibre (Amp.):	3 x 125	3 x 125	CUMPLE
Marca:	---	Steck	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Brasil	COMPLETO DATO
Tensión Nominal (Volt):	230/400	400	CUMPLE
Capacidad de Ruptura mínima (kA):	6	10	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782
"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 3 - LÁMPARAS			
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020 - REV.1	OFERENTE: ELECTROPAR S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 /40W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	36	36	CUMPLE
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	10.000	CUMPLE
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA	6200 K	CUMPLE
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
ÍTEM 2 : LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 18 W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	18	18	CUMPLE
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA	6500 K	CUMPLE
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	10.000	CUMPLE
ÍTEM 3 : LÁMPARA LED EQUIVALENTE A 100 W - 220 V (VIDA MEDIA ≥ 8.000 hs) (2.700° K) ≥ 1500lm			
Potencia (W):	equivalente a 100 W	18 W (equivalente a 140 W)	CUMPLE
Tensión (V):	220	85-264	CUMPLE
Frecuencia Nominal (Hz):	50	50	CUMPLE
Flujo Luminoso (Lm):	> o igual a 1500	1.620	CUMPLE
Casquillo:	E - 27	E - 27	CUMPLE
Vida media (horas):	> o igual a 8000	30.000	CUMPLE
Tonalidad (color)	2700K	3000K	**NO CUMPLE**

LOTE 3 - LÁMPARAS			
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020 - REV.1	OFERENTE: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 /40W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	36	36	**NO CUMPLE(*)**
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	13.000	**NO CUMPLE(*)**
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA 6500 K	LUZ DIA	**NO CUMPLE(*)**
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220 V	**NO CUMPLE(*)**
(*)No cumple con la presentación de Catálogos Técnicos u otras literaturas del fabricante, para la confirmación de los datos técnicos consigandos por el oferente en la Planilla de Datos Garantizados. Presenta **fotografía del producto**, en la misma no se puede verificar datos de Vida media (horas) y Tensión / Frecuencia (Volt/Hz).			
ÍTEM 2 : LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 18 W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	18	18	**NO CUMPLE(*)**
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA	LUZ DIA	**NO CUMPLE(*)**
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220	**NO CUMPLE(*)**
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	13.000	**NO CUMPLE(*)**
(*)No cumple con la presentación de Catálogos Técnicos u otras literaturas del fabricante, para la confirmación de los datos técnicos consigandos por el oferente en la Planilla de Datos Garantizados. Presenta **fotografía del producto**, en la misma no se puede verificar datos de Vida media (horas) y Tensión / Frecuencia (Volt/Hz).			

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782
"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 3 - LÁMPARAS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020 - REV.1	OFERENTE: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 3 : LÁMPARA LED EQUIVALENTE A 100 W - 220 V (VIDA MEDIA ≥ 8.000 hs) (2.700° K) ≥ 1500lm			
Potencia (W):	equivalente a 100 W	14 W equivalente a 100 W (**)	**NO CUMPLE(*)**
Tensión (V):	220	220	**NO CUMPLE(*)**
Frecuencia Nominal (Hz):	50	50-60	**NO CUMPLE(*)**
Flujo Luminoso (Lm):	> o igual a 1500	1500(**)	**NO CUMPLE(*)**
Casquillo:	E - 27	E-27	**NO CUMPLE(*)**
Vida media (horas):	> o igual a 8000	15000(**)	**NO CUMPLE(*)**
Tonalidad (color)	2700K	3000K	**NO CUMPLE(*)**

(*)No cumple con la presentación de Catálogos Técnicos u otras literaturas del fabricante, para la confirmación de los datos técnicos consigandos por el oferente en la Planilla de Datos Garantizados. Presenta **fotografía del producto**.

(**)Se verifican diferencias entre el dato consignado en la Planilla de Datos Garantizados y los datos que se observan en la fotografía del producto (emaque del mismo) presentado por el oferente.

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020 - REV.1	OFERENTE: PIRO'Y S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 /40W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	36 W	36 W	CUMPLE
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	13000 h	CUMPLE
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA	6200 K	CUMPLE
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
ÍTEM 2 : LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR DE 18 W- 220 V. "LUZ DEL DÍA" (6.000°K)			
Potencia (W):	18 W	18 W	CUMPLE
Vida media (horas):	5.000 a 10.000	13000 h	CUMPLE
Tonalidad (color)	LUZ BLANCA FRIA	6200 K	CUMPLE
Tensión y Frecuencia (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
ÍTEM 3 : LÁMPARA LED EQUIVALENTE A 100 W - 220 V (VIDA MEDIA ≥ 8.000 hs) (2.700° K) ≥ 1500lm			
Potencia (W):	equivalente a 100 W	13W equivalente a 100W	CUMPLE
Tensión (V):	220	220-240	CUMPLE
Frecuencia Nominal (Hz):	50	50 Hz	CUMPLE
Flujo Luminoso (Lm):	> o igual a 1500	1521 lm	CUMPLE
Casquillo:	E - 27	E27	CUMPLE
Vida media (horas):	> o igual a 8000	15000h	CUMPLE
Tonalidad (color)	2700K	2700K	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1108/2020 - ID N° 375782
"Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distintos Locales de la ANDE - Ad Referéndum."
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS GARANTIZADOS

LOTE 4 - ACCESORIOS VARIOS			
		OFERENTE: PIRO'Y S.A.	
DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/04/2020	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - CATÁLOGOS TÉCNICOS	EVALUACIÓN
ÍTEM 1: PAR DE ZÓCALOS ANTIVIBRATORIOS PARA TUBO FLUORESCENTE.			
Marca:	---	Molveno	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Uruguay	COMPLETO DATO
Dispositivo antivibratorio:	SI	SI	CUMPLE
ÍTEM 2 : PICO DE TOMACORRIENTE CON TIERRA LATERAL 10/15 AMP.			
Marca:	---	Conatel	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	Uruguay	COMPLETO DATO
Tensión nominal (Volt):	230	125/250	CUMPLE
Corriente nominal (A):	10	10-15	CUMPLE
ÍTEM 3: REACTOR ELECTRÓNICO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 1 x 36/40 W- 220 V.			
Marca:	---	ARTEF BY VCP	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	China	COMPLETO DATO
Potencia (W):	1 x 36/40	1X20/30/40	CUMPLE
Factor de potencia (γ):	0,6	0,6	CUMPLE
Filtro para armónicos	SI	SI (> 10)	CUMPLE
Tensión y frec. nom. (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
ÍTEM 4: REACTOR ELECTRÓNICO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 2 x 36/40 W- 220 V.			
Marca:	---	VCP	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	China	COMPLETO DATO
Potencia (W):	2 x 36/40	2 X 36	CUMPLE
Factor de potencia (γ):	alto factor de potencia	0,56	CUMPLE
Filtro para armónicos	SI	SI (> 10)	CUMPLE
Tensión y frec. nom. (Volt/Hz):	220/50	220/50	CUMPLE
ÍTEM 5: ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE 18/36 W.			
Marca:	---	VCP	COMPLETO DATO
Procedencia:	---	China	COMPLETO DATO
Código de modelo:	---	S10 - 1054700	COMPLETO DATO