Asunción, 22 de noviembre de 2010.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 563/2010

"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MAYORES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS ELECTRICOS"

INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

1- INTRODUCCION

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/Nº 28160 de fecha 16 de noviembre de 2010, este Comité de Evaluación designado por dicho instrumento se ha abocado en la elaboración del presente informe referente al estudio de las Ofertas de la Licitación Publica Nacional ANDE Nº 563/2010 "Suministro de Herramientas Mayores de Seguridad, para Trabajos Eléctricos".

2- APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 09:00 horas del día 9 de noviembre de 2010, se ha procedido a la apertura de los sobres de ofertas presentadas por las siguientes firmas:

1. ING. GUSTAVO AQUINO.
2. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
3. ING. WILLIAM NEGRETE YAMBAY

3- EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS

Fue efectuado el estudio de los documentos presentados por los Oferentes para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional ANDE Nº 563/2010, conforme Planilla de Verificación de Documentos, adjunta (Ver Anexo A-2).

Se ha observado que:

1. En el Pliego de Bases y Condiciones se exige la entrega de documentos Legales conforme a lo indicado en la Cláusula 11.1 (e) y (d) de la IAO – Sección II Datos de la Licitación (DDL) tales como:

   - Una muestra de los ítem (1, 6 y 7) que serán sometidos a los ensayos y comprobaciones de calidad, conforme lo establece las EE.TT... IAO 11.1 (e) (d).

La firma Ing. Gustavo Aquino omitió la presentación de las muestras de los ítems 1 y 6 (el item 7 no fue cotizado por la firma).

A los efectos de subsanar la observación que antecede, se envía un documento (Memorándum GP/SHM/221/2010), al Dpto. de Licitaciones, solicitando la presentación de las mencionadas muestras.

Por medio de un correo electrónico solicita al Departamento de Licitaciones un tiempo de (ocho) 8 a (diez) 10 días para la presentación de la muestra contados a partir de la fecha 15 de noviembre del corriente para la verificación correspondiente. Ante dicho pedido se le concede un plazo de cuatro 4 días (hasta el19/11/2010) atendiendo que:

Se encuentra vigente la Resolución M.H. N° 233 de fecha 6 de julio de 2010, por la cual se establecen Normas y Procedimientos de Contrataciones Públicas para el cierre del Ejercicio Fiscal 2010, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes N°s. 1535/99 y 3664/2010 y sus Reglamentaciones. Al

respecto, la resolución mencionada en su artículo 20º establece como fecha límite el día 3 de diciembre de 2010, para la presentación de adjudicaciones de Contrataciones Públicas a la DNCP (Contratos y Órdenes de Compras firmados) que comprometan el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010,... En consecuencia, teniendo en cuenta la fecha tope establecida en la resolución de referencia, se solicito a los Comités de Evaluación designados para el estudio de ofertas de las diferentes Licitaciones como de los llamados por Vías de Excepción y a las Unidades Técnicas en los casos de Contrataciones Directas, arbitrar las medidas necesarias a efectos de presentar las conclusiones de los estudios de ofertas a la Dirección de Contrataciones Públicas máximo hasta el 19 de noviembre de 2010.

Por medio de una nota de fecha 19/11/2010, responde a nuestra solicitud, remitiendo las muestras solicitadas. Por todo lo expuesto la firma Ing. Gustavo Aquino S.A no es descalificada de los ítems 1 y 6 por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

2. En el Pliego de Bases y Condiciones se exige la entrega de documentos Legales conforme a lo indicado en la Cláusula 11.1 (e) y (d) de la IAO – Sección II Datos de la Licitación (DDL) tales como:

   - Una muestra de los ítem (1, 6 y 7) que serán sometidos a los ensayos y comprobaciones de calidad, conforme lo establece las EE.TT... IAO 11.1 (e) (d)

La firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A omitió la presentación de la muestra del item 6 (Los ítems 1 y 7 no fueron cotizados por la firma).

A los efectos de subsanar la observación que antecede, se envía un documento (Memorándum GP/SHM/220/2010), al Dpto. de Licitaciones, solicitando la presentación de la mencionada muestra (item 6). Por medio de una nota de fecha 16/11/2010, responde a nuestra solicitud, remitiendo la muestra solicitada. Por todo lo expuesto la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A** no es descalificada del presente ítem por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

3. En el Pliego de Bases y Condiciones se exige la entrega de documentos Legales conforme a lo indicado en la Cláusula 11.1 (e) de la IAO – Sección II Datos de la Licitación (DDL) tales como:

   - Plan de Entrega ajustado al plazo establecido en la Sección V, Programa de Suministros. **Documento Sustancial** ... IAO 11.1 (e) (b)

   Sección V, Programa de Suministro. Punto 2 Plan de Entregas. *El plazo de entrega del bien es de setenta y cinco 75 días, el cual será contado a partir de la firma del Contrato.*

La firma ING. WILLIAN NEGRETE YAMBAY modificó el plazo de entrega del bien a cien 100 días, el cual será contado a partir de la firma del contrato. Este documento es de carácter sustancial, por lo que la firma es DESCALIFICADA de la presente modalidad.

4- ANALISIS TECNICO – ECONOMICO DE LAS OFERTAS

Con el Objetivo de calificar la capacidad financiera del oferente, se consideró la siguiente metodología: Se analizó los valores del Balance presentado por los Oferentes conforme a la Cláusula 11.1 (f) (1) de los DDL para la verificación del cumplimiento de los requisitos. Dichas planillas se adjunta al presente informe (Ver Anexo A-3).

Se ha observado que:

1. En el Pliego de Bases y Condiciones se establece los Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación Sección III, ítem **2.2 Capacidad Financiera**, tales como:

   - Índice de Liquidez Corriente.

La firma ING. WILLIAN NEGRETE YAMBAY no cumple con este indicador financiero.

El resultado del análisis técnico se detalla a continuación:

3.1 ANALISIS TECNICO

ITEM 1 – CANTIDAD: 115 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS SECCIONABLE

1- ING. GUSTAVO AQUINO.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 017-05

2- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- No Cotizó Oferta para este ítem.

ITEM 2 – Cantidad: 15 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS COM GANCHO UNIVERSAL PARA LINEAS VIVAS.

3- ING. GUSTAVO AQUINO.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 017-02

4- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- No Cotizó Oferta para este ítem.

ITEM 3– Cantidad: 9 UNIDADES – PERTIGAS TELESCOPICA.

1- ING. GUSTAVO AQUINO.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas DMA/LT AT 01

2- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- No Cotizó Oferta para este ítem.

ITEM 4– Cantidad: 60 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA REDES DE DISTRIBUCION HASTA 23 kV.

1- ING. GUSTAVO AQUINO.

- No Cumple con el ítem 3.2.1. Mordaza o Grapa punto (e), las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 099-2009, el material no es de bronce. Conforme a lo declarado en la Planilla de Datos Garantizados es de Aluminio.

2- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 099-2009.

ITEM 5– Cantidad: 4 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA LINEAS SUBTERRANEAS.

1- ING. GUSTAVO AQUINO.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 099-2010.

2- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 099-2010.

ITEM 6– Cantidad: 88 UNIDADES – PROBADOR DE TENSION POR CONTACTO DIRECTO PARA LINEAS DESNUDAS Y COMPACTA PROTEGIDA.

1- ING. GUSTAVO AQUINO.

- No cumple con el item 2.4. No se indica la ausencia de tensión por medio de un visor verde.
- No cumple el item 2.5. El dispositivo de test de funcionamiento del probador, el botón de prueba al apretarlo debe manifestarse por medio del encendido del diodo rojo intermitente y por la señal sonora y al liberarlo no se manifiesta por el encendido del diodo indicador verde.
- No cumple con el item 3.8. Embalaje. El equipo no cuenta con un estuche metálico o de madera reforzado, forrado en su interior con tela de protección u otro material que sea seguro para su transporte.

2- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- Cumple con las Especificaciones Técnicas GP-SHM Nº 2018-02

ITEM 7– Cantidad: 80 UNIDADES – DISPOSITIVO PORTATIL DE DESCONEXION EN CARGA (LOAD-BUSTER – SERIE 5300-R3).

3- ING. GUSTAVO AQUINO.

- No Cotizó Oferta para este ítem.

4- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

- No Cotizó Oferta para este ítem.

4.2 ANALISIS ECONOMICO

A continuación se resumen en orden numérico de menor a mayor los precios de las ofertas que se ajustaron a los requerimientos básicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

ITEM 1 – CANTIDAD: 115 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS SECCIONABLE

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
ING. GUSTAVO AQUINO	316.698.500	100%

ITEM 2 – Cantidad: 15 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS COM GANCHO UNIVERSAL PARA LINEAS VIVAS.

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
ING. GUSTAVO AQUINO	25.878.750	100%

ITEM 3– Cantidad: 9 UNIDADES – PERTIGAS TELESCOPICA.

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
ING. GUSTAVO AQUINO	32.135.850	100%

ITEM 4– Cantidad: 60 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA REDES DE DISTRIBUCION HASTA 23 kV.

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	225.086.400	100%

ITEM 5– Cantidad: 4 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA LINEAS SUBTERRANEAS.

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
ING. GUSTAVO AQUINO	16.597.800	100%
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	18.639.840	

ITEM 6– Cantidad: 88 UNIDADES – PROBADOR DE TENSION POR CONTACTO DIRECTO PARA LINEAS DESNUDAS Y COMPACTA PROTEGIDA.

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.	205.719.360	100%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los estudios realizados y teniendo en cuenta:

a) La **IAO 1.2 d. de la Sección II DDL:** *"El Sistema de adjudicación de la presente licitación es: por item".*

b) Articulo 63 – **Criterio de la Adjudicación**, del decreto reglamentario Nº21909/03 modificado por el decreto 5.174/05 que dispone: *"Atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:...1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio estipulado como el mas bajo"*, este Comité de Evaluación recomienda que la Licitación Publica Nacional Ande Nº 563/2010 **"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MEYORES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS ELECTRICOS"**, sea adjudicados de las siguientes formas:

ITEM 1 – CANTIDAD: 115 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS SECCIONABLE

Adjudicar a la firma **ING. GUSTAVO AQUINO.**, por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -0,15%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Trescientos dieciséis millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos (316.698.500 Gs), IVA incluido.

ITEM 2 – Cantidad: 15 UNIDADES – PERTIGAS DE MANIOBRAS COM GANCHO UNIVERSAL PARA LINEAS VIVAS.

Adjudicar a la firma **ING. GUSTAVO AQUINO.**, por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -26,21% .

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Veinticinco millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta (25.878.750 Gs), IVA incluido.

ITEM 3– Cantidad: 9 UNIDADES – PERTIGAS TELESCOPICA.

Adjudicar a la firma **ING. GUSTAVO AQUINO.**, por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -22,48% .

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Treinta y Dos millones ciento treinta y cinco mil ochocientos cincuenta (32.135.850 Gs), IVA incluido.

ITEM 4– Cantidad: 60 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA REDES DE DISTRIBUCION HASTA 23 kV.

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.**, por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -40,45% .

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Doscientos veinticinco millones ochenta y seis mil cuatrocientos (225.086.400 Gs), IVA incluido.

ITEM 5– Cantidad: 4 UNIDADES – EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORARIA PARA LINEAS SUBTERRANEAS.

Adjudicar a la firma **ING. GUSTAVO AQUINO.**, por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -42,77%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Dieciséis millones quinientos noventa y siete mil ochocientos (16.597.800 Gs), IVA incluido.

ITEM 6– Cantidad: 88 UNIDADES – PROBADOR DE TENSION POR CONTACTO DIRECTO PARA LINEAS DESNUDAS Y COMPACTA PROTEGIDA.

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.**, por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en -11,38% .

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Doscientos cinco millones setecientos diecinueve mil trecientos sesenta (205.719.360 Gs), IVA incluido.

ITEM 7– Cantidad: 80 UNIDADES – DISPOSITIVO PORTATIL DE DESCONEXION EN CARGA (LOAD-BUSTER – SERIE 5300-R3).

Declarar desierta la adjudicación del ítem 7 de la LPN 563/2010 para la compra de 80 (Ochenta) Dispositivo Portátil de Desconexión en Carga (LOAD-BUSTER – SERIE 5300-R3), debido a que la única oferta presentada no cumple con el Plazo de Entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, **requisito de carácter sustancial**, además de no cumplir con el requisito establecido para el Índice de Liquidez Corriente.

RESUMEN DE LAS OFERTAS ADJUDICADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO TOTAL ESTIMADO POR ANDE (IVA INCLUIDO) (GS.)	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN [(OFERTA TOTAL-COSTO ESTIMADO)/COSTO ESTIMADO]X100	FIRMA ADJUDICADA	MARCA
1-	Pértigas de maniobras seccionables	115	317.170.000	316.698.500	-0,15	ING. GUSTAVO AQUINO	LIAT
2-	Pértigas de maniobras con gancho universal para líneas vivas	15	35.070.000	25.878.750	- 26,21	ING. GUSTAVO AQUINO	LIAT
3-	Pértiga Telescópica.	9	41.454.000	32.135.850	- 22,48	ING. GUSTAVO AQUINO	LIAT
4-	Equipo de puesta a tierra temporaria, para redes de distribución hasta 23kV	60	378.000.000	225.086.400	- 40,45	COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY	FAMECA
5-	Equipo de puesta a tierra para líneas sub-terraneas	4	29.000.000	16.597.800	- 42,77	ING. GUSTAVO AQUINO	LIAT
6-	Probador de tensión por contacto directo para líneas desnudas y compacta protegida.	88	232.126.400	205.719.360	-11,38	COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY	FAMECA
7-	Dispositivo Portátil de Desconexión en carga (Load Buster – Serie 5300- R3)	80	840.000.000	-	-	SE DECLARA DESIERTA	-
		TOTALES Gs.	1.032.820.400	822.116.660			

Observación: Para la sumatoria de los TOTALES se tuvieron en cuenta en los cálculos, solo los ítems sugeridos para adjudicaciones.

$$\text{Relación de Comparación} = \frac{\text{(Monto Total de ítems Adjudicados - Costo Estimado Total ANDE)}}{\text{Costo Estimado Total ANDE}} \times 100 = -20{,}40\ \%$$

Es nuestro informe, en la ciudad de Asunción, a los 22 días del mes de noviembre del año 2010.

Ing. José Talavera
Coordinador

Ing. Ana Maldonado
Miembro Representante Área Solicitante

Abog. Fernando Bolaños
Miembro Representante Asesoría Legal