INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA Nº 89/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 99/18
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de setiembre del dos mil diez y ocho, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 99/18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S."**

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Rosi Ani Vera representante de la Dirección Jurídica de la Institución y la Sra. Sonia Agüero, representante de la Sindicatura de la Institución, el Sr. Blas Núñez representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los Oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **SERVICIO TECNICO JC de NERI JAVIER CABALLERO PAEZ- RUC: 1.976.058-2:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios de **Gs. 174.900.000 (Guaraníes ciento setenta y cuatro millones novecientos mil). IVA incluido.,** y por el monto máximo del llamado de **Gs 800.000.000- (Guaraníes ochocientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 24.000.000.- (Guaraníes veinte y cuatro millones).** Empresa Aseguradora: GENERAL SEGUROS N° de Póliza: 31.1508.0010433.0000.- Total de hojas foliadas 147 (ciento cuarenta y siete).

2. **CONELEC SA. - RUC: 80050568-9:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios de **Gs. 175.000.000 (Guaraníes ciento setenta y cinco millones). IVA incluido.,** y por el monto máximo del llamado de **Gs 800.000.000- (Guaraníes ochocientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 40.000.000.- (Guaraníes cuarenta millones).** Empresa Aseguradora: LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES N° de Póliza: 1508003026.- Total de hojas foliadas 109 (ciento nueve).

3. **SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SA. - RUC: 80086833-1:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios de **Gs. 267.717.485 (Guaraníes doscientos sesenta y siete millones setecientos diez y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco). IVA incluido.,** y por el monto máximo del llamado de **Gs 800.000.000- (Guaraníes ochocientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 50.000.000.- (Guaraníes cincuenta millones).** Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 1508017108.- Total de hojas foliadas TOMO I - TOMO II - TOMO III - 774 (setecientos setenta y cuatro).

4. **ELIMEC SRL. - RUC: 80000286-5:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de precios unitarios de **Gs. 295.000.000 (Guaraníes doscientos noventa y cinco millones). IVA incluido.,** y por el monto máximo del llamado de **Gs 800.000.000- (Guaraníes ochocientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 24.000.000.- (Guaraníes veinte y cuatro millones).** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.043279/000.- Total de hojas foliadas 199 (ciento noventa y nueve).

Se ajuntan observaciones de las firmas: SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO y SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SA.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra

Adolfo Artundaga

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

William Sanchez
Conelec S.A.

N. Javier Caballero P.
Servicio Técnico JC
Propietario

Sonia Agüero
Asistente de Secretaria Privada - Sindicatura
Instituto de Prevision Social

agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sonia Agüero
Asistente de Secretaría Privada - Sindicatura
Instituto de Previsión Social

Esta Dos. Dentro Cont. Jurídica

N. Javier Caballero P.
Servicio Técnico JC
Propietario

Adolfo Artunduaga

William Sánchez
Conelec. S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 89/18

LPN SBE 99/18

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO

Fecha: 25/09/18

Empresa: Servicio Tecnico JC

Representante : Neri Javier Caballero Pérez

La empresa ConElec S.A. en el punto "F" Cualquier otro documento adicional requerido en el:

* Item 1.- No presenta las copias de contratos y/o facturas de los años 2013 - 2015 y 2017 en donde se solicita dentro de los últimos 5 (cinco) años: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
* Item 7.- No presenta copia autenticada del patente municipal vigente.
* Item 10.- No presenta copia del impuesto a la renta de los tres últimos años (2015 - 2016 - 2017)
* Item 14.- No presenta planilla de datos garantizados firmada por el representante legal en concordancia con las especificaciones técnicas (para repuestos).
* Item 15.- No presenta 3 (Tres) Certificados o Actas de recepción final en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

N. Javier Caballero P.
Servicio Técnico JC
Propietario

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Foja 1/2 —

OBSERVACIONES

ACTA N° 89/18

LPN SBE 99/18

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO

Fecha: 25/09/18

Empresa: Servicios y Proyectos del Paraguay S.A. —

Representante: Adolfo Artundwaga A. — CI: 2211427 —

(1) * El oferente Conelec S.A. en su oferta presentada al momento de la sesión pública virtual no especifica Marca, Fabricante, Modelo ni procedencia de los repuestos a ser proveidos para Mantenimiento Correctivo, desde el ítem N° 27 hasta el N° 85. En el PBC se especifica la necesidad de declarar esta información.

* Tampoco presenta planilla de Datos Garantizados p/ Repuestos en su oferta física. —

(2) * El oferente Neri Javier Caballero Páez en su oferta de la sesión pública virtual no especifica fabricante ni procedencia de los repuestos a ser proveidos para Mantenimiento Correctivo desde el ítem N° 27 hasta el N° 85; asimismo declara como marca de repuestos "Neri Javier Caballero Páez" y como Procedencia "Paraguay" para el mismo grupo de ítems mencionados, información a simple vista incorrecta pues no existen equipos ni repuestos de esa marca y Procedencia que puedan ser aplicados a los servicios objeto del Presente llamado. Tampoco se presenta en la oferta física la Planilla de Datos Garantizados p/ Repuestos. —

(3) * El oferente ELIMEC SRL, en su oferta de la sesión pública virtual presenta los siguientes puntos -

- En el ítem N° 49 no especifica qué tipo de gas refrigerante proveerá, siendo que el equipo utiliza un único tipo de gas refrigerante, el R410A. Existe el riesgo de provisión de gas refrigerante incompatible con el equipo.

-

A. Artundwaga.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

Foja 2/2.—

ACTA N° 89/18

LPN SBE 99/18

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA FRÍA DEL EDIFICIO UTI-UCO

Fecha: 25/09/18

Empresa: Servicios y Proyectos del Paraguay S.A.—

Representante: Adolfo Artundwaga A.— CI 2211427.—

(4) El oferente ELIMEC S.R.L en su oferta de la sesión pública virtual presenta los siguientes puntos:

- En el ítem N° 50 no especifica qué tipo o modelo de aceite de compresor proveerá, siendo que el equipo utiliza un tipo específico de aceite de compresor TRANE Polyoester Oil 078/079/080. Existe riesgo de provisión de aceite incompatible.
- En varios ítems de su oferta, especifica más de una procedencia para el mismo repuesto ofertado.
- En varios ítems de su oferta, en el campo "MODELO" especifica la palabra "VARIOS", no pudiendo identificarse qué tipo de repuesto y con cuales características será instalado, por tanto existe riesgo de proveer repuestos incompatibles con las máquinas objeto de mantenimiento en el presente llamado.—

(5) El oferente ELIMEC SRL en su oferta física no presenta copia AUTENTICADA de su patente comercial, sino copia simple en la foja 18. Tampoco presenta Certificado de Origen Nacional

(6) Los oferentes CONELEC S.A y Neri Javier Caballero Páez presentan oferta de varios ítems por valores muy inferiores al precio referencial, en el orden del 40 ~ 50 % del mismo.

A. Artundwaga