El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, conforme a lo establecido en el Art. 26 y 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el Informe **Técnico de Evaluación de Ofertas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente:-----

1) **DATOS DE LA CONVOCATORIA**
   a) Nº de PAC : 274.841
   b) Nombre del llamado : Llamado para Reparación y Mantenimiento de las Unidades Ininterrumpidas de Alimentación del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo.
   c) Modalidad : Contratación por la vía de la excepción.

2) **APERTURA DE SOBRES**: Según Acta N° 013/2014 de fecha 11 de Abril de 2014, en el local del Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo, se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada por la siguiente empresa: ----------

Oferente	RUC N°	Oferta Gs.
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.	80001298-4	28.900.000

3) **DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL**: El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:----------

Documentos de Carácter sustancial	EIE S.R.L.
Formulario de presentación de ofertas debidamente firmado y completado	CUMPLE
Declaración jurada (Art. 40 y 20 – Ley 2051/03)	CUMPLE
Documentos que acrediten suficiente y adecuadamente su representación legal.	CUMPLE
Documentos que acrediten que el bien o servicio cumple con las especificaciones técnicas, planilla de descripción de trabajos y presupuestos y especificaciones técnicas requeridas.	CUMPLE
Documentos adicionales solicitados	
Declaración Jurada del Menor	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente municipal	CUMPLE

Obs.: Se deja Constancia de la verificación de los documentos contenidos en el SIPE presentados por el oferente en el presente llamado constatándose que corresponden efectivamente a lo solicitado en la carta de invitación.----------

a) **EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**: La evaluación de la propuesta presentada por el oferente, se realiza en base al análisis de las especificaciones técnicas y del precio ofertado por el oferente----------

b) **Análisis de las especificaciones técnicas:**
En el cuadro de análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas, que forma parte del presente informe, se evalúan los servicios ofertados por el oferente, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Circunscripción Judicial de Caaguazú (de carácter sustancial), verificándose que la oferta presentada por la empresa **ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.** cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.-------

c) **Análisis de las ofertas:**
Se ha evaluado la oferta presentada, verificándose que los precios ofertados no son excesivos y son normales en el mercado----------

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Ivonne Da Silva Peralta
Asistente Administrativo
C. J. Caaguazú

4) **RECOMENDACION:** Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones establece en su art. 33 inc. a).....las convocantes, *bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de oferta, "cuando el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos" en concordancia con el decreto 21.909/03 art. 70 primera parte que establece la titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos sobre bienes o servicios determinados solo constituirán supuestos de excepción bajo siguientes condiciones: Que la prestación se encuentre amparada legalmente por marca, patente, derecho de autor o derecho exclusivo, de acuerdo con el régimen de los mismos en cuanto a exclusividad y duración; y considerando el dictamen SUB UOC N° 001/2014 amparado en que la empresa ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L. es la única firma certificada como fabricantes de los equipos, con respaldo técnico especializado y amplia línea de repuestos en Paraguay , así como para instalar y dar mantenimientos a los equipos, partes y componentes de los mismos*, el Comité de Evaluación RECOMIENDA al Consejo de Administración; salvo mejor parece, cuanto sigue----------

(a) **ADJUDICAR,** En el llamado a contratación por la vía de la excepción para : " Reparación y Mantenimiento de las Unidades Ininterrumpidas de Alimentación del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, **PAC N° 274.841**, a la oferta presentada conforme a lo solicitado en la carta de invitación y conforme a la ley, de acuerdo al Cuadro de Precios adjudicados que se anexa al presente informe, a la siguiente empresa----------

a.1) **ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L., por un total de Gs. 28.900.000 (veintiocho millones novecientos mil), incluidas todas las cargas que correspondan----------**

5) **El COMITÉ DE EVALUACIÓN**, eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial Caaguazú el presente Informe Técnico de Evaluación de Ofertas.-------

Coronel Oviedo, 23 de abril de 2.014

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Ivonne Da Silva Peralta
Asistente Administrativo
C. J. Caaguazú

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
Comité de Evaluación

Informe Comité Evaluador N° 0 06 /2014

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.

ÍTEM Nº	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE CATALOGO	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio	81111812-008	1	**UPS marca EIE modelo SENIOR de 15 KVA-Serie Nro. 2838-01 – Lleva 20 baterías de 12 V 45 Amp**		
	Servicio		1	MANTENIMIENTO REPARADOR:		
	Servicio		1	Cambio de Baterías 12 V 45 Amp.	8.700.000	8.700.000
	Servicio		1	Verificación de Software	1.950.000	1.950.000
	Servicio		1	Verificación de Placa	1.500.000	1.500.000
	Servicio		1	Ajuste de Tensión de Entrada y Salida de Energía	1.700.000	1.700.000
	Servicio		1	Limpieza de Modulo	1.000.000	1.000.000
	Servicio		1	Calibración (Tensión batería, tensión de salida, límite de corriente del rectificador e inversor) y mantenimiento general.	2.950.000	2.950.000
2	Servicio	81111812-008	1	**UPS marca EIE modelo SENIOR de 5 KVA- Serie Nro. 2837-01 – Lleva 16 baterías de 12 V 17 Amp.**		
	Servicio		1	MANTENIMIENTO REPARADOR:		
	Servicio		1	Cambio de Baterías 12 V 17 Amp	5.840.000	5.840.000
	Servicio		1	Verificación de Software	1.360.000	1.360.000
	Servicio		1	Verificación de Placa	1.100.000	1.100.000
	Servicio		1	Limpieza de Modulo	700.000	700.000
	Servicio		1	Calibración (Tensión batería, tensión de salida, límite de corriente del rectificador e inversor) y mantenimiento general.	2.100.000	2.100.000
PRECIO TOTAL					**28.900.000**	**28.900.000**

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. ALAN KENNEDY
Comité Evaluador

Ivonne Da Silva Peralta
Asistente Administrativo
C. J. Caaguazú