DICTAMEN C.E. Nº 008 /2010

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN CONSTITUIDO POR RES. Nº 583/2009.
REF.: Contratación Directa Nº 10/10 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FROGORÍFICA" - ID Nº 193515.
FECHA: 04 MAYO 2010

I. ANTECEDENTES:

Considerando que en fecha 16 de abril de 2010 se ingresó al Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los datos sobre el llamado a Contratación Directa Nº 10 "*Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica*", del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), conforme se constata en el expediente.

Que, asimismo consta en el expediente las invitaciones cursadas a los potenciales oferentes.

Que, en fecha 03 de mayo de 2010, siendo las nueve y treinta horas, en la sala de reuniones del SENAVE, se procedió a la apertura de sobres, en presencia de las siguientes personas: Lic. Jazmín Villalba de Wenger y el Sr. Pedro Ramírez, ambos funcionarios de la U.O.C, quienes firman al pie del acta respectiva, conforme se constata en el Acta Nº 15/2010.

Que, conforme al acta de apertura las firmas que presentaron sus ofertas fueron las siguientes.

Nº	OFERENTE	Total Oferta Gs. Iva Incluido
1	ÑU GUAZU MULTISERVICIOS	6.000.000.-
2	ING. DIEGO SZKLARLIERVICZ	5.000.000.-
3	PC, S INFORMATICA	8.800.000.-
4	INFOLINE	9.100.000.-
5	INFORMATICA Y SERVICIOS	9.000.000.-
6	AIRMECT	2.850.000.-

Que, asimismo en el Anexo 1 de las ***Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa,*** que se acompaña a las distintas invitaciones, se ha establecido que la modalidad del llamado será la de "*Contratación Directa*", para lo cual se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según CDP Nº 137/10 para el Ejercicio Fiscal 2010, hasta un monto total de Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones), asimismo se pone a conocimiento que la adjudicación será por el TOTAL.

II.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:

En primer término se procede al análisis de las Ofertas presentadas, para determinar si las mismas se ajustan sustancialmente a los requisitos contenidos en la invitación de la presente contratación, según detalle de la Tabla de Verificación de Recaudos Legales, concluyéndose que:

- Oferente AIRMECT: los documentos de la oferta no están foliados, según el Anexo 1 punto 14) de la carta de invitación por lo tanto se ELIMINA dicha oferta.
- Los Oferentes ÑU GUAZU MULTISERVICIOS, ING. DIEGO SZKLIERVIRVICZ, PC, S INFORMATICA, INFOLINE E INFORMATICA Y SERVICIOS, han presentado correctamente sus ofertas, ajustandose las mismas a los requerimientos sustanciales contenidos en la carta de invitación.

III. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se procede a verificar si las ofertas presentan errores aritméticos, constatándose conforme detalle en Tabla Comparativa de Precios, que ninguna de las ellas presenta errores.

La Oferta de precio más bajo corresponde al Oferente ING. DIEGO SZKLIERVIRVICZ , cuyo importe total asciende a la suma de Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones) IVA incluido, que cumple las especificaciones técnicas requeridas por la institución.

A los efectos previstos en el artículo 36, segundo párrafo, y el Art. 33 inciso e) de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas", la segunda oferta de precio más bajo evaluado corresponde al Oferente ÑU GUAZU MULTISERVICIOS.., con un monto de total de Gs. 6.000.000 (Guaraníes seis millones) IVA incluido.

IV. RECOMENDACIÓN

En consideración a lo expuesto y en razón de presentar la oferta solvente más baja, que cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas; se recomienda adjudicar la Contratación Directa Nº 10/2010 "*Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica*", al oferente ING. DIEGO SZKLIERVIRVICZ , por un monto total de Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones) IVA incluido.

Se anexan los siguientes documentos: Tabla de Verificación de Recaudos Legales; Tabla Comparativa de Precios; Tabla Verificación Cumplimiento Especificaciones Técnicas; Cuadro Comparativo de Ofertas; Acta de Apertura de Ofertas Nº 015/2010; CDP Nº 137/2010; y las ofertas presentadas.

Es nuestro Dictamen:

Lic. BERNARDO FIGUEREDO
Miembro del Comité de Evaluación

Abg. MARISA GALEANO
Miembro del Comité de Evaluación

Abg. ROBERTO ROJAS
Miembro del Comité de Evaluación

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS • Unidad Operativa de Contrataciones • Comité de Evaluación de Ofertas • SENAVE •

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

SENAVE

Comité de Evaluación de Ofertas

CD Nº 01/2010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA FRIGORÍFICA

TABLA DE VERIFICACION RECAUDOS LEGALES

ITEM	RECAUDOS EXIGIDOS	ÑU GUAZU MULTISERVICIOS	DIEGO SZKLARKIERVICZ	PC,S INFORMATICA	INFOLINE	INFORMATICA Y SERVICIOS	AIRMECT
	DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL						
10.a	El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2;	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.b	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.g	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal
10.h	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas;	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL NO SUSTANCIAL						
10.c	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.d	Fotocopia simple del certificado de cumplimiento tributario;	NO	SI	No	No	No	No
10.f	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal	Unipersonal
	CONSTANCIA SIPE Nº		1069282	1063372	1065947		1069465

OBS: OFERENTE AIRMECT: NO FOLIO LAS HOJAS DE LA OFERTA, POR DICHO MOTIVO SE ELIMINA LA MISMA.
LOS DEMAS OFERENTES NO FUERON SOLICITADOS LOS DOCUEMNTOS FORMALES POR NO TENER LA OFERTA MAS BAJA.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS • SENAVE • Unidad Operativa de Contrataciones Comité de Evaluación de Ofertas

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

SENAVE

Comité de Evaluación de Ofertas

CD N° 10/2010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA FRIGORÍFICA

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

					ÑU GUAZU MULTISERVICIO				ING. DANIEL SZKLARKIERVICZ				PC,S INFORMATICA				INFOLINE				INFORMATICA Y SERVICIOS			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
1	81141804-028	Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica	un.	1	ÑU GUAZU	PARAGUAYA	6.000.000	6.000.000	SZKLARKIERVICZ	PARAGUAYA	5.000.000	5.000.000	PC,S INFORMATICA	PARAGUAYA	8.800.000	8.800.000	INFOLINE	PARAGUAYA	9.100.000	9.100.000	INFORMATICA Y SERVICIOS	PARAGUAYA	9.000.000	9.000.000
TOTALES Gs.								6.000.000				5.000.000				8.800.000				9.100.000				9.000.000

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación de Ofertas
SENAVE

CD Nº 10/2010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA FRIGORÍFICA

TABLA VERIFICACION CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		OFERENTE	OFERENTE
ITEM	ESPECFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	ÑU GUAZU MULTISERVICIOS	DIEGO SZKLARKIERVICZ
1	Características del equipo: costa de un evaporador marca MIPAL, de procedencia brasileña, de enfriado de flores, una unidad condensadora de 1 ½ hp, de procedencia francesa L; Unite H, compresor hermético de características eléctricas 3/380 V/50hz, tablero electrónico con llaves termo magnéticas, contactores, relé térmicos, llaves de accionamientos, termostato eléctrico de control de temperatura y deshielo marca Dixell de Italia.	Cumple	Cumple
2	Servicios requeridos: limpieza de del evaporador y condensador, revisión de la placa electrónica de mando, control de termostato, medición de cargas del motor ventilador, del condensador y del compresor, limpieza de bandeja de condensado, revisión del sistema de drenaje, revisión del estado físico de los contactares y su funcionamiento, reles, temporizadores, presostato de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra, verificación de estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre	Cumple	Cumple
3	Reparaciones requeridas: provisión y cambio de válvula de expansión, filtro de gas refrigerante, limpieza y barrido del sistema de cañerías de gas con nitrógeno, vació y carga de gas refrigerante freon 22, puesta en marcha y control de funcionamiento.	Cumple	Cumple
	Deberán incluir los repuestos, mano de obra y puesta en marcha del equipo para la		

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS · Unidad Operativa de Contrataciones · Comité de Evaluación de Ofertas · SENAVE