CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Nº Orden	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Periodo de Realización	OFERENTE
					THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L
1	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Revisión, regulación y/o reposición de correas	ANUAL	CUMPLE
2	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores	ANUAL	CUMPLE
3	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías	ANUAL	CUMPLE
4	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	ANUAL	CUMPLE
5	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y control del interruptor del final de carrera	BIMESTRAL	CUMPLE

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

6	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente	BIMESTRAL	CUMPLE
7	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	BIMESTRAL	CUMPLE
8	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza y secado del cubo	BIMESTRAL	CUMPLE
9	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	CUATRIMESTRAL	CUMPLE
10	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	EVENTO	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

11	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas	MENSUAL	CUMPLE
12	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas	MENSUAL	CUMPLE
13	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Prueba, verificación, y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	MENSUAL	CUMPLE
14	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que éste no esté sucio	MENSUAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

15	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	MENSUAL	CUMPLE
16	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	MENSUAL	CUMPLE
17	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas	MENSUAL	CUMPLE
18	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	MENSUAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

19	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	MENSUAL	CUMPLE
20	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza de cuadro de comando	MENSUAL	CUMPLE
21	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés	MENSUAL	CUMPLE
22	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza integral de sala de máquina	MENSUAL	CUMPLE
23	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos	MENSUAL	CUMPLE
24	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	MENSUAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salguero Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

25	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores	MENSUAL	CUMPLE
26	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces	MENSUAL	CUMPLE
27	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	MENSUAL	CUMPLE
28	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina	MENSUAL	CUMPLE
29	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	MENSUAL	CUMPLE
30	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre	MENSUAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

31	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina.	MENSUAL	CUMPLE
32	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de para caída; sistemas de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes	SEMESTRAL	CUMPLE
33	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas	SEMESTRAL	CUMPLE
34	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	SEMESTRAL	CUMPLE
35	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina	SEMESTRAL	CUMPLE
36	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro	SEMESTRAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

37	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados	SEMESTRAL	CUMPLE
38	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	SEMESTRAL	CUMPLE
39	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	SEMESTRAL	CUMPLE
40	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje	SEMESTRAL	CUMPLE
41	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas	TRIMESTRAL	CUMPLE
42	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina.	TRIMESTRAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITEMBUCÚ

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

43	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	TRIMESTRAL	CUMPLE
44	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	TRIMESTRAL	CUMPLE
45	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza.	TRIMESTRAL	CUMPLE
46	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	TRIMESTRAL	CUMPLE
47	72101506-001	Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensores Marca SUR THYSSEN Nº **87.778** y Nº **87.779**.-	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrerecorrido	TRIMESTRAL	CUMPLE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

Germán Salgueiro Santa Cruz