Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 231350

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:09 del día 2/7/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 231350 - Lp0722-12.Suministro de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público de la Institución:

Código Verificador: 8f6eeeeb73acfe956cab6e59d456d66a

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos una prorroga de 15(quince) dias, debido a la envergadura del llamado, a fin de preparar una oferta conveniente a ambas partes.-	13-06-2012	09:06:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	21-06-2012	16:11:31

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la hoja 2/11 de la especificación (o 77 de la licitación) hay la información que el nivel de iluminación del apagado es 25 Lux (máximo), pero en la hoja 09/11 de la especificación (o 70 de la licitación) en la ?PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS? ítem 8 ?Niveles de iluminación de apagado (Lux)? informa el nivel de 50 Lux. ¿Cuál es el nivel correcto del apagado, 25 Lux o 50 Lux?	13-06-2012	03:06:06

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El nivel de apagado máximo exigido es de 50 Lux.	21-06-2012	14:52:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- En las Especificaciones Técnicas ANDE N° 07.40.33 - Rev. 4, referida a Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión, en el punto 6.2, menciona la información mínima que debe figurar en el embalaje. A qué se refiere con embalaje, si es al envoltorio individual de cada lámpara o la caja contenedora de las lámparas? 2. En el punto 3 del Anexo 1 del Pliego, referido al Plan de Entrega y Cumplimiento, menciona que el Lote 4 correspondiente a Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión, tiene la entrega prevista del 100% a los 90 días calendario. Es posible proponer cronograma de entregas parciales?. De ser esto posible, si el mismo puede exceder los 90 días. Gracias y saludos cordiales	13-06-2012	05:06:18

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Referente al embalaje: El Embalaje se refiere a la caja contenedora de lámparas como se aclara pertinentemente en los ítems 6.1 y 6.2, respectivamente. Referente al cronograma de entregas: Favor remitirse a la Addenda N° 2.	21-06-2012	14:56:26

CONSULTA