CENTRO FINANCIERO N° 5 FF-AA									
CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split de 60000 BTU	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 60000 BTU: Frio-Calor, con control de temperatura, compresorrotativo, supersilenciosos, bajo consumo, kit de instalacion, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidireccional, filtro para pureza de aire, control remoto (con juego de pilas incluido), encendido y apagado programado, visor electronico programado para monitoreo de temperatura frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electrica y todos los materiales necesarios para su funcionamiento (soporte de hierro, caño de cobre, aisladores, cables NYY (10m), llave TM segun la capacidad del equipo provisto, caño de PVC de 20 a 25 mm para desague (5m + codos), garantia minima de 1 (un) año como minimo. Todo potencial oferente debera realizar una visita tecnica a cargo del Departamento de Obras, con la finalidad de sacar los costos y materiales necesarios para la correcta instalacion. teniendo en cuenta la Circular DNCP N° 2 de la vigencia en todo el territorio Nacional de las normativas a la Proteccion de la Capa de Ozono y la Calidad del Aire.	UNIDAD	UNIDAD	1	JAM	CHINA	10.416.000	10.416.000
TOTAL EN G$.									10.416.000

FF.PP INGRIT FRANCO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SO 3ª F ROBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SGTO 1º INT JUAN AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. DE UOC

CRNEL JUST D. LEGUIZAMÓN GOMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N° 5