asetec
asesoría técnica eléctrica

Asunción, 26 de Septiembre del 2014.-

SEÑORES
SECRETARIA NACIONAL, ANTIDROGAS
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SENAD
AGTE. ESP. LUIS ALBERTO ROJAS R.
Presente

REF.: INFORME VERIFICACION TECNICA DEL ESTADO DEL TRANSFORMADOR DE 200 KVA MARCA TECNOTRAFO Nº 01522 AVERIADO PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a bien de presentarle el **INFORME DE LA VERIFICACION TECNICA DEL ESTADO DEL TRANSFORMADOR DE 200 KVA MARCA TECNOTRAFO Nº 01522 AVERIADO PROPIEDAD DE LA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS.**

Una vez verificado en nuestro laboratorio constatamos que el transformador ha sufrido una avería debido a una descarga atmosférica en una de las bobinas de media tensión lado primario 23 KV del transformador dejando fuera de servicio las dos bobinas restantes lado primario y las tres bobinas lado secundario; además originando impurezas en gran cantidad en el aceite refrigerante y dieléctrico de la maquina eléctrica.-

Debemos acotar que la capacidad de este transformador (200 KVA-184 KW) es insuficiente para abastecer de energía eléctrica la carga total instalada en la sede de la Secretaria Nacional Antidrogas, considerando que las sumas aritméticas de las potencias instaladas de las cargas es de 230 kw aproximadamente, por lo que recomendamos la instalación de un transformador de 400 KVA para abastecer la totalidad de la carga instalada.-

No obstante acompañamos el presupuesto de reparación del transformador de 200 KVA, donde necesariamente se deben cambiar las bobinas lado primario 23 KV en su totalidad con el cambio integral del aceite refrigerante y dieléctrico, cuyo importe es de 21.500.000 Gs.

Aguardando vuestras órdenes les saludamos muy atentamente.

Recibido
Olga Duarte
26/09/14
14:34

Marcos Alfieri Candia G.
Gerencia General

e-mail asetecasesoria@hotmail.com
tel. 673 803 móvil 0985 85 45 03

Scanned by CamScanner