Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica

			IMAG S.R.L.		SIEMI S.R.L.	
Requisito	**Item**	**Descripción**	**Cumplimiento**			
Experiencia	1 al 8	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE. Monto total ofertado: Gs. 814.900.000		CUMPLE. Monto Total Ofertado: Gs. 1.027.675.360	
			Contrato ANDE N° 7692/2019:	Gs. 406.342.000	Consorcio Hospitalario IPS Ingavi	Gs. 2.754.679.078
			Marcos Juan Peroni	Gs. 71.000.000	Dirección de Material Bélico	Gs. 375.794.558
			Alfredo Palma Baez	Gs. 66.000.000	**Total**	**Gs. 3.130.473.636**
			Total	**Gs.543.342.000**		

			IMAG S.R.L.	SIEMI S.R.L.
Requisito	**Item**	**Descripción**	**Cumplimiento**	
Capacidad Técnica	1 al 8	Planilla de Datos Garantizados debidamente firmados y catálogos	*NO CUMPLE.* Presentó documentación incompleta; solamente presentó datos del alternador y no de la maquina primaria, como asi también datos que no corresponden al controlador ofertado para ambos tipo de generadores (Fabricante). No presentó datos del módulo de comunicaciones Ver Anexo 6.	*CUMPLE*
		Copia de las normas de fabricación y del ensayo efectuado por el fabricante.	*NO CUMPLE.* Presentó documentación incompleta. No presentó ensayos de temperatura y rendimiento de la maquina primaria.	*CUMPLE*
		Copia del Certificado de Calidad ISO 9001 o alguna otra certificación equivalente emitida por algún organismo de acreditación de calidad de fabricación.	*CUMPLE*	*CUMPLE*
		Documentos referentes a las curvas de rendimientos garantizados con relación a la potencia, sistemas utilizados y a diferentes condiciones ambientales.	*CUMPLE*	*CUMPLE*
		Catálogos técnicos de reparación y de operación del grupo electrógeno ofertado, en español.	*NO CUMPLE.* No remitió documentación solicitada	*CUMPLE*
		Listado y curriculum del personal técnico certificado por el fabricante	*NO CUMPLE.* Presentó litado de personal técnico pero ninguno ellos cuenta con certificación del fabricante	*CUMPLE*
		Autorización del Fabricante	*NO CUMPLE.* No presentó cadena de autorizaciones. Solo presentó autorización del fabricante JANAN y el equipo ofertado es Powermaq. La misma no contiene ninguna firma responsable que avale lo indicado	*CUMPLE*
		Sitio Web del fabricante	*NO CUMPLE.* Solo presento datos para el equipo alternador	*CUMPLE, para todos los bienes ofertados*
		Visita al sitio de ejecución del contrato. Acta de visita Técnica a los sitios indicados en el PBC	*CUMPLE*	*CUMPLE*