INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presidencia de la República del Paraguay
Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

PARAGUAY TODOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 26/11 "Adquisición de Cabina Insonorizada para Equipo Generador"

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	Presentacion	CANTIDAD SOLICITADA	Empresa 1: GOTZE INGENIERIA SRL.			
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	39121309-9999	Cabina Insonorizada para Equipo Generador	CABINA DE PROTECCIÓN ANTISONORA: La cabina debe ser totalmente a prueba de agua, que atenúa el sonido, reduce los niveles de sonido, a grados menores que las regulaciones de las normas municipales vigentes. La cabina debe incorporar silenciadores del escape montados internamente y deben ser de una construcción robusta, de manera a que se lo transporte a cualquier tipo de construcciones o lugares. El panel debe ser visto a través de un vidrio. Deben ser construidos en módulos principales con muchos de sus componentes intercambiables lo que debe permitir la reparación en el mismo sitio en que son instalados. Nivel de Ruido: - Cabina Insonorizada: 58-76 dBA@7m - Cabina Abierta: 85-115 dBA@7m CONSTRUCCIÓN ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN - Estructura hecha de chapa de acero. - Cerraduras y bisagras de acero inoxidable. - Pasadores galvanizados o de acero inoxidable. - Componentes de hojas de acero, pre tratado con fosfato de zinc antes de la cobertura de polvo de poliéster. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - Visor del panel de control a través de una ventana con acrílico de seguridad con un acceso con cerradura. - Ventilador refrigerante y alternador cargador de la batería totalmente resguardados - El filtro de combustible y la batería son solamente accesibles mediante una puerta con cerradura - El silenciador del escape está dentro de la cabina para mayor seguridad (Incluir Silenciador) ACCESO PARA MANTENIMIENTO - Acceso total a la máquina a través de las puertas - Acceso al radiador para el llenado, a través del panel final del mismo - Placa de acceso al radiador para el llenado - Tubo de desagüe del refrigerante y del aceite lubricante □ MEDIDAS DEL GRUPO GENERADOR A SER CABINADO EXISTENTE EN LA INSTITUCION: • Largo: 2,80 m Ancho: 0,90 m Alto: 1,55 m Tanque base para 300 litros	Unidad	1	41.250.000	Gotze	Nacional	**41.250.000**
TOTAL ADJUDICADO									**41.250.000**

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

Lic. María Isabel Alfonso
Jefa D.A.C. - I.N.A.N.

Lic. Julio Cesar Barreto B.
Director Administrativo
I.N.A.N. - M.S.P. y B.S.