Unidad Operativa de Contrataciones

ACTA U.O.C. N° 56/ 2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 12/2020 "ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PEAD" - TERCER LLAMADO. ID N.º 382.158

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las ***09:30 horas del día 31 de agosto del 2020***, en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la ESSAP S.A.; sito en las intercesiones de la calle José Berges N° 516 c/ San José, se reúnen con motivo de llevar a cabo el acto de apertura de sobres para **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 12/2020 "ADQUISICION DE TUBERIAS PEAD" - TERCER LLAMADO,** las siguientes funcionarias: Econ. Mabel Recalde y la Lic. Tania Giménez por la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones; quienes representan a Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)----------

Se hace aclaración que el Acto de Apertura de sobres, versa acerca del Control Preliminar de las Ofertas presentadas, pasando éstas al Comité de Evaluación designado por la máxima autoridad de la ESSAP S.A., quien es el encargado del estudio pormenorizado de las mismas. ----------

Asimismo, el acto se realiza de conformidad con el **Art. 54°** ACTO DE APERTURA del **Decreto N° 2992/19** que reglamenta la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que dice: *"...al momento de la apertura de ofertas, se leerán en voz alta y se registran en el acto: el nombre de los oferentes y el precio de las ofertas, y cualquier otro detalle que la Convocante estime apropiado anunciar"*----------

En este acto, se realizará una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, ***sin entrar al análisis detallado de su contenido***, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.-

N° de Oferta	Presentan Ofertas las siguientes Firmas:	En representación:	Correo Electrónico RESOLUCIÓN DNCP 2490/2019
1	TEHMCO PARAGUAY S.A.	----------	*tehmcopy@tehmco.cl*
2	TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.	*Michael Green C.I. N° 1.171.991*	*m.green@tubotec.com.py*

A continuación, se da inicio al acto de apertura de las ofertas presentadas conforme al siguiente cuadro:

N° de Oferta	OFERENTE	N° de RUC	Formulario de Ofertas	Lista de precios descargado del SICP	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Documento que acredite la identidad del Oferente / Poder del Representante
1	TEHMCO PARAGUAY S.A.	80092173-9	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta / SIPE N° 1608353
2	TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.	80097241-4	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta / SIPE N°1608635

Así mismo se realizará el cruce de los montos ofertados en el Acta de Apertura en línea de la SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA para el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2.020 "ADQUISICION DE TUBERIAS PEAD" - TERCER LLAMADO, realizada en fecha 27/08/2020, a través del SICP, adjunto a esta Acta de Apertura física, se recuerda que las propuestas presentadas serán por EL TOTAL del llamado y en guaraníes. ----------

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
Tehmco Paraguay S.A. - 80092173-9	2.000.026.855
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A. - 80097241-4	2.062.072.244

TUBOTEC INDUSTRIAL S.A

Econ. Mabel Recalde
Coordinadora de Procesos - UOC
essap sa

Lic. Tania Giménez
Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

OBSERVACIONES:

- *El Sr Michael Green, en representación a Tubotec Industrial* manifiesta que dentro de la Oferta presentada por la empresa Tehmco Paraguay no observa los siguientes puntos:
  1. No tiene descripción del bien ofertado Acta de Sesión Pública Virtual.
  2. No hay autorización del Sr. Victor Baruja para la firma de documentos como representante para el acto de apertura.
  3. Normas de fabricación indica DIN 16961-1 cuando el PBC exige que sean ISO 21138.
  4. La longitud de las tuberías indican 6 metros y el PBC exige 10 metros.
  5. Normas de ensayo: resistencia al impacto presentan ASTM 2444-99, NCH 2465-1999, y el PBC exige que deben ser ISO.
  6. Flexibilidad anular presenta ASTM 2412 y la exigencia es de la norma ISO
  7. Falta ensayo de tensión en la línea de soldadura
  8. Falta ensayo de índice de fluidez
  9. En las fichas de resinas corresponden a un PE 100 sin embargo los documentos (Certificado de Calidad) fueron remitidos a THEMCO SA Santiago de Chile en el año 2019.

Finalmente, se da por terminado el presente acto sin observaciones de carácter sustancial, previa lectura y ratificación del contenido del Acta en dos ejemplares originales en un mismo tenor, siendo las 10:30 horas, firmando los funcionarios intervinientes de la ESSAP S.A, y los representantes que se encuentren presentes para el Acto.----------

.....	.....
Lic. Tania Giménez	Econ. Mabel Recalde
Funcionaria de la U.O.C	**Funcionaria de la U.O.C**

MICHAEL GREEN

TUBOTEC INDUSTRIAL S.A