ANEXO A-8

Planilla de Datos Garantizados

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTOR A COMPRESIÓN Al-Cu** **EETT Nº 03.50.23 - Rev. 1**	**Pag. 5/5** **Rev. 1**

	DESCRIPCIÓN	**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)	INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)	CAH 70 A 25
3.	Máximo porcentaje de cobre en el conector	0,05%
4.	Aumento de resistencia en ensayos según NEMA - EEI	
	a. Dilatación térmica	23,6 X 10^{-6}
5.	Rango de conductores admisibles	
	a. Para el conductor principal	35 - 70 mm2
	b. Para la derivación	10 - 25 mm2
6.	Catálogo y/o guía de montaje N°	DP 3604
7.	Observaciones	

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONECTOR A COMPRESIÓN Al-Cu EETT Nº 03.50.23 - Rev. 1	Pag. 5/5 Rev. 1

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (con indicación de país)	INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)	CAC - 38 a 40
3.	Máximo porcentaje de cobre en el conector	0,05%
4.	Aumento de resistencia en ensayos según NEMA - EEI	
	a. Dilatación térmica	23,6 X 10¯6
5.	Rango de conductores admisibles	
	a. Para el conductor principal	16 - 35 mm2
	b. Para la derivación	16 - 35 mm2
6.	Catálogo y/o guía de montaje N°	DP 1204
7.	Observaciones	

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 95 a 95
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTH 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10¯6 °C ¯1
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	50 - 95 mm2
	b. Para la derivación	mm2	50 - 95 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W:22,5mm L:48mm
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP6134
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 70 a 35
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTM 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10¯6 °C ¯1
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	25 - 70 mm2
	b. Para la derivación	mm2	16 - 35 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W:18mm L:44mm
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP1181
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONECTOR A COMPRESIÓN Al-Cu EETT Nº 03.50.23 - Rev. 1	Pag. 5/5 Rev. 1

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (con indicación de país)	INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)	CAC - 38 A 24
3.	Máximo porcentaje de cobre en el conector	0,05%
4.	Aumento de resistencia en ensayos según NEMA - EEI	
	a. Dilatación térmica	23,6 X 10^-6
5.	Rango de conductores admisibles	
	a. Para el conductor principal	16 - 35 mm2
	b. Para la derivación	2 - 8 mm2
6.	Catálogo y/o guía de montaje N°	DP 6222
7.	Observaciones	

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 35 a 35
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTM 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10¯6 °C ¯1
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	16 - 35 mm2
	b. Para la derivación	mm2	16 - 35 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W:17,7mm L:38mm
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP2049
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONECTOR A COMPRESIÓN Al-Cu EETT Nº 03.50.23 - Rev. 1	Pag. 5/5 Rev. 1

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (con indicación de país)	INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)	CAC - 49 a 24
3.	Máximo porcentaje de cobre en el conector	0,05%
4.	Aumento de resistencia en ensayos según NEMA - EEI	
	a. Dilatación térmica	23,6 X 10^-6
5.	Rango de conductores admisibles	
	a. Para el conductor principal	35 - 70 mm2
	b. Para la derivación	2 - 8 mm2
6.	Catálogo y/o guía de montaje N°	DP 6224
7.	Observaciones	

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 240 a 70
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTM 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10^{-6} °C $^{-1}$
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	95 - 240 mm2
	b. Para la derivación	mm2	16 - 70 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W: 31,9 mm L: 50 mm,
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP 5052
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 240 a 120
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTM 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10¯6 °C ¯1
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	95 - 240 mm2
	b. Para la derivación	mm2	50 - 120 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W: 32 mm L: 51 mm,
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP 3724
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONECTORES A COMPRESIÓN AL-AL** **EETT Nº 03.50.22**	**3**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (con indicación de país)		INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)		CAH 95 a 95
1.	Garantiza el total cumplimiento de lo		
2.	requerido en la EETT 03.60.44 (Sí o		
3.	Composición del material utilizado para el conector		Aluminio ASTM 1050
4.	Ensayos según NEMA - EEI		
	a. Dilatación térmica		24 X 10¯6 °C ¯1
	b. Ensayo térmico clase		NEMA CC1
	c. Ensayo mecánico clase		NEMA CC1
5.	Rango de conductores admisibles		
	a. Para el conductor principal	mm2	95 - 95 mm2
	b. Para la derivación	mm2	50 - 95 mm2
6.	Dimensiones en el Diseño		W: 22,5 mm L: 48 mm,
7.	Catálogo y/o guía de montaje N°		DP 6134
8.	Observaciones		

El no llenado total de la Planilla de Datos Garantizados es motivo de exclusión de ofertas. No se admite hacer referencia a catálogos o folletos explicativos en la presente Planilla de Datos Garantizados.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONECTOR A COMPRESIÓN Al-Cu EETT Nº 03.50.23 - Rev. 1	Pag. 5/5 Rev. 1

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (con indicación de país)	INTELLI
2.	Tipo (denominación del fabricante)	CAH - 70 a 70
3.	Máximo porcentaje de cobre en el conector	0,05%
4.	Aumento de resistencia en ensayos según NEMA - EEI	
	a. Dilatación térmica	23,6 X 10^{-6}
5.	Rango de conductores admisibles	
	a. Para el conductor principal	35 - 70 mm2
	b. Para la derivación	35 - 70 mm2
6.	Catálogo y/o guía de montaje N°	DP 6102
7.	Observaciones	

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35001/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		150
					Acometida		35
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 1004/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		35
					Derivado		6
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Acometida		N/A
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	SI
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	N/A
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35003/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		150
					Acometida		70
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 1003/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		35
					Acometida		35
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 1003/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		50
					Acometida		35
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Si	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35014/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		185
					Acometida		185
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35006/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		185-150
					Acometida		185-150
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

	DESCRIPCIÓN					EETT Nº 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35002/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		185-70
					Acometida		150-35
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Si	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. Nº 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT Nº 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						KARA 7
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		70
					Derivado		35
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Acometida		N/A
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	SI
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	N/A
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 35006/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		150
					Acometida		150
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						PTB 4009/C
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Derivado		N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		120
					Acometida		70
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	SI
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 03.05.19 - Rev. 2** CONECTOR TIPO CUÑA	LIMBURG EQUITIES S.A.

	DESCRIPCIÓN					EETT N° 03. 05. 19 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						KRJ
2	FABRICANTE						KRJ Indústria e/ Comercio Ltda.
3	PROCEDENCIA						Brasil
4	TIPO O MODELO						KARA I
5	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación				ANSI C119.4 / NF 66-800	ANSI C119.4
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				Sí	N/A
6	CARACTERÍS-TICAS GENERALES	CONDICIONES AMBIENTALES				Según ítem 3.2	SI
		TEMPERATURA DE SERVICIO	Normal (permanente) (°C)			90	90
			Sobrecarga emergencia (500 hs.) (°C)			130	130
			Cortocircuito (1 seg.) (°C)			250	250
7	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	COMPONENTES DEL CONECTOR (MATERIAL)	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de cobre estañado	SI
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Cuña y cuerpo "C"		Aleación de aluminio	N/A
				Cobertor		Plástico Aislante	N/A
		CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR - (PRINCIPAL / DERIVADO)	Tipo de línea			Desnuda, protegida, preensamblada	SI
			CONECTOR P/ ACOMETIDA	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	SI
				Sección (mm²)	Principal		35
					Derivado		16
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Apto para conductor de:		Aluminio, aleación de aluminio o cobre	N/A
				Sección (mm²)	Principal		N/A
					Acometida		N/A
		UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA AUXILIAR	CONECTOR P/ ACOMETIDA	Instalación /Desinstalación		Herramienta tipo pinza "pico de loro"	SI
			CONECTOR P/ DERIV. EN LÍNEAS	Instalación /Desinstalación		Herramienta c/ cartucho propelente	N/A
		LUBRICANTE	Sustancia			Grasa inhibidora antioxidante	SI
			Químicamente neutra			Sí	SI
			Contiene partículas abrasivas			Sí	SI
			Punto de escurrimiento (según ASTM 566)			> 110° C	SI
8	EMBALAJE					según ítem 8.2	SI
9	IDENTIFICACIÓN					según ítem 8.1	SI
10	ALCANCE DEL SUMINISTRO Y REPUESTOS					según ítem 7	SI
11	ENSAYOS					según ítem 9	SI
12	PRESENTA RELATORIO DE ENSAYOS TIPO					Sí	SI
13	CATÁLOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS (En idioma castellano)					Sí	SI
14	OTROS DATOS TÉCNICOS						Ninguno

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION		EETT ANDE	GARANTIZADO FABRICANTE	PERMITIDO S/ CONSULTA	ENCONTRADO RECEPCIÓN
1.	**MARCA**			Maxxweld		
2.	**FABRICANTE**			Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda.		
3.	**PROCEDENCIA**			Brasil		
4.	**NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS**	DESIGNACIÓN		NBR-7095		
		ADJUNTA COPIA DE LA (S) NORMA (S) MENCIONADA (S)	SÍ	N/A		
5.	CONDICIONES AMBIENTALES		CONFORME ÍTEM 3.1	SI		
6.	**TIPO DE INSTALACIÓN**		INTEMPERIE	SI		
7.	**CARACTERÍSTICAS PARTICULARES**	MATERIAL	ACERO SAE 1020 – ASTM A36	SI		
		TRATAMIENTO SUPERFICIAL	GALVANIZADO EN CALIENTE	SI		
		ESPESOR DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL	≥ 85 µm	SI		
		ESFUERZO ADMISIBLE (kg)	≥ 3100	SI		
		EMBALAJE	CONFORME ÍTEM 6.1	SI		
		IDENTIFICACIÓN	CONFORME ÍTEM 6.2	SI		
		ADJUNTA MUESTRA	SÍ	SI		
		CATÁLOGOS E INFORMACIÓN TÉCNICA	SÍ	SI		
		OBSERVACIONES		Ninguna		

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **PRENSAS PARALELAS (cobre-cobre)** **EETT Nº 03.50.15**	**LIMBURG**

DESCRIPCIÓN					
1.	Fabricante (con indicación del país)		Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)		
2.	Tipo de prensa (denominación del fabricante)		MMB-042		
3.	Cuerpo de la prensa:	Material	Aleación de Cobre ASTM-83300		
		Revestimiento	N/A		
4.	Perno, tuerca, etc.:	Material	Acero SAE 1010		
		Revestimiento	A Fuego		
5.	Alcance (sección conductores):				
	a) Conductor principal :		de 16 mm2		a 120 mm2
	a) Conductor derivado :		de 35 mm2		a 150 mm2
	b) Conductor principal :		de.....mm2		a mm2
	b) Conductor derivado :		de.....mm2		a mm2
	c) Conductor principal :		de.....mm2		a mm2
	c) Conductor derivado :		de.....mm2		a mm2
6.	Peso de 100 unidades:		a) 21 Kg.	b).....Kg.	c).....Kg.
7.	Croquis de dimensiones adjunto		MMB-042		
8.	Observaciones		Ninguna		

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **PRENSAS PARALELAS (aluminio-aluminio)** **EETT Nº 03.50.25**	**LIMBURG**

	DESCRIPCIÓN		**GARANTIZADO FABRICANTE**	
1.	Fabricante (con indicación del país)		Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)	
2.	Tipo de prensa (denominación fabricante)		MMA-651	
3.	Cuerpo de la prensa:	Material	Perfil extrudado Liga de Aluminio 6351-T6	
		Tratamiento superficial	N/A	
4.	Perno, tuerca, etc.:	Material	Acero SAE 1010	
		Revestimiento	A Fuego	
5.	Alcance (sección de los conductores):			
	a) Conductor principal :		de 152 mm2	a 300 mm2
	a) Conductor derivado :		de 16 mm2	a 185 mm2
	b) Conductor principal :		de.....mm^2	a .....mm^2
	b) Conductor derivado :		de.....mm^2	a .....mm^2
6.	Peso de 100 unidades:		a) 20 Kg.	b).....Kg.
7.	Croquis de dimensiones adjunto N°		MMA-651	
8.	Observaciones		Ninguna	

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **PRENSA DE LÍNEA VIVA** **EETT Nº 02.60.22 - Rev. 1**	**LIMBURG**

	DESCRIPCIÓN			**EETT N° 02.60.22 - Rev. 1**	**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (país)				Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)
2.	Tipo y/o Modelo				MGL-500B-R
3.	Garantiza el total cumplimiento de lo requerido en la EETT 02.60.22 (Sí o No)			SI	SI
4.	Para rango de Secciones			185-35 / 70-35	SI
5.	Caracteristicas Constructivas	Piezas conductoras	a. Material	Material no ferroso	SI
			b. Revestimiento	Zincado, galvanizado o estañado	SI
		Piezas no conductoras	a. Material	Acero SAE 1010 / Bronce Silicioso	SI
			b. Revestimiento	Zincado, inmersión en caliente	SI
		Rango de la prensa	a. Conductor principal (mm2)	13-185	SI
			b. Conductor derivado (mm2)	8 - 70	SI
6.	Peso aproximado por 100 juegos (kg)				30
7.	Normas de Fabricación y Ensayos			NBR SAE 1010 / ANSI C119.4	SI
8.	Presenta Copia de Protocolos de Ensayos de Tipo			SI	SI
9.	Se adjunta Muestra y Catálogo			SI	SI
10.	Observaciones:				Ninguna

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* **CONJUNTO ESTRIBO CONECTOR PARA LÍNEA VIVA** **EETT Nº 02.60.20 - Rev. 1**	**LIMBURG**

	DESCRIPCIÓN	**GARANTIZADO FABRICANTE**
1.	Fabricante (país)	Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)
2.	Tipo y/o Modelo del Conector	MCE - 150
3.	Material del Conector	ASTM-1050
4.	Porcentaje de cobre en el Conector	0,05%
5.	Sección admisible del Conector	150mm2
6.	Norma de fabricación y ensayo	NBR-11788 Y NBR-5370
7.	Material del estribo	Cobre Electrolítio
8.	Corriente admisible del conjunto Estribo-Conector para una sobre elevación de temperatura de 50 °C, sobre un ambiente de 40 °C, sin disminución de vida útil	600 A
9.	Tipo de pasta inhibidora utilizada	Compuesto Anti Oxidante
10.	Herramientas a compresión que pueden ser utilizadas para su instalación	Alicantes hidráulicos manuales, Alicantes hidráulicos accionados por batería, Conjuntos hidráulicos.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONJUNTO ESTRIBO CONECTOR PARA LÍNEA VIVA EETT Nº 02.60.20 - Rev. 1	LIMBURG

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (país)	Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)
2.	Tipo y/o Modelo del Conector	MCE - 35
3.	Material del Conector	ASTM-1050
4.	Porcentaje de cobre en el Conector	0,05%
5.	Sección admisible del Conector	35 mm2
6.	Norma de fabricación y ensayo	NBR-11788 Y NBR-5370
7.	Material del estribo	Cobre Electrolítio
8.	Corriente admisible del conjunto Estribo-Conector para una sobre elevación de temperatura de 50 °C, sobre un ambiente de 40 °C, sin disminución de vida útil	250 A
9.	Tipo de pasta inhibidora utilizada	Compuesto Anti Oxidante
10.	Herramientas a compresión que pueden ser utilizadas para su instalación	Alicantes hidráulicos manuales, Alicantes hidráulicos accionados por batería, Conjuntos hidráulicos.

ANDE	*PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS* CONJUNTO ESTRIBO CONECTOR PARA LÍNEA VIVA EETT Nº 02.60.20 - Rev. 1	LIMBURG

	DESCRIPCIÓN	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	Fabricante (país)	Maxxweld Conectores Eléctricos Ltda. (Brasil)
2.	Tipo y/o Modelo del Conector	MCE - 70
3.	Material del Conector	ASTM-1050
4.	Porcentaje de cobre en el Conector	0,05%
5.	Sección admisible del Conector	70 mm2
6.	Norma de fabricación y ensayo	NBR-11788 Y NBR-5370
7.	Material del estribo	Cobre Electrolítio
8.	Corriente admisible del conjunto Estribo-Conector para una sobre elevación de temperatura de 50 °C, sobre un ambiente de 40 °C, sin disminución de vida útil	350 A
9.	Tipo de pasta inhibidora utilizada	Compuesto Anti Oxidante
10.	Herramientas a compresión que pueden ser utilizadas para su instalación	Alicantes hidráulicos manuales, Alicantes hidráulicos accionados por batería, Conjuntos hidráulicos.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**	
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 9**	
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)						**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
MARCA						Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
FABRICANTE						Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
MODELO (denominación comercial o según catalogo)						Aclarar	AL 24014-CD
PROCEDENCIA						Aclarar	TURQUÍA
2	**REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS**				Según Normas indicadas en el ítem 2.1.	Aclarar	IEC 61238-1 ANSI C119.4
					Según otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3.	Sí/No; Aclarar	SI
					Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica	Sí	SI
3	**CONDICIONES DE SERVICIO**				Debe funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1.	Sí	SI
					Debe funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2.	Sí	SI
					Debe funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3	Sí	SI
4	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**Características eléctricas**			Medición de resistencia eléctrica de la conexión: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.2	Sí	SI
					Temperatura del conector: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.3.	Sí	SI
					El conductor de control: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.5.	Sí	SI
					Duración del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 3.2.	Sí	SI
					El periodo del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.9.	Sí	SI
					La capacidad de corriente: Debe ser como mínimo la misma del conductor para el cual es diseñado.	Sí	SI
		Características mecánicas			Resistencia a la tracción: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.1.	Sí	SI
					Clase 3 (tensión mínima): Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.3.3.	Sí	SI
		Características constructivas			Numero de agujeros: (Cantidad)	2	2
					Deben ser sin costuras y sin ventana de inspección	Sí	SI
			Material		Aluminio electrolítico	Sí	SI
					Porcentaje de Aluminio (%)	99,9	99,9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 9**
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Características constructivas	Material	Modo de sujeción del conductor deben ser a Compresión	Sí	SI
				Partes: Según Figura 1	Sí	SI
			Barril	Debe ser biselado el extremo	Sí	SI
				Deben tener tapones de plástico	Sí	SI
				Deben tener grasa :Según Norma ASTM D 566	Sí	SI
				Dimensión de los barriles: Según ítem 4.3.9	Sí	SI
			Dimensiones (Según tabla 5)	Sección Nominal: (mm^2)	25/35/50/70/95/120 150/185/240/300/400	240
				A ±2 (mm)	32/38/41/48/58	48
				B ±1 (mm)	6,3/9,5	9,5
				C ±5 (mm)	145/160/175/185 190 /200/215	190
				D (mm)	≥ 16	≥ 16
				E ±2 (mm)	68/84/99/114/124/134	114
				F ±0,2 (mm)	44,5	44,5
				Ø ±0,3 (mm)	14,2	14,2
				Diámetro interior del barril (ver tabla 2) (mm)	(xx ±xx); Aclarar	21 +/- 0,18
				Numero de compresiones	≥3 / ≥4	4
				Índice de matriz (Para la compresión)	Aclarar	U5K28
				Diámetros máximos de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla A.2 .	Sí	SI
				Formación de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla 2	Sí	SI
			Marcación: Según ítem 4.4		Sí	SI
6	EMBALAJE		Embalaje: Según ítem 6.1		Sí	SI
			Marcación del embalaje: Según ítem 6.2		Sí	SI
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO		Materiales: Según ítem 7.1		Sí	SI
			Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.2		Sí	SI
			Muestra del material: Según ítem 7.3		Sí	SI
8	GARANTIA		Periodo de garantía: Según ítem 8.1		Sí	SI
			Motivo de falla: Según ítem 8.2		Sí	SI
			Proceso de sustitución y reposición: Según ítem 8.3		Sí	SI

OBSERVACIONES: Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Ítem: 9**
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2					**GARANTIZADO**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)					**Detalle de la información solicitada**
5	TRAZABILIDAD	Organismo Acreditador	Ensayo		ASTM B117 – ISO9227
			Calibración		BUYAL
		Norma de Acreditación	Ensayo		ASTM B117 – ISO9227
			Calibración		TURKAK
		Acreditación	Numero de acreditación		TS EN ISO/IEC 61238-1
			Fecha de expedición		10/02/2020
			Alcance de la Acreditación		AB-0479-T
		Contactos del Organismo Acreditador	Ensayo	Página web	www.buyal.boun.edu.tr
				Correo electrónico	buyal@boun.edu.tr
				Número de teléfono	902123594645
				Nombre del contacto	M. Yildiz
			Calibración	Página web	www.turkak.org.tr
				Correo electrónico	info@turkak.org.tr
				Número de teléfono	903124108346
				Nombre del contacto	S. Karatas
		Contactos del laboratorio			M. Yildiz
		Constancia de validación vigente – periodo de validez			Actual
		Otras referencias para verificar			Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 9**
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2					**GARANTIZADO**	
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					**Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas**	**Valores y Magnitudes obtenidas**
5	**ENSAYOS DE TIPO**	**Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados**	a	Ensayo de corrosión (Norma ASTM B 117)	BUYAL	Cumple
			b	Ensayo de corriente cíclica (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple
			c	Ensayo mecánico (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 8**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
MARCA					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
FABRICANTE					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
MODELO (denominación comercial o según catalogo)					Aclarar	AL 18514-CD
PROCEDENCIA					Aclarar	TURQUÍA
2	**REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS**			Según Normas indicadas en el ítem 2.1.	Aclarar	IEC 61238-1 ANSI C119.4
				Según otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3.	Sí/No; Aclarar	SI
				Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica	Sí	SI
3	**CONDICIONES DE SERVICIO**			Debe funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1.	Sí	SI
				Debe funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2.	Sí	SI
				Debe funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3	Sí	SI
4	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**Características eléctricas**		Medición de resistencia eléctrica de la conexión: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.2	Sí	SI
				Temperatura del conector: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.3.	Sí	SI
				El conductor de control: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.5.	Sí	SI
				Duración del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 3.2.	Sí	SI
				El periodo del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.9.	Sí	SI
				La capacidad de corriente: Debe ser como mínimo la misma del conductor para el cual es diseñado.	Sí	SI
		Características mecánicas		Resistencia a la tracción: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.1.	Sí	SI
				Clase 3 (tensión mínima): Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.3.3.	Sí	SI
		Características constructivas		Numero de agujeros: (Cantidad)	2	2
				Deben ser sin costuras y sin ventana de inspección	Sí	SI
			Material	Aluminio electrolítico	Sí	SI
				Porcentaje de Aluminio (%)	99,9	99,9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Ítem: 8**
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Características constructivas	Material	Modo de sujeción del conductor deben ser a Compresión	Sí	SI
				Partes: Según Figura 1	Sí	SI
			Barril	Debe ser biselado el extremo	Sí	SI
				Deben tener tapones de plástico	Sí	SI
				Deben tener grasa :Según Norma ASTM D 566	Sí	SI
				Dimensión de los barriles: Según ítem 4.3.9	Sí	SI
			Dimensiones (Según tabla 5)	Sección Nominal: (mm^2)	25/35/50/70/95/120 150/185/240/300/400	185
				A ±2 (mm)	32/38/41/48/58	41
				B ±1 (mm)	6,3/9,5	9,5
				C ±5 (mm)	145/160/175/185 190 /200/215	185
				D (mm)	≥ 16	≥ 16
				E ±2 (mm)	68/84/99/114/124/134	114
				F ±0,2 (mm)	44,5	44,5
				Ø ±0,3 (mm)	14,2	14,2
				Diámetro interior del barril (ver tabla 2) (mm)	(xx ±xx); Aclarar	18,3 +/- 0,18
				Numero de compresiones	≥3 / ≥4	4
				Índice de matriz (Para la compresión)	Aclarar	U5K25
				Diámetros máximos de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla A.2 .	Sí	SI
				Formación de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla 2	Sí	SI
			Marcación: Según ítem 4.4		Sí	SI
6	EMBALAJE			Embalaje: Según ítem 6.1	Sí	SI
				Marcación del embalaje: Según ítem 6.2	Sí	SI
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO			Materiales: Según ítem 7.1	Sí	SI
				Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.2	Sí	SI
				Muestra del material: Según ítem 7.3	Sí	SI
8	GARANTIA			Periodo de garantía: Según ítem 8.1	Sí	SI
				Motivo de falla: Según ítem 8.2	Sí	SI
				Proceso de sustitución y reposición: Según ítem 8.3	Sí	SI

OBSERVACIONES: Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Ítem: 8**
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2					**GARANTIZADO**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)					**Detalle de la información solicitada**
5	TRAZABILIDAD	Organismo Acreditador	Ensayo		ASTM B117 – ISO9227
			Calibración		BUYAL
		Norma de Acreditación	Ensayo		ASTM B117 – ISO9227
			Calibración		TURKAK
		Acreditación	Numero de acreditación		TS EN ISO/IEC 61238-1
			Fecha de expedición		10/02/2020
			Alcance de la Acreditación		AB-0479-T
		Contactos del Organismo Acreditador	Ensayo	Página web	www.buyal.boun.edu.tr
				Correo electrónico	buyal@boun.edu.tr
				Número de teléfono	902123594645
				Nombre del contacto	M. Yildiz
			Calibración	Página web	www.turkak.org.tr
				Correo electrónico	info@turkak.org.tr
				Número de teléfono	903124108346
				Nombre del contacto	S. Karatas
		Contactos del laboratorio			M. Yildiz
		Constancia de validación vigente – periodo de validez			Actual
		Otras referencias para verificar			Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						Lote: 6
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						Ítem: 8
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2					GARANTIZADO	
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas	Valores y Magnitudes obtenidas
5	ENSAYOS DE TIPO	Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados	a	Ensayo de corrosión (Norma ASTM B 117)	BUYAL	Cumple
			b	Ensayo de corriente cíclica (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple
			c	Ensayo mecánico (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 7**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
MARCA					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
FABRICANTE					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
MODELO (denominación comercial o según catalogo)					Aclarar	AL 15014-CD
PROCEDENCIA					Aclarar	TURQUÍA
2	**REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS**			Según Normas indicadas en el ítem 2.1.	Aclarar	IEC 61238-1 ANSI C119.4
				Según otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3.	Sí/No; Aclarar	SI
				Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica	Sí	SI
3	**CONDICIONES DE SERVICIO**			Debe funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1.	Sí	SI
				Debe funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2.	Sí	SI
				Debe funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3	Sí	SI
4	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**Características eléctricas**		Medición de resistencia eléctrica de la conexión: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.2	Sí	SI
				Temperatura del conector: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.3.	Sí	SI
				El conductor de control: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.5.	Sí	SI
				Duración del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 3.2.	Sí	SI
				El periodo del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.9.	Sí	SI
				La capacidad de corriente: Debe ser como mínimo la misma del conductor para el cual es diseñado.	Sí	SI
		Características mecánicas		Resistencia a la tracción: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.1.	Sí	SI
				Clase 3 (tensión mínima): Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.3.3.	Sí	SI
		Características constructivas		Numero de agujeros: (Cantidad)	2	2
				Deben ser sin costuras y sin ventana de inspección	Sí	SI
			Material	Aluminio electrolítico	Sí	SI
				Porcentaje de Aluminio (%)	99,9	99,9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Ítem: 7**
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)				**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Características constructivas	Material	Modo de sujeción del conductor deben ser a Compresión	Sí	SI
				Partes: Según Figura 1	Sí	SI
			Barril	Debe ser biselado el extremo	Sí	SI
				Deben tener tapones de plástico	Sí	SI
				Deben tener grasa :Según Norma ASTM D 566	Sí	SI
				Dimensión de los barriles: Según ítem 4.3.9	Sí	SI
			Dimensiones (Según tabla 5)	Sección Nominal: (mm^2)	25/35/50/70/95/120 150/185/240/300/400	150
				A ±2 (mm)	32/38/41/48/58	38
				B ±1 (mm)	6,3/9,5	9,2
				C ±5 (mm)	145/160/175/185 190 /200/215	175
				D (mm)	≥ 16	≥ 16
				E ±2 (mm)	68/84/99/114/124/134	99
				F ±0,2 (mm)	44,5	44,5
				Ø ±0,3 (mm)	14,2	14,2
				Diámetro interior del barril (ver tabla 2) (mm)	(xx ±xx); Aclarar	16,3 +/- 0,18
				Numero de compresiones	≥3 / ≥4	4
				Índice de matriz (Para la compresión)	Aclarar	U5K22
				Diámetros máximos de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla A.2 .	Sí	SI
				Formación de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla 2	Sí	SI
			Marcación: Según ítem 4.4		Sí	SI
6	EMBALAJE			Embalaje: Según ítem 6.1	Sí	SI
				Marcación del embalaje: Según ítem 6.2	Sí	SI
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO			Materiales: Según ítem 7.1	Sí	SI
				Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.2	Sí	SI
				Muestra del material: Según ítem 7.3	Sí	SI
8	GARANTIA			Periodo de garantía: Según ítem 8.1	Sí	SI
				Motivo de falla: Según ítem 8.2	Sí	SI
				Proceso de sustitución y reposición: Según ítem 8.3	Sí	SI

OBSERVACIONES: Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 7**
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2						**GARANTIZADO**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)						**Detalle de la información solicitada**
5	TRAZABILIDAD	Organismo Acreditador	Ensayo			ASTM B117 – ISO9227
			Calibración			BUYAL
		Norma de Acreditación	Ensayo			ASTM B117 – ISO9227
			Calibración			TURKAK
		Acreditación	Numero de acreditación			TS EN ISO/IEC 61238-1
			Fecha de expedición			10/02/2020
			Alcance de la Acreditación			AB-0479-T
		Contactos del Organismo Acreditador	Ensayo	Página web		www.buyal.boun.edu.tr
				Correo electrónico		buyal@boun.edu.tr
				Número de teléfono		902123594645
				Nombre del contacto		M. Yildiz
			Calibración	Página web		www.turkak.org.tr
				Correo electrónico		info@turkak.org.tr
				Número de teléfono		903124108346
				Nombre del contacto		S. Karatas
		Contactos del laboratorio				M. Yildiz
		Constancia de validación vigente – periodo de validez				Actual
		Otras referencias para verificar				Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					Lote: 6	
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					Ítem: 7	
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2					GARANTIZADO	
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					Laboratorio en el cual se realizó el ensayo con N° de protocolo y Normas utilizadas	Valores y Magnitudes obtenidas
5	ENSAYOS DE TIPO	Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados	a	Ensayo de corrosión (Norma ASTM B 117)	BUYAL	Cumple
			b	Ensayo de corriente cíclica (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple
			c	Ensayo mecánico (Norma ANSI C119.4)	BUYAL	Cumple

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 6**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
MARCA					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
FABRICANTE					Aclarar	SAFAK ELEKTRIK
MODELO (denominación comercial o según catalogo)					Aclarar	AL 09514-CD
PROCEDENCIA					Aclarar	TURQUÍA
2	**REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS**			Según Normas indicadas en el ítem 2.1.	Aclarar	IEC 61238-1 ANSI C119.4
				Según otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3.	Sí/No; Aclarar	SI
				Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica	Sí	SI
3	**CONDICIONES DE SERVICIO**			Debe funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1.	Sí	SI
				Debe funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2.	Sí	SI
				Debe funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3	Sí	SI
4	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**	**Características eléctricas**		Medición de resistencia eléctrica de la conexión: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.2	Sí	SI
				Temperatura del conector: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.3.	Sí	SI
				El conductor de control: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.5.	Sí	SI
				Duración del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 3.2.	Sí	SI
				El periodo del ensayo de corriente cíclica: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 6.9.	Sí	SI
				La capacidad de corriente: Debe ser como mínimo la misma del conductor para el cual es diseñado.	Sí	SI
		Características mecánicas		Resistencia a la tracción: Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.1.	Sí	SI
				Clase 3 (tensión mínima): Según Norma ANSI C119.4, Cláusula 4.4.3.3.	Sí	SI
		Características constructivas		Numero de agujeros: (Cantidad)	2	2
				Deben ser sin costuras y sin ventana de inspección	Sí	SI
			Material	Aluminio electrolítico	Sí	SI
				Porcentaje de Aluminio (%)	99,9	99,9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Ítem: 6**
DESCRIPCIÓN (Hoja 2/2)					**EE.TT. 03.50.26 – Rev. 2**	**GARANTIZADO**
4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Características constructivas	Material	Modo de sujeción del conductor deben ser a Compresión	Sí	SI
				Partes: Según Figura 1	Sí	SI
			Barril	Debe ser biselado el extremo	Sí	SI
				Deben tener tapones de plástico	Sí	SI
				Deben tener grasa :Según Norma ASTM D 566	Sí	SI
				Dimensión de los barriles: Según ítem 4.3.9	Sí	SI
			Dimensiones (Según tabla 5)	Sección Nominal: (mm^2)	25/35/50/70/95/120 150/185/240/300/400	95
				A ±2 (mm)	32/38/41/48/58	32
				B ±1 (mm)	6,3/9,5	6,5
				C ±5 (mm)	145/160/175/185 190 /200/215	175
				D (mm)	≥ 16	≥ 16
				E ±2 (mm)	68/84/99/114/124/134	99
				F ±0,2 (mm)	44,5	44,5
				Ø ±0,3 (mm)	14,2	14,2
				Diámetro interior del barril (ver tabla 2) (mm)	(xx ±xx); Aclarar	13,2 +/- 0,18
				Numero de compresiones	≥3 / ≥4	4
				Índice de matriz (Para la compresión)	Aclarar	U5K18
				Diámetros máximos de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla A.2 .	Sí	SI
				Formación de los cables de aluminio: Según Norma NBR NM-280, Tabla 2	Sí	SI
			Marcación: Según ítem 4.4		Sí	SI
6	EMBALAJE			Embalaje: Según ítem 6.1	Sí	SI
				Marcación del embalaje: Según ítem 6.2	Sí	SI
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO			Materiales: Según ítem 7.1	Sí	SI
				Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.2	Sí	SI
				Muestra del material: Según ítem 7.3	Sí	SI
8	GARANTIA			Periodo de garantía: Según ítem 8.1	Sí	SI
				Motivo de falla: Según ítem 8.2	Sí	SI
				Proceso de sustitución y reposición: Según ítem 8.3	Sí	SI

OBSERVACIONES: Ninguna

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Lote: 6**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						**Ítem: 6**
EE.TT. N° 03.50.26 – Rev. 2						**GARANTIZADO**
DESCRIPCIÓN (Hoja 1/2)						**Detalle de la información solicitada**
5	TRAZABILIDAD	Organismo Acreditador	Ensayo			ASTM B117 – ISO9227
			Calibración			BUYAL
		Norma de Acreditación	Ensayo			ASTM B117 – ISO9227
			Calibración			TURKAK
		Acreditación	Numero de acreditación			TS EN ISO/IEC 61238-1
			Fecha de expedición			10/02/2020
			Alcance de la Acreditación			AB-0479-T
		Contactos del Organismo Acreditador	Ensayo	Página web		www.buyal.boun.edu.tr
				Correo electrónico		buyal@boun.edu.tr
				Número de teléfono		902123594645
				Nombre del contacto		M. Yildiz
			Calibración	Página web		www.turkak.org.tr
				Correo electrónico		info@turkak.org.tr
				Número de teléfono		903124108346
				Nombre del contacto		S. Karatas
		Contactos del laboratorio				M. Yildiz
		Constancia de validación vigente – periodo de validez				Actual
		Otras referencias para verificar				Ninguna